


# Руководство по эксплуатации





# СОДЕРЖАНИЕ

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>2</b> | <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧПУ NC-400.....</b>           | <b>9</b>  |
| <b>3</b> | <b>СОСТАВ УЧПУ NC-400.....</b>                               | <b>10</b> |
| 3.1      | СТРУКТУРА УЧПУ .....                                         | 10        |
| 3.2      | КОНСТРУКЦИЯ УЧПУ .....                                       | 19        |
| 3.2.1    | Общие сведения о конструкции УЧПУ.....                       | 19        |
| 3.2.2    | Конструкция БУ NC400S-5 и СП NC400S-7.....                   | 19        |
| 3.2.3    | Конструкция БПМ NC310-9.....                                 | 20        |
| 3.3      | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧПУ .....                           | 21        |
| 3.4      | ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ УЧПУ.....                                | 22        |
| 3.5      | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УЧПУ .....                                 | 22        |
| <b>4</b> | <b>БЛОК УПРАВЛЕНИЯ NC400S-5.....</b>                         | <b>25</b> |
| 4.1      | СОСТАВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ NC400S-5.....                        | 25        |
| 4.2      | БЛОК ПИТАНИЯ.....                                            | 25        |
| 4.2.1    | Технические характеристики блока питания.....                | 25        |
| 4.2.2    | Назначение и состав блока питания.....                       | 26        |
| 4.3      | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....                                       | 28        |
| 4.3.1    | Устройство модуля управления.....                            | 28        |
| 4.3.2    | Плата CPU PCM-3365 NC400S-51.....                            | 30        |
| 4.3.3    | Плата контроллера SSB NC400S-53.....                         | 37        |
| 4.3.3.1  | Разъёмы и перемычки платы контроллера SSB.....               | 37        |
| 4.3.3.2  | Канал электронного штурвала.....                             | 47        |
| 4.3.3.3  | Канал датчика касания.....                                   | 48        |
| 4.3.3.4  | Реле готовности УЧПУ.....                                    | 51        |
| 4.3.3.5  | Синхронный последовательный канал SSB.....                   | 52        |
| 4.3.3.6  | Канал связи 422.....                                         | 53        |
| 4.3.4    | Плата разъёмов USB NC400S-56.....                            | 54        |
| 4.4      | ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА.....                                         | 55        |
| 4.4.1    | Элементы управления ПО.....                                  | 55        |
| 4.4.2    | Блок клавиатуры.....                                         | 56        |
| <b>5</b> | <b>БЛОК ПЕРИФЕРИЙНЫХ МОДУЛЕЙ NC310-9.....</b>                | <b>58</b> |
| 5.1      | БЛОК ПИТАНИЯ NC310-1 (POWER).....                            | 58        |
| 5.1.1    | Назначение блока питания NC310-1.....                        | 58        |
| 5.1.2    | Технические характеристики блока питания NC310-1.....        | 58        |
| 5.1.3    | Состав и устройство блока питания NC310-1.....               | 58        |
| 5.2      | МОДУЛИ ЭНКОДЕР-ЦАП NC310-32 и NC310-32A (ECDA).....          | 61        |
| 5.2.1    | Назначение модуля ECDA.....                                  | 61        |
| 5.2.2    | Состав и устройство модуля ECDA.....                         | 62        |
| 5.2.3    | Канал энкодера.....                                          | 65        |
| 5.2.4    | Цифро-аналоговый преобразователь.....                        | 67        |
| 5.2.5    | Модуль абсолютный энкодер ЦАП NC310-32A.....                 | 69        |
| 5.2.6    | Канал энкодера.....                                          | 76        |
| 5.2.7    | Выход D/A.....                                               | 77        |
| 5.2.8    | Необходимая информация по обращению с модулем.....           | 79        |
| 5.3      | МОДУЛЬ АЦП NC310-34 (A/D).....                               | 80        |
| 5.3.1    | Назначение модуля A/D.....                                   | 80        |
| 5.3.2    | Технические характеристики модуля A/D.....                   | 81        |
| 5.3.3    | Состав и устройство модуля A/D.....                          | 81        |
| 5.4      | МОДУЛЬ ЭНКОДЕР-ЦИП NC310-38 (ECDP) и NC310-38A (CSI-DP)..... | 85        |
| 5.4.1    | Назначение модуля ECDP.....                                  | 85        |
| 5.4.2    | Состав и устройство модуля ECDP.....                         | 86        |
| 5.4.4    | Цифро-импульсный преобразователь.....                        | 90        |
| 5.4.5    | Модуль абсолютный энкодер ЦИП NC310-38A (CSI-DP).....        | 95        |
| 5.4.6    | Вход абсолютного энкодера.....                               | 101       |
| 5.4.7    | Цифровой импульсный выход.....                               | 103       |
| 5.5      | МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ NC310-4 (I/O).....          | 107       |
| 5.6.1    | Назначение модуля I/O NC310-4.....                           | 107       |
| 5.5.1    | Технические характеристики модуля I/O NC310-4.....           | 108       |
| 5.5.2    | Состав и устройство модуля I/O NC310-4.....                  | 109       |
| 5.5.3    | Тарировка модуля I/O.....                                    | 110       |

|          |                                                                                      |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.6      | Модуль шины УЧПУ NC310-91.....                                                       | 111        |
| <b>6</b> | <b>СТАНОЧНЫЙ ПУЛЬТ NC400S-7.....</b>                                                 | <b>114</b> |
| 6.1      | ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ СП.....                                            | 114        |
| 6.2      | СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СП NC400S-7.....                                                     | 115        |
| <b>7</b> | <b>УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....</b>                                                | <b>119</b> |
| <b>8</b> | <b>ОСОБЕННОСТИ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ.....</b>                                            | <b>120</b> |
| <b>9</b> | <b>ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ.....</b>                   | <b>121</b> |
|          | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) BIOS AMI UEFI.....</b>                                  | <b>122</b> |
| A.1      | BIOS. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....                                                          | 122        |
| A.2      | НАЗНАЧЕНИЕ BIOS.....                                                                 | 122        |
| A.3      | ВХОД В SETUP. ГЛАВНОЕ МЕНЮ BIOS «CMOS SETUP UTILITY».....                            | 123        |
| A.4      | МЕНЮ ADVANCED SETTINGS.....                                                          | 125        |
| A.5      | РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ CHIPSET.....                                                   | 128        |
| A.6      | МЕНЮ НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....                                                     | 131        |
| A.7      | ОСНОВНОЕ МЕНЮ ЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ.....                                                  | 131        |
| A.8      | ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА, МЕНЮ «SAVE & EXIT».....                                            | 134        |
| A.9      | ЗАГРУЗКА ПАРАМЕТРОВ СТАНКА.....                                                      | 134        |
| A.10     | СТРУКТУРА ЛОГИЧЕСКИХ ДИСКОВ НА МОДУЛЕ ПАМЯТИ «SQF-SMSM2-8G-S».....                   | 135        |
| A.11     | ДОСТУП К ДИСКАМ.....                                                                 | 135        |
| A.12     | ЗАГРУЗКА УЧПУ ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ/ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИСКА C:.....                | 136        |
| A.13     | ЗАГРУЗКА УЧПУ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ С USB-FLASH «СЕРВОДИСК».....                   | 136        |
| A.14     | АЛГОРИТМ УСТАНОВКИ РЕЖИМА ЗАГРУЗКИ UEFI.....                                         | 136        |
| A.15     | ПРИЧИНЫ УТЕРИ ИНФОРМАЦИИ SETUP BIOS.....                                             | 137        |
|          | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТУРВАЛ.....</b>                            | <b>138</b> |
| B.1      | НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ШТУРВАЛА.....                                                | 138        |
| B.2      | ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТУРВАЛ WSGLE NC110-75A.....                                             | 138        |
| B.2.1    | Технические характеристики.....                                                      | 138        |
| B.2.2    | Схема выходной цепи.....                                                             | 139        |
| B.2.3    | Конструкция штурвала.....                                                            | 139        |
| B.3      | ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТУРВАЛ WSB NC310-75A.....                                               | 141        |
| B.3.1    | Технические характеристики.....                                                      | 141        |
| B.3.2    | Схема выходной цепи.....                                                             | 141        |
| B.3.3    | Конструкция штурвала.....                                                            | 142        |
| B.4      | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТУРВАЛА К УЧПУ.....                                                     | 143        |
|          | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ВНЕШНИЕ МОДУЛИ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ.....</b>                | <b>146</b> |
| V.1      | НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ.....                                       | 146        |
| V.2      | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....                                                      | 146        |
| V.3      | МОДУЛЬ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ С РЕЛЕЙНОЙ КОММУТАЦИЕЙ И ИНДИКАЦИЕЙ (16IN/4OUT) NC301-201..... | 147        |
| V.4      | МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ ВХОДОВ (24) NC110-42.....                                           | 151        |
| V.5      | МОДУЛЬ РЕЛЕЙНОЙ КОММУТАЦИИ ВЫХОДОВ (16) NC110-43.....                                | 155        |
|          | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ПУЛЬТ СТАНОЧНЫЙ ВЫНОСНОЙ.....</b>                       | <b>158</b> |
| G.1      | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫНОСНОГО СТАНОЧНОГО ПУЛЬТА.....                                          | 158        |
| G.2      | ПУЛЬТ СТАНОЧНЫЙ ВЫНОСНОЙ NC110-78/NC110-78B.....                                     | 158        |
| G.2.1    | Электрическая схема ВСП NC110-78B.....                                               | 158        |
| G.2.2    | Конструкция ВСП NC110-78B.....                                                       | 162        |
|          | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА КОЖУХА ДЛЯ УЧПУ NC-400S ...</b>    | <b>166</b> |
|          | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЧПУ .....</b>                        | <b>169</b> |

## ВВЕДЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РЭ NC-400 В.3.0.2) РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА УЧПУ NC-400 С ЗАВОДСКИМИ НОМЕРАМИ №20F4000XXXX, где X – любая десятичная цифра от 0 до 9.**

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, составе и технических характеристиках устройства числового программного управления NC-400 (далее – УЧПУ) и его составных частей. РЭ предназначено обслуживающему персоналу для изучения состава и функционирования УЧПУ, а также для его правильной и безопасной эксплуатации в течение всего срока службы.

Обслуживающий персонал УЧПУ должен иметь подготовку по техническому обслуживанию устройств электронной техники и иметь навыки работы с ПК. Кроме РЭ, обслуживающему персоналу необходимо ознакомиться с документами, входящими в комплект эксплуатационной документации, поставляемой с устройством, которые указаны в п.3.5.

В РЭ приняты следующие обозначения и сокращения:

- |              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| • БП         | блок питания;                                  |
| • БУ         | блок управления;                               |
| • Вх./вых.   | входы/выходы;                                  |
| • БПМ        | блок периферийных модулей;                     |
| • ДК         | датчик касания;                                |
| • ДОС        | датчик обратной связи;                         |
| • ЖК         | жидкокристаллический (дисплей);                |
| • ЗУ         | запоминающее устройство;                       |
| • НЗК        | нормально-замкнутый контакт;                   |
| • НРК        | нормально-разомкнутый контакт;                 |
| • ОЗУ        | оперативное запоминающее устройство;           |
| • ОС         | операционная система;                          |
| • ПЛ         | программа логики объекта управления;           |
| • ПО         | пульт оператора;                               |
| • ПрО        | программное обеспечение;                       |
| • СП         | станочный пульт;                               |
| • УП         | управляющая программа;                         |
| • УЧПУ       | устройство числового программного управления;  |
| • ЦАП        | цифро-аналоговый преобразователь;              |
| • ЦИП        | цифро-импульсный преобразователь;              |
| • АЦП        | аналого-цифровой преобразователь;              |
|              |                                                |
| • AC         | переменный ток;                                |
| • COM        | порт последовательного канала передачи данных; |
| • CFC        | CompactFlash Card – карта флэш-памяти;         |
| • CPU        | центральный процессор;                         |
| • DC         | постоянный ток;                                |
| • DOM        | Disk-on-module – ЗУ типа Flash disk;           |
| • DOS        | дисковая операционная система;                 |
| • DRAM       | динамическое ОЗУ;                              |
| • FDD        | дисковод гибкого диска;                        |
| • Flash disk | твердотельный диск;                            |

- FPGA Field Programmable Gate Array – программируемая пользователем вентильная матрица с эксплуатационным программированием;
- HDD жёсткий диск;
- LCD жидкокристаллический дисплей;
- NC нет связи (no connect);
- NMI немаскируемое прерывание – аппаратная ошибка, блокирующая работу УЧПУ;
- PC персональный компьютер;
- PLC программируемый логический контроллер;
- SPEPN реле/сигнал готовности УЧПУ;
- SSB синхронный последовательный канал (Synchronized Serial Bus);
- SWE ошибка, выявленная программой и блокирующая работу УЧПУ;
- TFT тонкоплёночный транзисторный монитор;
- TO TIME OUT (ТАЙМ-АУТ);
- WD WATCH DOG (ОШ. ОЖИДАНИЯ) .

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Устройство числового программного управления NC-400 применяется в машиностроении, станкостроении, металлообрабатывающей, деревообрабатывающей и в других отраслях промышленности.

1.1.1 УЧПУ используют как комплектующее изделие при создании комплексов «устройство – объект управления», например, технологических комплексов, установок, высокоавтоматизированных станков и обрабатывающих центров таких групп, как фрезерно-сверлильно-расточные, токарно-карусельно-револьверные, газоплазменные, лазерные, деревообрабатывающие и т. д.

1.1.2 По уровню излучаемых промышленных радиопомех УЧПУ относится к оборудованию класса А по ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006).

1.1.3 Обозначение УЧПУ при заказе потребителем или запись его в документации другой продукции, в которой оно может быть применено, должно иметь вид:

«Устройство числового программного управления NC-400  
ТУ 4061-014-47985865-2015»,

где

**NC** – буквенное обозначение, принятое на предприятии-изготовителе;

**400** – серия устройства.

1.2 УЧПУ должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с соблюдением следующих требований к условиям эксплуатации:

а) режим работы:

- температура окружающего воздуха от 5 до 40°C\*;
- относительная влажность воздуха от 40 до 80%\*\* при 25°C;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (630-800 мм рт. ст.).

### Примечания

1. \*Верхнее значение температуры окружающего воздуха указано для УЧПУ, встраиваемых в другое оборудование, содержащее источники тепла, следует устанавливать с учётом перегрева. Значение температуры перегрева следует выбирать из ряда: 5, 10, 15, 20°C.

2. Температура воздуха внутри УЧПУ не должна более чем на 20°C превышать температуру окружающего воздуха, подаваемого для его охлаждения, при этом температура внутри УЧПУ не должна быть выше 60°C.

3. \*\*Для УЧПУ, предназначенных для эксплуатации в не отапливаемых помещениях, значения повышенной относительной влажности окружающего воздуха – 98% при 25°C.

б) режим хранения в упаковке в отапливаемом помещении:

- температура окружающего воздуха от 5 до 40°C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при 25°C;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (630-800 мм рт. ст.).

**Примечание** – В помещениях для хранения УЧПУ не должно быть агрессивных примесей (паров, кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

### 1.3 Нормальные климатические условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха  $(60 \pm 15)\%$ ;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (630–800 мм рт. ст.).

1.4 В зоне эксплуатации УЧПУ должны быть приняты меры, исключающие попадание на внешние поверхности и внутрь УЧПУ пыли, влаги, масла, стружки, охлаждающей жидкости, паров и газов в концентрациях, повреждающих металл и изоляцию, в том числе, во время технического обслуживания.

1.5 Вибрация в рабочей зоне производственного помещения, действующая на УЧПУ вдоль его вертикальной оси, не должна иметь частоту выше 25 Гц и амплитуду перемещения более 0,1 мм.

1.6 Питание УЧПУ должно осуществляться однофазным напряжением переменного тока ( $\sim 220 +22/-33$ ) В, частотой  $(50 \pm 1)$  Гц.

1.7 Подключение УЧПУ к промышленной сети должно производиться только через развязывающий трансформатор мощностью не менее 300 ВА.

1.8 Подводка питающей сети к УЧПУ должна быть проведена с соблюдением требований МЭК 550 по защите её от электромагнитных помех, прерываний и провалов напряжения.

Не следует подключать к этой сети энергетические системы, работа которых может вызвать нарушения в работе данной сети по допустимым уровням значений питающего напряжения, уровню и спектру помех, длительности прерываний и провалов питающего напряжения.



#### **ВНИМАНИЕ !**

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства (УЧПУ или его составляющие), которые вышли из строя по причине нарушения технических требований эксплуатации, в том числе при подключении к внешним портам (LAN, USB, RS232 и др.) УЧПУ оборудования не предназначенного для этого.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧПУ NC-400

- |      |                                                                            |                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | Число управляемых координат, включая шпиндель                              | - 2/4/6/8/10/12/14/16                                                        |
| 2.2  | Число каналов датчика угловых/линейных перемещений фотоэлектрического типа | - 2/4/6/8/10/12/14/16                                                        |
| 2.3  | Число каналов ЦАП                                                          | - 2/4/6/8/10/12/14/16                                                        |
| 2.4  | Число каналов ЦАП 14/16 разр.                                              | - 2/4/6/8/10/12/14/16                                                        |
| 2.5  | Число каналов АЦП                                                          | - 8                                                                          |
| 2.6  | Число каналов входов/выходов                                               | - 48/32, 96/64, 144/96,<br>192/128, 240/160,<br>288/192, 336/224,<br>384/256 |
| 2.7  | Число каналов датчика касания                                              | - 1                                                                          |
| 2.8  | Электронный штурвал:                                                       |                                                                              |
|      | - тип                                                                      | - ZBG-003-100                                                                |
|      | - число периодов выходного сигнала                                         | - 100 имп./оборот                                                            |
|      | - выходные сигналы                                                         | - дифференциальные                                                           |
| 2.9  | Ёмкость памяти:                                                            |                                                                              |
|      | - ОЗУ                                                                      | - DDR3L: 2Gb                                                                 |
|      | - ЗУ                                                                       | - встроенная 8Gb                                                             |
| 2.10 | Дисплей:                                                                   |                                                                              |
|      | - тип дисплея                                                              | - LCD TFT 15"                                                                |
|      | - интерфейс                                                                | - LCD 24bit                                                                  |
|      | - видеопамять (буфер кадра)                                                | - 32MB в составе ОЗУ                                                         |
| 2.11 | Клавиатура:                                                                |                                                                              |
|      | - пульт оператора:                                                         |                                                                              |
|      | количество клавиш                                                          | - 18 клавиш                                                                  |
|      | интерфейс                                                                  | - Keyboard                                                                   |
|      | - станочный пульт:                                                         |                                                                              |
|      | количество клавиш                                                          | - 99 клавиш                                                                  |
|      | интерфейс                                                                  | - порт COM2: RS-422                                                          |
| 2.12 | Интерфейсы внешних устройств ввода/вывода:                                 |                                                                              |
|      | - интерфейс последовательный                                               | - порт COM1: RS-422                                                          |
|      | - интерфейс Ethernet (LAN)                                                 | - 10/100 Мбит/с                                                              |
|      | - интерфейс USB                                                            | - 4 порта USB                                                                |
|      | - интерфейс VGA                                                            | - внешний CRT монитор                                                        |
|      | - интерфейс KEY                                                            | - разъем ФК                                                                  |
| 2.13 | Номинальное напряжение питания                                             | - ~220В, 50Гц                                                                |
| 2.14 | Потребляемая мощность                                                      | - 100ВА, не более                                                            |
| 2.15 | Степень защиты оболочкой:                                                  |                                                                              |
|      | - блок периферийных модулей                                                | - IP20                                                                       |
|      | - блок управления, станочный пульт:                                        |                                                                              |
|      | кожух                                                                      | - IP20                                                                       |
|      | лицевая панель                                                             | - IP54                                                                       |
| 2.16 | Масса:                                                                     |                                                                              |
|      | - блок управления                                                          | - 7,0кг, не более                                                            |
|      | - станочный пульт                                                          | - 3,4кг, не более                                                            |
|      | - блок периферийных модулей                                                | - 5,5кг, не более                                                            |
| 2.17 | Габаритные размеры:                                                        |                                                                              |
|      | - блок управления                                                          | - 308x400x105мм                                                              |
|      | - станочный пульт                                                          | - 265x400x47мм                                                               |
|      | - блок периферийных модулей                                                | - 301x262x170мм                                                              |
| 2.18 | Характеристика ПрО приведена в документе «Руководство программиста MC/ТС». |                                                                              |

## 3 СОСТАВ УЧПУ NC-400

### 3.1 Структура УЧПУ

3.1.1 УЧПУ NC-400 является программно управляемым устройством, имеет аппаратную и программную части. УЧПУ включает блок управления (БУ) NC400S-5, станочный пульт (СП) NC400S-7 и блок периферийных модулей (БПМ) NC310-9. Структурная схема базового исполнения УЧПУ представлена на рисунке 3.1. Состав УЧПУ представлен в таблице 3.1.

УЧПУ NC-400 разработано на основе промышленной шины **Ethernet (SSB)**. БУ и БПМ соединяются между собой каскадным соединением через стандартный кабель **db9 (CAT5e)**. Один БУ можно соединить с двумя БПМ. Скорость передачи информации составляет 100Мбит/с. Интерфейс **SSB** выдерживает электрический удар  $\pm 15\text{KV}$  статического разряда (ESD) и помехи мгновенно меняющихся импульсов (EFT) до 4000V.

Монитор NC-400 создан на базе процессора **Intel Atom N270** на основе **ISA-BUS** и использует **PCI** в качестве внутренней шины, тем самым намного повышается скорость и мощность данной модификации УЧПУ. Плата **CPU** шестислойной конструкции, позволяет снизить помехи сигналов. В схеме управления шины **SSB** используют крупную микросхему **FPGA**, спроектированную по принципу **SOC**, которая интегрирует схему управления шины **ISA**, модуль **Soft-Core** процессора для обработки протоколов связи и модуль шины **MAC** вместе, обеспечивая высокую надежность. В мониторе смонтирован 15" TFT экран. Клавиатура сделана по стандартному исполнению РС.

3.1.2 БУ NC400S-5 управляет работой УЧПУ и внешнего подключаемого оборудования. Структура БУ включает модуль управления, пульт оператора и блок питания.

Модуль управления включает в себя плату процессора (плата **CPU**), плату контроллера синхронного последовательного канала **SSB** и плату разъёмов каналов **USB**.

Взаимодействие платы контроллера **SSB** и платы **CPU** обеспечивают сигналы интерфейса **ISA BUS**. Контроллер канала **SSB** позволяет интегрировать схемы управления интерфейсов **ISA BUS** и **SSB**.

По каналу **SSB** осуществляется управление блоком/блоками периферийных модулей. Канал **SSB** позволяет подключать к БУ последовательно до двух БПМ.

Управление внешними дополнительными устройствами ввода/вывода производится платой **CPU** через интерфейсы внешних устройств: **RS-422 (COM1)**, **USB1**, **USB2**, **USB3**, **USB4**, **Ethernet (LAN)**, **VGA**, **KEY**.

Канал датчика касания (**T**) платы контроллера **SSB** позволяет обеспечить связь с датчиком касания управляемого оборудования.

Многофункциональный канал «422», образованный из сигналов последовательного канала **RS-422 (COM2)**, сигналов канала электронного штурвала и питания +12В, обеспечивает связь со станочным пультом.

Структура ПО включает блок дисплея, блок клавиатуры, сетевой выключатель и плату индикации с индикаторами сетевого питания, вторичного питания и ошибки УЧПУ. Управление дисплеем ПО осуществляется сигналами интерфейса **LCD 24bit**.

БП обеспечивает БУ NC400S-5 и СП NC400S-7 необходимым набором питающих напряжений. Питание от БП на составные части БУ и в СП поступает через плату контроллера **SSB**.

3.1.3 СП совместно с ПО обеспечивают выполнение всех функций управления и контроля в системе «ОПЕРАТОР-УЧПУ-ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ» как в автоматическом, так и в ручном режиме. В качестве элементов управления ПО и СП используются клавиши, кнопки и селекторы, а в качестве элементов контроля – дисплей и светодиоды. Эти элементы позволяют оператору управлять работой системы, вести с ней активный диалог, получать необходимую информацию о ходе управления объектом.

3.1.4 БПМ NC310-9 осуществляет связь БУ с объектом управления. В его состав входят блок питания **POWER** NC310-1, модуль шины БПМ NC310-91, набор интерфейсных модулей **ECDA**, **ECDP**, **I/O** и **A/D**, управляющих периферийным оборудованием.

Блок питания обеспечивает модули БПМ необходимым набором питающих напряжений. Кроме этого, через плату БП NC310-13 осуществляется приём/передача сигналов канала **SSB** и формирование физических линий модуля шины БПМ, а также транзит сигналов канала **SSB** на второй БПМ.

Модуль шины БПМ NC310-91 представляет собой интерфейс, состоящий из линий канала **SSB** и шины питания. Модуль шины имеет 7 платомест, он конструктивно и электрически объединяет блок питания **POWER** и 6 периферийных модулей БПМ.

Модуль **ECDA** имеет каналы **ЦАП** и **ДОС**, через которые осуществляется управление координатными осями оборудования, включающими:

- а) следящие электроприводы подач и главного движения с обратной связью, управляемые по входу аналоговым напряжением  $\pm 10\text{В}$ ;
- б) преобразователи линейных/угловых перемещений фотоэлектрического типа (энкодеры) в качестве **ДОС** управляемых электроприводов (напряжение питания +5В, тип выходного сигнала – прямоугольные импульсы TTL).

Каналы дискретных входов/выходов модулей **I/O** обеспечивают двунаправленную связь (опрос/управляющее воздействие) между УЧПУ и электрооборудованием управляемого объекта.

Модуль аналого-цифрового преобразователя NC310-34 **A/D** предназначен для связи УЧПУ с электрическими элементами управляемого оборудования, имеющими аналоговый выходной сигнал  $\pm 10\text{В}$ .

Модуль энкодер-ЦИП NC310-38 **ECDP** управляет: цифровыми приводами подач с импульсным входом управления и обратной связью через **ДОС** фотоэлектрического типа (энкодеры); приводами шаговых двигателей с импульсным входом управления без обратной связи. Модуль **ECDP** NC310-38 обеспечивает управление 4 осями. Разрядность **ЦИП** устанавливается переключками: 14/16 разрядов.

3.1.5 Обмен информацией между УЧПУ и объектом управления происходит под управлением ПрО.

Про УЧПУ NC-400 позволяет обслуживать до 16 координатных осей управляемого оборудования, включая шпиндель. Шаг наращивания осей равен 4, что соответствует числу осей в модуле **ECDA** NC310-32, модуль **ECDA** NC310-32 обеспечивает управление 4 осями. Таким образом, тип и количество модулей **ECDA** определяется количеством управляемых осей оборудования в соответствии с требованиями раздела 2. Кроме этого, общее число модулей **ECDA** в УЧПУ не должно быть больше четырех.

Про УЧПУ NC-400 позволяет работать с двумя электронными штурвалами, подключённым к любому каналу энкодера в модуле **ECDA/ECDP**.


Модуль **I/O** NC310-4 имеет 48 входных и 32 выходных дискретных канала. Про УЧПУ NC-400 позволяет обслуживать от 1 до 4 модулей **I/O** (от 48 вх./32 вых. до 384 вх./256 вых.).

Модуль **A/D** имеет 8 входных аналоговых каналов. Базовым преобразовательным элементом канала является микросхема **ADS774**, обеспечивающая непрерывную аппроксимацию. Про УЧПУ позволяет обслуживать 1 модуль **A/D**.

Модуль **ECDP** в своём составе имеет: 4 канала **ЦИП** и 4 канала энкодера. Каждому каналу **ЦИП**, соединённому с приводом, имеющим обратную связь, должен соответствовать канал энкодера, соединённый с **ДОС**, который включён в цепь обратной связи привода. Общее число модулей **ECDP** в УЧПУ не должно быть больше четырех.

УЧПУ NC-400 представляет собой распределённое устройство, что позволяет приблизить аналоговые и дискретные входы/выходы к управляемому оборудованию. Принцип открытой архитектуры позволяет применять УЧПУ к сложным объектам управления. Это достигается возможностью рассредоточить периферийные модули в нескольких контейнерах БПМ. Каждый последующий БПМ подключается к предыдущему кабелем **SSB**. При этом должно учитываться, что количество управляемых координат и каналов дискретных входов/выходов не должно превышать значений, указанных в разделе 2, а суммарная длина кабелей **SSB** не должна превышать 100 метров. Всего к УЧПУ NC-400 можно одновременно подключить до 8 БПМ.

Все периферийные модули имеют на лицевых панелях два индикатора «**IN**» и «**OUT**» зелёного цвета. Индикаторы загораются при обмене информацией между модулем и БУ по каналам **SSB**. Мигающий светодиод «**IN**» показывает наличие связи с предыдущей платой, мигающий светодиод «**OUT**» показывает наличие связи со следующей платой.




**Примечание** – Набор периферийных модулей\* отражает номенклатуру периферийных модулей УЧПУ, и не является конкретным вариантом компоновки БУ NC310-9.

Рисунок 3.1 – Структурная схема УЧПУ NC-400 (S)

Таблица 3.1 – Состав УЧПУ NC-400 (S)

| Усл.обозначение | Обозначение       | Наименование модуля, блока                                                                                          | Кол-во           | Примечание                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -               | <b>NC400S-5</b>   | <b>Блок управления (БУ)</b>                                                                                         | <b>1</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400-51          | Плата CPU (PCM-3365)                                                                                                | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400-511         | Память (ОЗУ: DDR3L 2Gb)                                                                                             | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | -                 | Память (ЗУ: встроенная 8Gb)                                                                                         | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NC400 SSB       | NC400-53          | Плата контроллера SSB:<br>канал SSB: 100 Мбит/с - 2<br>канал датчика касания - 1<br>канал электронного штурвала - 1 | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NC400 USB       | NC400S-56         | Плата разъёмов USB                                                                                                  | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-5D         | Дисплей (TFT 15" LQ150X1LX91)                                                                                       | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-5D1        | Стекланная плата TouchScreen (CTP1211104-12.1)                                                                      | 1                | По заказу                                                                                                                                                                                                                                               |
| -               | NC400S-5D2        | Блок управления TouchScreen (ZCC-3186V2)                                                                            | 1                | По заказу                                                                                                                                                                                                                                               |
| NC400-FKEY      | NC400S-57         | Плата функциональной клавиатуры F1-F8                                                                               | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NC400-FKEY      | NC400S-58         | Плата функциональной клавиатуры F11-F18                                                                             | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | NC400S-581        | Плата KEY                                                                                                           | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NC400-POWER     | NC400S-5A         | Плата контроля питания БУ                                                                                           | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-5C         | Источник питания RT-85B (или NC210-11 HF100W-T)                                                                     | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-5F         | Фильтр сетевой (FT1200-3)                                                                                           | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-5G         | Вентилятор BP602012H                                                                                                | 2                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-5I         | Панель БУ лицевая (тип А)                                                                                           | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-5I4        | Наклейка на УЧПУ                                                                                                    | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-5J         | Кожух БУ                                                                                                            | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | <b>NC310-9*</b>   | <b>Блок периферийных модулей (БПМ)</b>                                                                              | <b>1/2</b>       | 1) Число БПМ определяет заказчик.<br>Число управляемых координат и вх./вых. не должно превышать значений, указанных в разделе 2.<br>2) * - означает возможное количество периферийных модулей для двух БПМ. Общее число модулей не должно превышать 13. |
| <b>POWER</b>    | <b>NC310-1</b>    | <b>Блок питания БПМ</b>                                                                                             | <b>1</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC310-11          | Источник питания (RT-85C или HF55W-T-B)                                                                             | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC310-12          | Фильтр сетевой (DZFT1200-3)                                                                                         | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NC310 POWER M   | NC310-13          | Плата блока питания БПМ                                                                                             | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ECDA</b>     | <b>NC310-32*</b>  | <b>Модуль энкодер-ЦАП:</b><br>канал ЦАП 16 разр. - 4<br>канал энкодера - 4                                          | 1÷4*             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | <b>NC310-32A*</b> | канал ЦАП 16 разр. - 4<br>канал энкодера - 1<br>канал абсолютного датчика - 3                                       | 1÷4*             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>A/D</b>      | <b>NC310-34*</b>  | <b>Модуль АЦП:</b><br>Канал АЦП 12 разр. - 8                                                                        | 1*               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ECDP</b>     | <b>NC310-38*</b>  | <b>Модуль энкодер ЦИП:</b><br>Канал ЦИП 14/16 разр. - 4<br>Канал энкодера - 4                                       | 1÷4*             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | <b>NC310-38A*</b> | <b>Модуль абсолютный энкодер ЦИП</b>                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>I/O</b>      | <b>NC310-4*</b>   | <b>Модуль дискретных входов/выходов:</b><br>дискретный канал входов - 48<br>дискретный канал выходов - 32           | 1÷8*             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC310-91          | Модуль шины БПМ (7х96)                                                                                              | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC310-92          | Вентилятор 220V/50Hz 0.07A (SF23092A)                                                                               | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC310-93          | Контейнер                                                                                                           | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NUL</b>      | NC310-43          | Заглушка                                                                                                            | <b>m*</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | <b>NC400S-7</b>   | <b>Станочный пульт (СП)</b>                                                                                         | <b>1</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NC400-MTC       | NC400S-71         | Контроллер клавиатуры СП                                                                                            | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-72         | Плата клавиатуры СП                                                                                                 | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400-36/37/38/39 | Переключатели MODE, S, F, JOG                                                                                       | по 1             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-74         | Плата разъёма подключения к питанию                                                                                 | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400-3A/3B       | Клавиши пуска/останов рабочего цикла                                                                                | По 1             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400-3C/3D       | Кнопки вкл./выкл. питания                                                                                           | по 1             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-76         | Выключатель аварийный                                                                                               | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-59         | Плата АЦК                                                                                                           | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-59A        | Плата контроллера АЦК                                                                                               | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-77         | Панель СП лицевая                                                                                                   | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400S-79         | Кожух СП                                                                                                            | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | -                 | <b>Кабели</b>                                                                                                       | <b>1</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC400-81          | Кабель канала SSB (связь БУ с БПМ)                                                                                  | 1/2              | L ≤ 100м                                                                                                                                                                                                                                                |
| -               | NC400-82          | Кабель канала 422 (связь БУ с СП)                                                                                   | 1                | L = 1м                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -               | NC400S-83         | Кабель KEY 9 жил (связь БУ с СП)                                                                                    | 1                | L = 1м                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -               | NC400S-84         | Кабель KEY-USB (A-A) (связь БУ с СП)                                                                                | 2                | L = 1м                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -               | -                 | <b>Внешние модули входов/выходов</b>                                                                                | <b>1</b>         | Число кабелей определяется из расчёта: 1 кабель на 2 модуля                                                                                                                                                                                             |
| -               | NC110-42*         | Модуль индикации входов (24)                                                                                        | n=1÷16           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC110-43*         | Модуль релейной коммутации выходов (16)                                                                             | n=1÷16           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC310-87*         | Кабель входов (плоский 50 жил, L=2м)                                                                                | n/2              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC310-88*         | Кабель выходов (плоский 40 жил, L=2м)                                                                               | n/2              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC301-201         | Модуль вх/вых с релейной коммутацией (16/4)                                                                         | <b>По заказу</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -               | NC301-89          | Кабель вх/вых                                                                                                       | <b>1</b>         | L по заказу                                                                                                                                                                                                                                             |

Таблица 3.2 – Внешние разъемы УЧПУ

| Обозначение модуля | Разъём                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                | Кабель      |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                    | обозначение и характеристика                                                                                        | кол.конт | кол.,шт. | назначение и соединение                                                                                                        | обозначение | длина, м, (сечение) |
| NC310-9            | Блок периферийных модулей (БПМ)                                                                                     |          |          |                                                                                                                                |             |                     |
| NC310-1            | <b>L N PE</b> вилка<br>MSTB 2.5/3-GF-5.08<br>PHOENIX CONTACT                                                        | 3        | 1        | Сетевое питание <b>БПМ</b><br>~220В/50Гц                                                                                       | -           | -                   |
|                    | <b>SSB OUT</b> розетка<br>DBR 9- F                                                                                  | 9        | 1        | Связь <b>БПМ1</b> с <b>БПМ2</b> по каналу <b>SSB</b><br>NC310-1 « <b>SSB OUT</b> » (розетка) NC310-1 « <b>SSB IN</b> » (вилка) | NC310-81    | ≤ 100,0 (Ø6,5)      |
|                    | <b>SSB IN</b> вилка<br>DBR 9-M                                                                                      | 9        | 1        | См. NC400S-5 разъём « <b>SSB-1</b> », « <b>SSB-2</b> »                                                                         |             |                     |
| NC310-32           | <b>1,2,3,4</b> розетка<br>DBR 9-F                                                                                   | 9        | 4        | Каналы <b>ДОС</b> (4 канала)                                                                                                   | -           | -                   |
|                    | <b>5</b> вилка DBR 9-M                                                                                              | 9        | 1        | Каналы <b>ЦАП</b> (4 канала)                                                                                                   | -           | -                   |
| NC310-34           | <b>1</b> розетка DBR 25-F                                                                                           | 25       | 1        | Каналы входных аналоговых сигналов <b>АЦП</b>                                                                                  | -           | -                   |
| NC310-38           | <b>1,2,3,4</b> розетка DBR 9-F                                                                                      | 9        | 4        | Связь <b>БУ</b> с <b>ДОС</b> типа энкодер                                                                                      | -           | -                   |
|                    | <b>5</b> розетка DBRH 26-F                                                                                          | 26       | 1        | Каналы выходных импульсных сигналов                                                                                            | -           | -                   |
| NC310-4            | <b>1</b> вилка<br>LBHR 50-G                                                                                         | 50       | 1        | Каналы дискретных входных сигналов                                                                                             | NC310-87    | 2,0 (плоский)       |
|                    | <b>2</b> вилка<br>LBHR 40-G                                                                                         | 40       | 1        | Каналы дискретных выходных сигналов                                                                                            | NC310-88    | 2,0 (плоский)       |
| NC400S-5           | <b>USB1, USB2, USB3, USB4</b> розетки USB-A-4G                                                                      | 4        | 4        | Четыре универсальных последовательных канала <b>USB</b> (от <b>CPU</b> )                                                       | Кабель USB  | 1,0                 |
|                    | <b>VGA</b> розетка DPS 15-F                                                                                         | 15       | 1        | Разъём стандартного VGA                                                                                                        | -           | -                   |
|                    |  розетка DPS 9-F                  | 9        | 1        | Входной разъём штурвала                                                                                                        | -           | -                   |
|                    | <b>LAN</b> розетка RJ-45                                                                                            | 8        | 1        | Выход в локальную сеть                                                                                                         | -           | -                   |
|                    | <b>KEY</b> розетка DPS 9-F                                                                                          | 9        | 1        | Разъём KEY                                                                                                                     | Кабель KEY  | 1,0                 |
|                    | <b>RS422</b> вилка<br>DB 9-M                                                                                        | 9        | 1        | Последовательный канал связи <b>RS-422 (COM1)</b>                                                                              | -           | -                   |
|                    | <b>COM</b> вилка<br><b>T5V</b> MSTB 2,5/3-G-5,08<br><b>T24</b> PHOENIX CONTACT                                      | 3        | 1        | Канал датчика касания                                                                                                          | -           | -                   |
|                    | <b>GND</b> вилка<br><b>+24V</b> MSTBV 2.5/2-G-5.08<br>PHOENIX CONTACT                                               | 2        | 1        | Разъём питания GND +24V                                                                                                        | -           | -                   |
|                    | <b>I/O</b> розетка DPS 25-F                                                                                         | 25       | 1        | Каналы вх. (16) и вых. (4)                                                                                                     |             |                     |
|                    | <b>STN</b> переключатель                                                                                            | -        | 1        | Указывает количество установленных модулей во всех подключаемых БПМ                                                            | -           | -                   |
|                    | <b>C15-422</b> вилка<br>DB 15-M                                                                                     | 15       | 1        | Связь <b>БУ</b> с <b>СП</b>                                                                                                    | NC310-82    | 1,0 (Ø7,5)          |
|                    |                                                                                                                     |          |          | NC400S-5 « <b>C15-422</b> » (вилка) NC400S-7 « <b>RS422</b> » (вилка)                                                          |             |                     |
|                    | <b>SSB-1, SSB-2</b> розетки<br>DB 9-F                                                                               | 9        | 2        | Связь <b>БУ</b> с <b>БПМ1</b> по каналу <b>SSB-1</b> или <b>SSB-2</b>                                                          | NC310-81    | ≤ 100,0 (Ø6,5)      |
|                    |                                                                                                                     |          |          | NC400S-5 « <b>SSB-1</b> », « <b>SSB-2</b> » (розетка) NC310-1 « <b>SSB IN</b> » (вилка)                                        |             |                     |
|                    | <b>SPEPN</b> вилка<br>MSTBV 2.5/2-G-5.08 PHOENIX CONTACT                                                            | 2        | 1        | Выходы НРК реле готовности УЧПУ                                                                                                | -           | -                   |
|                    | <b>220VAC 50Hz</b> вилка<br>MSTBV 2.5/3-GF-5.08 PHOENIX CONTACT                                                     | 3        | 1        | Сетевое питание БУ ~220В/50Гц                                                                                                  | -           | -                   |
| NC400S-7           | <b>USB</b> розетка USB-A-4G                                                                                         | 4        | 1        | Связь ПС с БУ                                                                                                                  | NC400S-84   | 1,0 (Ø5,0)          |
|                    | <b>KEY-USB</b> розетка USB-A-4G                                                                                     | 4        | 1        | Связь ПС с БУ                                                                                                                  | NC400S-84   | 1,0 (Ø5,0)          |
|                    | <b>KEY</b> розетка DPS 9-F                                                                                          | 9        | 1        | Связь ПС с БУ                                                                                                                  | NC400S-83   | 1,0 (Ø6,5)          |
|                    | Вилка для подключения к питанию  | 8        | 1        | Выходы НЗК и НРК аварийного выключателя                                                                                        | -           | -                   |
|                    | <b>RS422</b> вилка DB 15-M                                                                                          | 15       | 1        | Связь ПС с БУ                                                                                                                  | NC400-82    | 1,0 (Ø7,5)          |
|                    | <b>5V 0V A A/ B B/</b> вилка MSTB 2.5/6-GF-5.08<br>PHOENIX CONTACT                                                  | 6        | 1        | Входной разъём штурвала                                                                                                        | -           | -                   |

Примечание:  
Буквенное обозначение разъемов  
PHOENIX CONTACT может меняться  
(при сохранении характеристик)



Рисунок 3.2 – Лицевая панель блока управления NC400S-5





Рисунок 3.3 – Габаритные и установочные размеры блока управления NC400S-5



Лицевая панель станочного пульта NC400S-7





Рисунок 3.4 - Станочный пульт NC400S-7



**Примечания**

- 1 На рисунке показан один из возможных вариантов компоновки БПМ.
- 2 Размер, отмеченный знаком (\*), указан без учёта выступа винтов. Высота винта заземления 13мм, не более.

Рисунок 3.5 – Блок периферийных модулей NC310-9




Рисунок 3.6 – Схема соединения УЧПУ NC-400

## 3.2 Конструкция УЧПУ

### 3.2.1 Общие сведения о конструкции УЧПУ

3.2.1.1 Конструктивно УЧПУ NC-400 состоит из трёх отдельных блоков БУ NC400S-5, СП NC400S-7, БПМ NC310-9, соединённых между собой кабелями NC310-81 и NC310-82. Схема соединения УЧПУ приведена на рисунке 3.6. Габаритные и установочные размеры БУ, СП и БПМ указаны на рисунках 3.3–3.5. Состав блоков и перечень соединительных кабелей приведён в таблице 3.1.

3.2.1.2 Связь УЧПУ с объектом управления и дополнительными устройствами ввода/вывода осуществляется через внешние разъёмы. Перечень внешних разъёмов УЧПУ, их месторасположение, обозначение и назначение указаны в таблице 3.2.

### 3.2.2 Конструкция БУ NC400S-5 и СП NC400S-7

3.2.2.1 БУ NC400S-5 и СП NC400S-7 представляют собой конструктивно законченные блоки и имеют одинаковый принцип построения. Каждый блок имеет корпус, который состоит из лицевой панели типа А и кожуха. Лицевая панель типа А имеет пластмассовую накладку. В верхней и нижней части лицевой панели предусмотрено по два отверстия для крепления блока в оборудование объекта управления. Блок может встраиваться непосредственно в фартук станка, шкаф электроавтоматики потребителя, крепиться на дверь шкафа устройства или в специальную оболочку автономного исполнения блока.

Составные части блока крепятся к лицевой панели с её внутренней стороны. Снаружи на лицевую панель выведены элементы управления и контроля УЧПУ. Связь между составными частями внутри блока осуществляется внутренними кабелями.

Съёмный кожух закрывает всю конструкцию блока, кроме лицевой панели. Крепится кожух винтами к лицевой панели. В кожухе имеются прорези для воздуха. Разъёмы для подключения внешних кабелей и элемент заземления вынесены на заднюю стенку блока.

3.2.2.2 В БУ на лицевую панель выведены элементы ПО. По центру верхней части лицевой панели БУ расположен дисплей **TFT 15"**. Над дисплеем наклеена этикетка с маркировкой УЧПУ. Под дисплеем расположена функциональная клавиатура «F1»–«F8», справа от дисплея расположена функциональная клавиатура «F11»–«F18».

3.2.2.3 На лицевой панели СП расположены кнопки выбора режима работы и алфавитно-цифровая клавиатура. Установлены четыре переключателя «F», «S», «Mode» и «JOG». Разъем **USB**, кнопки «**пуск/останов**» со световой индикацией и аварийный выключатель.

3.2.2.4 Лицевые панели БУ и СП имеют пластиковое покрытие для клавиатуры. Передняя панель кнопок съемная.

### 3.2.3 Конструкция БПМ NC310-9

3.2.3.1 БПМ NC310-9 выполнен в виде контейнера, имеющего внешние боковые планки с прорезями для вертикального крепления. Слева на наружной поверхности боковой стенки контейнера расположен элемент заземления БПМ .

Контейнер имеет два отсека: отсек вентилятора и модульный отсек. Отсеки разделены горизонтальной металлической перегородкой с прямоугольными прорезями.

3.2.3.2 Вентиляторный отсек расположен в нижней части каркаса под модульным отсеком. Вентилятор NC310-42 SF23092A (220В, 50/60Гц, 0,07/0,06 А) обеспечивает поступление охлажденного воздуха к модулям БПМ.

Вентилятор устанавливается в отверстие дна контейнера и крепится к нему винтами. Дно представляет собой съемную конструкцию, которая винтами крепится к боковым стенкам контейнера.

3.2.3.3 Модульный отсек БПМ имеет блочно-модульную структуру. Он рассчитан на семь модулей. Модуль шины NC310-91 конструктивно и электрически объединяет модули через 7 розеток, связанных печатными проводниками сигналов шины БПМ.

Модуль шины БПМ устанавливается винтами на столбики в центре задней стенки модульного отсека. Семь пар направляющих для установки модулей расположены на верхней и нижней поверхности модульного отсека.

Верхняя крышка контейнера имеет множество круглых отверстий для вывода нагретого воздуха из модульного отсека.

3.2.3.4 Модули БПМ являются конструктивно законченными, имеют лицевые панели с разъемами для подключения кабелей от управляемого оборудования. Модули устанавливаются в БПМ с лицевой стороны контейнера по направляющим до стыковки с разъемами модуля шины, затем крепятся к контейнеру винтами, установленными на лицевых панелях модулей.

3.2.3.5 Первое место модульного отсека (слева направо) в БПМ имеет маркировку «**POWER**» и предназначено для БП. Оно отделено от остальных вертикальной металлической перегородкой, которая выполняет функцию защитного экрана. БП образует постоянную (базовую) часть БПМ.

Остальные шесть платомест БПМ имеют маркировку «1»÷«6», в них можно установить периферийные модули **ECDA**, **ECDP**, **I/O**, **A/D**, в указанном порядке, начиная с места «1». Количество каждого из типов модулей, устанавливаемых в БПМ, определяется вариантом исполнения УЧПУ. При этом в каждом БПМ могут быть установлены модули **ECDA** (**ECDP**) – до 4-х модулей, **I/O** – до 4-х модулей и один модуль **A/D**. Общее количество перечисленных модулей не должно превышать 8-ми, во всех подключенных БПМ. Каждый периферийный модуль имеет переключатель, который указывает его порядковый номер в БПМ. Подробнее об этом сказано в главе 5, в описании модулей БПМ. Если,

после установки периферийных модулей, в БПМ остаются свободные платоместа, то на них ставят заглушки NC310-43, лицевые панели с маркировкой «NUL».

### 3.3 Программное обеспечение УЧПУ

3.3.1 Управление оборудованием системы обеспечивает УП, которая составляется программистом-технологом. Правила и методы составления УП изложены либо в документе «Руководство программиста ТС» для токарного варианта оборудования, либо в документе «Руководство программиста МС» для фрезерного варианта. Вариант документа «Руководство программиста» подлежит согласованию с изготовителем при оформлении заказа.

3.3.2 Настройка УЧПУ на конкретное оборудование системы происходит в результате характеристики системы. Характеризация заключается в создании и записи файлов, содержащих параметры и характеристики аппаратных и программных модулей, которые полностью определяют конфигурацию УЧПУ конкретного пользователя. Эти файлы содержат информацию, необходимую для функционирования ПрО, управляющего работой оборудования. Создание файлов характеристики приведено в документе «Руководство по характеристике».

3.3.3 Завершающим этапом подготовки УЧПУ к работе является создание ПЛ, которая представляет собой программу управления вспомогательными механизмами конкретного оборудования.

Составление ПЛ требует знания базового программного интерфейса **PLC** и его языка. Язык **PLC** является частью базового ПрО УЧПУ. Базовый интерфейс **PLC** является программным интерфейсом и обеспечивает выполнение протокола связи базового ПрО УЧПУ с ПЛ, причём ПЛ является персональной для каждого объекта управления.

Назначение программного интерфейса **PLC**:

- 1) инициализация сигналов включения/выключения управляемого оборудования;
- 2) выполнение протоколов обмена:

#### БАЗОВОЕ ПрО Û ПЛ Û УПРАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 3) обработка сигналов протокола, который определяет выполнение различных режимов работы УЧПУ;
- 4) обеспечение работы устройств безопасности управляемого оборудования;
- 5) выполнение вспомогательных функций.

ПЛ разрабатывается с помощью языка **PLC**. Описание интерфейса **PLC**, его языка, методы составления, отладки, компилирования и активизации ПЛ приведены в документе «Программирование интерфейса **PLC**».

Создание ПЛ не входит в обязанность разработчика УЧПУ. Пользователю УЧПУ предоставляется возможность самостоятельно разрабатывать ПЛ в соответствии с указанным документом.

3.3.4 ПрО УЧПУ имеет варианты исполнения. Кодирование версии ПрО для УЧПУ приведено в документе «Руководство по характеристике». Версия ПрО подлежит согласованию с изготовителем при оформлении заказа.

Базовое программное обеспечение УЧПУ имеет 32 разрядную операционную систему реального времени **RTOS-32**, что позволяет применять визуальное программирование для создания и редактирования УП, а также применить трёхмерную графику при выводе изображений на экран дисплея. Необходимое требование для использования трёхмерной графики в УЧПУ: ёмкость ОЗУ должна быть не менее 32МВ.

При установке базового ПрО в УЧПУ производится его программная регистрация. Надёжная совместная работа аппаратных и программных средств УЧПУ возможна только с версией ПрО, согласованной потребителем при заказе и поставляемой с ним.

#### **ВНИМАНИЕ!**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ НЕЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К УЧПУ.**

3.3.5 В состав ПрО УЧПУ входят два редактора: основной редактор и редактор визуального программирования. Правила эксплуатации ПрО УЧПУ изложены в документе «Руководство оператора». Документ состоит из двух частей, каждая часть печатается отдельной книгой. В первой части документа изложены правила работы с основным редактором ПрО УЧПУ, а во второй части документа приведены правила работы с редактором визуального программирования, который используется для создания и редактирования УП УЧПУ.

### **3.4 Варианты исполнения УЧПУ**

3.4.1 Модульная структура БПМ позволяет компоновать УЧПУ периферийными модулями в соответствии с требованиями заказчика в пределах диапазона технических характеристик, приведённых в разделе 2, и перечня модулей, указанных в таблице 3.1.

3.4.2 Вариант исполнения УЧПУ определяется заказчиком и в общем случае имеет вид:

**NC-400/A-B/C/D/L,**

где:

- NC-400:** – тип УЧПУ;
- A:** – количество модулей входов/выходов NC310-4 (I/O);
- B:** – количество внешних модулей NC301-201, NC110-42 и NC110-43;
- C:** – количество управляемых координат; определяется числом энкодеров: **nEC**;
- D:** – количество модулей АЦП NC310-34 (A/D);
- L:** – длина кабеля **SSB** NC310-81 в метрах.

### **3.5 Комплект поставки УЧПУ**

3.5.1 Комплект поставки УЧПУ соответствует разделу 4 Формуляра. Обязательный комплект поставки включает УЧПУ с соединительными кабелями, установленную версию ПрО, комплект эксплуатационной документации, комплект монтажных деталей, **USB FlashDisk 16G**, не менее, с копией поставляемой версии ПрО.

3.5.2 Состав УЧПУ:

- блок управления NC400S-5;

- станочный пульт NC400S-7;
- блок периферийных модулей NC310-9 (состав блока определяется заказчиком);
- кабель канала **SSB** NC310-81 (длина кабеля определяется заказчиком, по умолчанию – 20м);
- кабель канала **422** NC310-82 (длина кабеля 1м);
- кабель канала **KEY** NC400S-83 (длина кабеля 1м);
- кабель канала **USB** NC400S-84 (длина кабеля 1м).

### 3.5.3 Комплект эксплуатационной документации включает:

- Руководство по эксплуатации;
- Формуляр;
- Руководство оператора;
- Руководство оператора. Часть 2. Визуальное программирование;
- Руководство программиста MC/TC;
- Руководство по характеристике;
- Программирование интерфейса PLC;

3.5.4 Комплект монтажных деталей содержит ответные части выходных разъёмов УЧПУ. Разъёмы используют для изготовления кабелей связи с объектом управления. Номенклатура разъёмов и их количество зависит от компоновки БПМ. Перечень поставляемых разъёмов указан в таблице 3.3. При заказе кабелей связи с объектом управления в фирме-изготовителе УЧПУ разъёмы изымаются из комплекта монтажных деталей и устанавливаются на кабели.

Таблица 3.3 – Комплект монтажных деталей, поставляемых с УЧПУ

| Наименование               | Кол-во | Назначение                                  | Примечание            |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Розетка DB 9-F, корпус H9  | 1      | Кабель RS-232                               |                       |
| Вилка DB 9-M, корпус H9    | 11     | Кабель ДОС                                  | По числу разъёмов ДОС |
| Розетка DB 9-F, корпус H9  | ≥1     | Кабель ЦАП                                  | По числу модулей ЕСДА |
| Вилка DB 25-M, корпус H25  | 1      | Каналы I/O                                  |                       |
| Вилка DBH 26-M, корпус H15 | ≥1     | Разъём каналов ЦИП                          | По числу модулей ЕСДР |
| Розетка TP508P-00F-2P      | 1      | Кабель к разъёму «SPEPN»                    |                       |
| Розетка TP508P-00F-2P      | 1      | Кабель к разъёму «GND +24V»                 |                       |
| Вилка TP508P-00F-3P        | 2      | Сетевое питание БУ и БПМ                    |                       |
| Вилка TP508P-00-3P         | 1      | Кабель к разъёму «COM T5V T24V»             |                       |
| Вилка TP508P-00-4P         | 2      | Контакты сетевого и аварийного выключателей |                       |
| Вилка TP508P-00F-6P        | 1      | Кабель штурвала                             |                       |

3.5.5 Резервная копия ПрО на **USB FlashDisk** содержит загрузочный файл и архивные файлы ПрО. Она служит для восстановления ПрО в случае потери системных файлов. Процедура восстановления ПрО приведена в документе «Руководство по характеристике».

3.5.6 По требованию заказчика УЧПУ может комплектоваться дополнительным оборудованием, перечень которого указан в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Дополнительное оборудование, поставляемое по заказу

| Обозначение | Наименование                                | Количество | Примечание                                 |
|-------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
|             | <b><u>Внешние модули входов/выходов</u></b> |            |                                            |
| NC110-42    | Модуль индикации входов (24)                | 1÷16       | крепление на DIN рейку                     |
| NC110-43    | Модуль релейной коммутации выходов (16)     | 1÷16       |                                            |
| NC301-201   | Модуль входов/выходов (16/4)                | 1          |                                            |
| NC310-87    | Кабель входов (плоский 50 жил, L=2м)        | 1÷8        | 1 кабель на 2 модуля NC110-41 или NC110-42 |
| NC310-88    | Кабель выходов (плоский 40 жил, L=2м)       | 1÷8        | 1 кабель на 2 модуля NC110-41 или NC110-43 |
| NC301-89    | Кабель вх/вых                               | 1          | L по заказу                                |
| NC110-75B   | Штурвал электронный LGF-12-003B-100         | 1          | Æ 80мм                                     |
| NC310-75A   | Штурвал электронный ZBG-5-003-100           | 1          | Æ 60мм                                     |
| NC110-78B   | Пульт станочный выносной                    | 1          | 2 селектора на 5 положений                 |

## 4 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ NC400S-5

### 4.1 Состав блока управления NC400S-5

4.1.1 Блок управления NC400S-5 является конструктивно законченным блоком. Лицевая панель БУ приведена на рисунке 3.2. Габаритные и установочные размеры БУ указаны на рисунке 3.3. Выходные разъёмы выведены на панель разъёмов, которая расположена на задней стенке БУ. Тип и назначение разъёмов указаны в таблице 3.2.

4.1.2 Состав БУ указан в таблице 3.1. Структурное деление БУ на составные части по выполняемым функциям показано на рисунке 3.1 (структурные блоки выделены на рисунке пунктиром). Структура БУ включает:

1) блок питания:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - плата блока питания | NC400S-5A; |
| - источник питания    | NC400S-5C; |
| - фильтр сетевой      | NC400S-5F; |

2) модуль управления:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - плата CPU <b>PCM-3365</b>    | NC400S-51; |
| - память (ЗУ)                  | встроена;  |
| - плата контроллера <b>SSB</b> | NC400S-53; |
| - плата разъёмов <b>USB</b>    | NC400S-56; |

3) пульт оператора:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - блок дисплея:                  |             |
| • дисплей <b>TFT</b>             | NC400S-5D;  |
| • Стеклянная плата с TouchScreen | NC400S-5D1; |
| • Блок управления с TouchScreen  | NC400S-5D2; |
| - блок клавиатуры:               |             |
| • плата ФК <b>F1-F8</b>          | NC400S-57;  |
| • плата ФК <b>F11-F18</b>        | NC400S-58;  |
| • плата <b>KEY</b>               | NC400S-581; |

- |                |            |
|----------------|------------|
| 4) вентиляторы | NC400S-5G; |
|----------------|------------|

### 4.2 Блок питания

#### 4.2.1 Технические характеристики блока питания

##### 4.2.1.1 Входные характеристики:

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| - диапазон входного напряжения: | (176-264) В |
| - частота входного напряжения:  | (47-63) Гц  |

## 4.2.1.2 Выходные характеристики:

- выходное напряжение:  
     регулируемое (+5,00±0,25)В/8А  
     не регулируемое +12,00В/3А  
     не регулируемое -12,00В/1А
- выходная мощность: 100Вт

## 4.2.2 Назначение и состав блока питания

4.2.2.1 Блок питания обеспечивает БУ NC400S-5 и СП NC400S-7 набором питающих напряжений +5В, +12В, -12В. Схема соединений блока питания БУ представлена на рисунке 4.1. В состав блока питания входят:

- плата блока питания NC400S-5А;
- источник питания **RT-85В** NC400S-5С;
- фильтр сетевой **DZFT1200-3** NC400S-5F.

4.2.2.2 Плата блока питания NC400S-5А предназначена для приёма сетевого напряжения 220В 50/60Гц, защиты первичной цепи питания от помех, токов перегрузки и короткого замыкания, а также для контроля напряжений источника питания NC400S-5С.

Назначение разъёмов платы блока питания NC400S-5А:

- **J1** - разъём сетевого питания УЧПУ (вилка **MSTBV 2,5/3-GF-5,08**); имеет маркировку «**220VAC 50Hz**» на крышке корпуса БП;
- **J2** - разъём связи с источником питания NC400S-5С (вилка **PWC 10-3-M**); через разъём в плату блока питания NC400S-5А поступает напряжение +5В и модулированный сигнал **PE/** для схемы контроля питания;
- **J3** - разъём связи с платой управления **CONTROL NC400S-53 (J27)** (кабельная розетка **MVSTBR 2,5/6-STF-5,08**); через разъём в плату управления поступает напряжение питания +5В, +12В и сигнал аварии источника питания **ALI0N/** от схемы контроля питания.


Первичная цепь питания УЧПУ защищена от токов перегрузки и короткого замыкания предохранителем **F1** (3А/250V). Предохранитель **F1** установлен на плате блока питания в цепи фазного провода **L** первичной цепи перед фильтром NC400S-5F.

Фильтр NC400S-5F **DZFT1200-3** (250В/3А, 50/60Гц) в первичной цепи питания служит для подавления сетевых помех на входе УЧПУ. Подключение фильтра к плате блока питания NC400S-5А производится через контактные площадки платы: «**N**», «**L**», «**G**» (вход) и «**FN**», «**FL**» (выход).

Источник питания NC400S-5С подключается к сети через контакты «**OUTN**» и «**OUTL**» на плате блока питания NC400S-5А. Характеристики источника питания NC400S-5С указаны в п.4.2.1. Вторичное напряжение +5В и +12В от источника питания NC400S-5С по кабелю питания

через разъем **J3** (розетка **MVSTBR 2,5/6-STF 5,08**) поступает на плату контроллера SSB NC400S-53 на разъем питания **J27**.

**Внимание!** Выбор установки источника питания **NC310-5C RT-85B** или **NC210-11 HF100W-T** – делается производителем. При заказе источника питания (ИП), отдельно от УЧПУ, необходимо указать, какой именно тип ИП нужен, т.к. они имеют разные крепления к корпусу УЧПУ. Наименование ИП указано на наклейке, находящейся на боковой части корпуса ИП. Установка производителем, того или иного типа ИП, не дает разницы в работе УЧПУ.



Элементы, изображенные пунктиром, установлены с обратной стороны платы

Рисунок 4.1 – Схема соединений блока питания NC400S-5A

4.2.2.3 Плата блока питания NC400S-5A имеет схему контроля питания, которая производит контроль входных и выходных напряжений источника питания NC400S-5C. Модулированный импульсный сигнал **PE/** (амплитуда 5В) и напряжение +5В от источника питания NC400S-5C используются для формирования сигнала аварии источника питания **ALION/**, который через разъем **J3** поступает для контроля в модуль управления на плату контроллера SSB NC400S-53 (**J27**).

Исправный источник питания после включения имеет высокий уровень сигнала **ALION/**, который показывает, что параметры питания находятся в допустимых пределах. При неисправности питания сигнал **ALION/** переходит на низкий уровень, что приводит к снятию сигнала готовности УЧПУ **SPEPN** и формированию сигнала прерывания **IOCHSK/** для процессора **CPU**, который остановит работу УЧПУ. На экране дисплея появится информация: «Сбой питания».

**ВНИМАНИЕ!** УЧПУ NC-400 НЕ ИМЕЕТ СЕТЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УЧПУ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЛЕГКОДОСТУПНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ЭЛЕКТРООБРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ.

## 4.3 Модуль управления

### 4.3.1 Устройство модуля управления

4.3.1.1 Модуль управления обеспечивает управление работой всех составных частей УЧПУ, управление работой обслуживаемого объекта и управление внешними дополнительными устройствами ввода/вы-вода. В состав модуля управления входят:

- плата CPU **PCM-3365** NC400S-51;
- плата контроллера **SSB** NC400S-53;
- плата разъемов **USB** NC400S-56;

4.3.1.2 В УЧПУ NC-400 применяется плата процессора NC400S-51 типа **PCM-3365**. Плата CPU **PCM-3365** имеет четыре однотипных разъема (вилки), по 100 контактов каждый, на которые выведены сигналы всех интерфейсов платы. Плата контроллера **SSB** NC400S-53 имеет ответные части этих четырех разъемов (розетки), установленные соосно разъемам платы CPU **PCM-3365**. Плата CPU NC400S-51 непосредственно стыкуется с платой контроллера **SSB** NC400S-53 через эти четыре разъема.

Каждый интерфейс платы CPU **PCM-3365** имеет в плате контроллера **SSB** NC400S-53 свой стандартный разъем. Перемычки для установки режимов интерфейса, если в этом есть необходимость, также расположены в плате контроллера **SSB** NC400S-53.

Все функции управления в УЧПУ производятся процессором CPU через интерфейсы:

- взаимодействие платы CPU NC400S-51 с контроллером канала **SSB** в плате NC400S-53 осуществляется через интерфейс **ISA BUS**;
- управление клавиатурой и переключателями СП NC400S-7 осуществляется через интерфейс **RS-422 (COM2)**;
- управление клавиатурой ПО осуществляется через интерфейс **Keyboard**;
- управление дисплеем **TFT** осуществляется CPU через интерфейс **LCD 24bit**;
- управление внешними дополнительными устройствами ввода/вы-вода осуществляется через интерфейсы **RS-422 (COM1)**, **Ethernet (LAN)**, **VGA**, **KEY**, **USB1-USB4**.

4.3.1.3 Работа базового Про находится под контролем схемы **WATCH DOG**. При выявлении ошибки схемой **WATCH DOG** формируется сигнал индикации **WDT LED**, который поступает в ПО на индикатор «ER», происходит снятие сигнала готовности УЧПУ **SPEPN**, формируется сигнал прерывания **IOCHCK**, работа УЧПУ прекращается.

Начальная конфигурация компьютерных средств и установка Про производится фирмой-изготовителем УЧПУ.

4.3.1.4 В плате NC400S-53 расположен контроллер последовательного синхронизированного канала **SSB**, каналы электронного штурвала и датчика касания, установлено реле готовности УЧПУ **SPEPN**.

Канал **SSB** обеспечивает связь БУ NC400S-5 с периферийными модулями БПМ NC310-9, которые обеспечивают непосредственную связь с объектом управления. В качестве контроллера канала **SSB** используется микросхема **FPGA (EP1K50)**, которая позволяет интегрировать схемы

управления шин **ISA BUS** и **SSB**. В функции микросхемы **FPGA** входит также формирование запросов прерывания УЧПУ:

- немаскированного прерывания (**NMI**) **IOCHCK**;
- прерывание от датчика касания **IRQ10**;
- прерывание от таймера 8254 **IRQ11**.

Микросхемы **FPGA** обеспечивает контроль работы источника питания (сигнал **ALION**), контроль работы ПрО схемой **WATCH DOG** (сигнал **WDT**), контроль обрыва связи с модулями **ECDA** (сигнал **DA\_COM\_ERR**); модулями **I/O** (сигнал **IO\_COM\_ERR**, который формируется при появлении любого из сигналов ошибки **IO\_COM\_ERR1**,..., **IO\_COM\_ERR8**); модулями **A/D** (сигнал **AD\_COM\_ERR**) и модулями **ECDP** (сигнал **DP\_COM\_ERR**). Каждый из этих сигналов свидетельствует о сбое в контролируемой системе. При появлении любого из указанных сигналов происходит снятие микросхемой **FPGA** сигнала готовности УЧПУ **SPEPN**, для **CPU** формируется сигнал немаскированного прерывания **IOCHCK**, работа УЧПУ прекращается.

Связь платы контроллера **SSB** NC400S-53 с СП NC400S-7 обеспечивает канал **422**, в состав которого входит интерфейс **RS-422 (COM2)**, обслуживающий клавиатуру и переключатели СП, сигналы электронного штурвала и питание +12В.

В нижней части платы контроллера **SSB** NC400S-53 расположены два ряда внешних разъёмов, которые образуют панель разъёмов БУ. На панель разъёмов БУ выведены разъём связи с СП «**C15-422**», разъём связи с БПМ «**SSB-1**» и «**SSB-2**», переключатель **STN**, разъём связи с датчиком касания «**T**», разъём контактов реле готовности УЧПУ «**SPEPN**», разъёмы интерфейсов внешних устройств ввода/вывода «**RS422**», «**LAN**», «**VGA**», штурвала. Разъёмы интерфейсов **USB1-USB4** выведены через плату разъёмов **USB** NC400S-56 на панель ПО. Разъём **KEY** выведен на панель разъёмов БУ через плату NC400S-581.

### 4.3.2 Плата CPU РСМ-3365 NC400S-51

4.3.2.1 Технические характеристики платы **CPU РСМ-3365** (Таблица 4.1):

Таблица 4.1

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Производитель</b>                                                                                                                                                                                                              | ADVANTECH                                           |
| <b>Архитектура</b><br>Форм-фактор:<br>Системная шина:                                                                                                                                                                             | PC/104-Plus<br>PCI                                  |
| <b>Процессор</b><br>Тип установленного процессора:<br>Частота процессора:<br>Количество процессоров:                                                                                                                              | Intel Atom E3825<br>1.33 ГГц<br>1                   |
| <b>Охлаждение</b>                                                                                                                                                                                                                 | Безвентиляторный                                    |
| <b>Чипсет</b>                                                                                                                                                                                                                     | Intel Atom SoC                                      |
| <b>Оперативная память</b><br>Тип оперативной памяти:<br>Разъемы для модулей оперативной памяти:<br>Тип установки:<br>Максимальный объем оперативной памяти:                                                                       | DDR3L 1066МГц<br>1xSODIMM 204pin<br>Съемный<br>8 ГБ |
| <b>Видеоадаптер</b><br>Видеоконтроллер:<br>Интерфейсы:                                                                                                                                                                            | Intel Gen7 graphic engine<br>DVI-D, LVDS, HDMI, VGA |
| <b>Сетевые интерфейсы</b><br>Контроллер Ethernet:<br>Портов Ethernet всего:<br>Портов 10/100/1000 Mbit/s:                                                                                                                         | Intel i210 10/100/1000 Mbps<br>1<br>1               |
| <b>Интерфейсы ввода-вывода</b><br>Количество COM-портов всего:<br>COM портов RS-232:<br>Изоляция COM-портов RS-232:<br>COM портов RS-232/422/485:<br>Изоляция COM-портов RS-232/422/485:<br>Портов USB всего:<br>Портов USB v2.0: | 3<br>2<br>8000 В<br>1<br>8000 В<br>6<br>6           |
| <b>Дискретный ввод-вывод</b><br>Каналов дискретного ввода-вывода:                                                                                                                                                                 | 8                                                   |
| <b>Слоты расширения</b><br>Всего слотов расширения:<br>Слотов PCI-104:<br>Слотов Mini-PCIe:                                                                                                                                       | 2<br>1<br>1                                         |
| <b>Дисковые контроллеры</b><br>Каналов SATA 2:                                                                                                                                                                                    | 1                                                   |
| <b>Устройства хранения данных</b><br>Поддержка mSATA:                                                                                                                                                                             | Да                                                  |
| <b>Сторожевой таймер</b><br>Программный:<br>Время срабатывания:                                                                                                                                                                   | Да<br>1-255 мин/сек                                 |
| <b>Требования по питанию</b><br>Входное напряжение питания DC:                                                                                                                                                                    | 5 ... 5 В                                           |
| <b>Условия эксплуатации</b><br>Температура эксплуатации:                                                                                                                                                                          | -40 ... 85 °C                                       |
| <b>Габариты</b><br>Ширина:<br>Длина:                                                                                                                                                                                              | 96 мм<br>90 мм                                      |



Рисунок 4.3 – Внешний вид платы CPU PCM-3365

4.3.2.2 Встраиваемая плата **PCM-3365** имеет форм-фактор **PC/104-Plus** (96x90) с вертикальным расположением контактов системной шины. Это позволяет устанавливать платы друг на друга, получая надежную вертикальную стековую конструкцию, отличающуюся хорошей виброустойчивостью и ударопрочностью. Высокотехнологичный процессор **Intel Atom E3825** с тактовой частотой 1.33 ГГц демонстрирует достойный вычислительный потенциал при низком тепловыделении и энергопотреблении. **L2-cash: 2 МБ. BIOS: AMI UEFI 64 Мбит.** Далее следует описание и характеристики процессорной платы **ADVANTECH PCM-3365**:

- **SODIMM**-сокет (204 pin) предполагает инсталляцию до 8 Гб оперативной памяти **DDR3** 1333 МГц. Дисковый контроллер **SATA II** (300 МБ/с) и **Onboard Flash** (до 64 Гб) формируют хранилище данных.
- Контроллер **Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base TX** (Intel I210) использует джамбо-кадры (9 КБ) и технологию энергосбережения **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet** при низкой сетевой активности.
- Слоты расширения: полноразмерный **mini PCIe (mSATA)**, **PC/104, PCI-104**. Последовательные COM-порты (RS-232/422/485, 2xRS-232) надежно защищены от электростатических разрядов (ESD 8/15 кВ).
- Встроены 6 **USB**-портов стандарта 2.0 и модуль **GPIO** (8 бит). Графический контроллер **Intel Gen 7** оснащен несколькими видеовыходами для поддержки до трех дисплеев: **VGA, LVDS (24 бит), HDMI/DVI**.

- Графическая среда: **DirectX11, OpenGL3.2, OpenCL1.1 Full HW Acceleration**. Кодеки: **H.264, MPEG2/4, VC-1, WMV9**. Encode: **H.264, MPEG2**. ОС: **Windows, Linux Kernel 3.x, VxWorks 6.9.3.3, Android Kit Kat 4.4**.
- ПО: **SUSIAccess, Embedded Software APIs**. Тип источника питания: **AT/ATX**. Напряжение: 5 VDC. Потребляемая мощность: 4.7/7.7 Вт. Управление: **ACPI** (агрессивная политика снижает потребление).

4.3.2.3 В плате **CPU PCM-3365** в качестве ОЗУ NC400S-511 используется память типа **DDR3 SODIMM H=5.2mm STD204P SMD AS0A626-H2S6-7H**.

4.3.2.4 Начальная конфигурация компьютерных средств и установка ПрО производится фирмой-изготовителем УЧПУ. В УЧПУ используется **BIOS** фирмы **AMI**, режим загрузки – **UEFI**, что дает более расширенные возможности по управлению загрузкой УЧПУ. Возможности **BIOS UEFI** и перечень параметров, устанавливаемых фирмой-изготовителем УЧПУ, приведены в приложении **A**.

4.3.2.5 Базовое ПрО УЧПУ устанавливают на **Flash Disk**. Работа базового ПрО находится под контролем схемы «**WATCH DOG**». Ошибка, выявленная «**WATCH DOG**», индицируется светодиодом «**ER**» красного цвета на ПО, при этом происходит снятие сигнала готовности УЧПУ. Причины отсутствия сигнала готовности УЧПУ приведены в таблице 5.1.


Таблица 4.2 – Причины отсутствия сигнала готовности УЧПУ

| Ошибка                                                                                                                                                                                                                  | Индикатор ПО | Индикация дисплея (вторая строка) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Временные ошибки на шине. Отсутствует или не отвечает модуль, установленный на шине.                                                                                                                                    | ER           | ТАЙМ-АУТ                          |
| <b>WATCH DOG</b> . Ошибка возникает вследствие ошибок ПрО, в том числе, из-за неисправностей модулей NC-400.                                                                                                            | ER           | ОШ. ОЖИДАНИЯ                      |
| Сбой питания.                                                                                                                                                                                                           | –            | Сбой питания                      |
| Аварийный останов. Ошибка возникает, если кнопка « <b>АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ</b> » обрабатывается ПрО, в этом случае перед включением УЧПУ кнопка должна быть отжата.                                                        | –            | Аварийный останов                 |
| Сбой УЧПУ. Ошибка возникает, если причину сбоя УЧПУ не определить по причинам, перечисленным в данной таблице.                                                                                                          | –            | NMI -> ошибка УЧПУ                |
| Не хватает памяти в ОЗУ ( <b>UMB</b> )                                                                                                                                                                                  | –            | Нет свобод пам                    |
| Ошибка сервоцикла (следует увеличить тик в инструкции <b>TIM</b> файла <b>AXCFIL</b> ).                                                                                                                                 | –            | Ош сервоцикла                     |
| Ошибка инициализации энкодера.                                                                                                                                                                                          | –            | Ош иниц энкод                     |
| Ошибка чтения файла <b>svdold</b> при установленной инструкции <b>OLD</b> в файле <b>PGCFIL</b> (проверить диск программой <b>scandisk.exe</b> ).<br>Выключение УЧПУ всегда должно выполняться после отключения станка. | –            | Ош чтения OLD                     |


4.3.2.7 На рисунке 4.4 показано расположение разъемов и перемычек платы **CPU PCM-3365**.

4.3.2.8 Плата **CPU PCM-3365** имеет ряд перемычек, которые позволяют настроить систему под ваши требования. В таблице ниже перечислены функции различных перемычек.

| обозначение | функция                                 |
|-------------|-----------------------------------------|
| <b>J1</b>   | Очиска <b>CMOS</b>                      |
| <b>J2</b>   | Настройка <b>PCI VIO</b>                |
| <b>J4</b>   | Выбор панель питания <b>LVDS</b>        |
| <b>J6</b>   | Перемычка выбора <b>LVDS JEIDA/VESA</b> |



Верхняя сторона платы **CPU PCM-3365**



Нижняя сторона платы **CPU PCM-3365**

Рисунок 4.4 - расположение разъемов и перемычек платы **CPU PCM-3365**

4.3.2.9 Разъемы соединяют **CPU PCM-3365** с внешними устройствами, такими как жесткие диски, клавиатуры, или флоппи-диски. В таблице ниже перечислены функции каждого из разъемов.

| обозначение | функция                     |
|-------------|-----------------------------|
| <b>CN1</b>  | Разъём питания              |
| <b>CN2</b>  | Разъём питания <b>ATX</b>   |
| <b>CN3</b>  | Разъём <b>HD Audio</b>      |
| <b>CN4</b>  | Батарея                     |
| <b>CN5</b>  | <b>SODIMM</b>               |
| <b>CN6</b>  | Разъём <b>GPIO</b>          |
| <b>CN7</b>  | Разъём <b>VGA</b>           |
| <b>CN8</b>  | Разъём <b>HDMI</b>          |
| <b>CN9</b>  | Разъём питания -5V/-12V     |
| <b>CN10</b> | Разъём передней панели      |
| <b>CN11</b> | <b>MINI PCI EXPRESS</b>     |
| <b>CN13</b> | Внутренний <b>USB</b>       |
| <b>CN16</b> | Внутренний <b>USB</b>       |
| <b>CN17</b> | Внутренний <b>USB</b>       |
| <b>CN18</b> | <b>COM1</b>                 |
| <b>CN19</b> | <b>COM2/COM3</b>            |
| <b>CN20</b> | <b>LAN</b>                  |
| <b>CN21</b> | <b>LAN LED</b>              |
| <b>CN23</b> | Выходная мощность инвертора |
| <b>CN24</b> | 24 бит <b>LVDS</b> панель   |
| <b>CN26</b> | Порт отладки <b>SSD</b>     |
| <b>CN27</b> | <b>PCI-104</b>              |
| <b>CN28</b> | <b>PC104</b> 32x2-pin       |
| <b>CN29</b> | <b>PC104</b> 20x2-pin       |
| <b>CN30</b> | Зуммер                      |
| <b>CN32</b> | <b>SMBus</b>                |
| <b>CN34</b> | <b>SATA</b>                 |

4.3.2.10 Разъём «**VGA**» предназначен для подключения к УЧПУ внешнего графического монитора **CRT**. Сигналы разъёма приведены в таблице 4.3.


Таблица 4.3 – Сигналы разъёма «**VGA**»

| Контакт | Сигнал | Контакт | Сигнал |
|---------|--------|---------|--------|
| 1       | RED    | 9       | NC     |
| 2       | GREEN  | 10      | GND    |
| 3       | BLUE   | 11      | NC     |
| 4       | NC     | 12      | NC     |
| 5       | GND    | 13      | H SYNC |
| 6       | GND R  | 14      | V SYNC |
| 7       | GND G  | 15      | NC     |
| 8       | GND B  | –       | –      |


4.3.2.11 На разъём «**RS232**» выведены сигналы последовательного интерфейса **RS-232 (COM1)**. Сигналы разъёма «**RS232**» приведены в таблице 4.4. Схемы соединения УЧПУ с внешним ПК по каналу **RS-232** приведены на рисунке 4.5.

Таблица 4.4 - Сигналы разъёма «RS232»

| Контакт | Сигнал | Контакт | Сигнал |
|---------|--------|---------|--------|
| 1       | DCD    | 6       | DSR    |
| 2       | RXD    | 7       | RTS    |
| 3       | TXD    | 8       | CTS    |
| 4       | DTR    | 9       | RI     |
| 5       | GND    | -       | -      |



а) минимальный кабель



б) полный кабель

Рисунок 4.5 - Схема кабеля RS-232

Порт **COM2** в УЧПУ не используется. Последовательные порты **COM1** и **COM2** должны иметь следующие адреса обращения и уровни прерывания для микросхем **UART** в опции «**INTEGRATED PERIPHERALS**» **SETUP**. Пример установки:

On board UART 1      3F8/IRQ4  
On board UART 2      2F8/IRQ3

4.3.2.12 На разъём «**LAN**» выведены сигналы интерфейса **Ethernet**. Интерфейс **Ethernet** соответствует международному стандарту **IEEE 802.3u 100/10Base-T**. Тип разъёма указан в таблице 3.2. Сигналы интерфейса **Ethernet** приведены в таблице 4.5. Процедура подключения УЧПУ к локальной сети описана в документе «Руководство оператора».

Таблица 4.5 – Сигналы разъёма «LAN»

| Кон-такт | Сигнал     | Кон-такт | Сигнал  |
|----------|------------|----------|---------|
| 1        | +5V        | 2        | ACTLED- |
| 3        | RX+        | 4        | RX-     |
| 5        | LILED-     | 6        | GND     |
| 7        | No connect | 8        | GND     |
| 9        | TX+        | 10       | TX-     |

4.3.2.15 Сигналы универсального последовательного интерфейса **USB1** от платы **CPU PCM-3365 (CN16)** выведены на разъём «**USB1**», «**USB2**» задней панели БУ через переходную плату разъемов **USB NC400S-56 (J3)**. Тип разъёма «**USB1**», «**USB2**» указан в таблице 3.2. Сигналы разъёма **USB1**, **USB2** приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Сигналы разъёма «**USB1**», «**USB2**»

| Контакт | Назначение | Контакт | Назначение |
|---------|------------|---------|------------|
| 1       | +5B        | 3       | DATA+      |
| 2       | DATA-      | 4       | GND        |

Интерфейс **USB1**, «**USB2**» соответствует спецификации 1.10:

- а) скорость обмена информацией: 1,5-12 Мбит/с;
- б) напряжение питания внешних устройств: +5В;
- с) ток потребления на одно устройство: 500 мА, не более;
- д) длина подключаемого кабеля: 5 м, не более;
- е) количество подключаемых устройств: 127, не более.

Разъём «**USB1**», «**USB2**» используют в режиме УЧПУ для работы с внешними устройствами ввода/вывода в тех УЧПУ, которые имеют версию ПрО **3.60** и выше, так как эти версии имеют 32 разрядную операционную систему реального времени **RTOS-32**. Работу канала в этом случае поддерживает ПрО УЧПУ.


#### 4.3.3 Плата контроллера **SSB NC400S-53**

##### 4.3.3.1 Разъёмы и перемычки платы контроллера **SSB**

Расположение и обозначение разъемов и перемычек платы контроллера **SSB NC400S-53** представлено на рисунке 4.6.


Обозначение и назначение элементов платы контроллера **SSB NC400S-53**:

- **J8** – Разъём **COM1**: розетка с 10 контактами, для переключения сигнала **COM1** в плате **CPU**, подключен к разъёму **CN18** на **CPU**;



| Номер контакта | Определение | Номер контакта | Определение |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1              | DCD         | 2              | DSR         |
| 3              | RXD         | 4              | RTS         |
| 5              | TXD         | 6              | CTS         |
| 7              | DTR         | 8              | RI          |
| 9              | GND         | 10             | GND         |

- **J9** – Разъём **COM2**: розетка с 10 контактами, подключен к разъёму **CN19** на **CPU**, для переключения сигнала **COM2** в плате **CPU**;



| Номер контакта | Определение | Номер контакта | Определение |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1              | NC          | 2              | NC          |
| 3              | RXD         | 4              | NC          |
| 5              | TXD         | 6              | NC          |
| 7              | NC          | 8              | NC          |
| 9              | GND         | 10             | NC          |





Рисунок 4.6 – Расположение разъёмов и перемычек платы контроллера SSB NC400S-53

- **J10** – Сетевой разъём: розетка с 10 контактами, подключен к разъёму **CN20** на **CPU**, для переключения сетевого сигнала в плате **CPU**;



| Номер контакта | Определение | Номер контакта | Определение |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1              | NC          | 2              | NC          |
| 3              | LAN1 MDI3+  | 4              | LAN1 MDI3-  |
| 5              | LAN1 MDI2+  | 6              | LAN1 MDI2-  |
| 7              | LAN1 MDI1+  | 8              | LAN1 MDI1-  |
| 9              | LAN1 MDI0+  | 10             | LAN1 MDI0-  |


- **J11** – переходной разъём интерфейса **USB** (вилка на 10 контактов): порты **USB1**, **USB2**; обеспечивает по кабелю связь платы NC400S-53 с платой **CPU PCM-3365 (CN17)**;

| Контакт | Сигнал | Контакт | Сигнал |
|---------|--------|---------|--------|
| 1       | Vcc    | 2       | Vcc    |
| 3       | DATA2- | 4       | DATA1- |
| 5       | DATA2+ | 6       | DATA1+ |
| 7       | GND    | 8       | GND    |
| 9       | GND    | 10      | -      |

- **J13** – стандартный разъём интерфейса **Ethernet** (розетка **RJ-45**); выведен на панель разъёмов БУ, где имеет маркировку «**LAN**»;

| Контакт | Сигнал | Контакт | Сигнал |
|---------|--------|---------|--------|
| 1       | TX+    | 5       | COMM2  |
| 2       | TX-    | 6       | RX-    |
| 3       | RX+    | 7       | COMM3  |
| 4       | COMM1  | 8       | COMM4  |

- **J6 - 422-1**, разъём **RS422**, 9-контактная **D**-образная розетка;



| Номер контакта | Определение | Номер контакта | Определение |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1              | RX422-      | 2              | TX422-      |
| 3              | NC          | 4              | NC          |
| 5              | GND         | 6              | RX422+      |
| 7              | TX422+      | 8              | NC          |
| 9              | GND         |                |             |

- **J7** – разъём канала «422» (вилка **DB 15-M**) для подключения кабеля связи с СП NC400-82; выведен на панель разъемов БУ, где имеет маркировку «**C15-422**», сигналы разъёма указаны в таблице 4.9; расположение контактов разъёма представлено на рисунке 4.7;

**Примечание** – Цифра после символа «С» в маркировке разъёма означает количество контактов в разъёме, а после знака «-» – тип канала связи **RS-422**.

Таблица 4.9 – Сигналы разъёма «C15-422» (J7)

| Контакт | Сигнал | Контакт | Сигнал |
|---------|--------|---------|--------|
| 1       | +12V   | 9       | +12V   |
| 2       | +12V   | 10      | GND    |
| 3       | GND    | 11      | GND    |
| 4       | NC     | 12      | B+     |
| 5       | A+     | 13      | B-     |
| 6       | A-     | 14      | RXD-   |
| 7       | RXD+   | 15      | TXD-   |
| 8       | TXD+   | -       | -      |






Рисунок 4.7 – Расположение контактов разъёма J7 (вилка DB 15-M)

- **J4** –  входной разъём штурвала, D-образная розетка с 9 контактами;




| Номер контакта | Определение | Номер контакта | Определение |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1              | HA+         | 2              | HB+         |
| 3              | NC          | 4              | VCC         |
| 5              | GND         | 6              | HA-         |
| 7              | HB-         | 8              | NC          |
| 9              | VCC         |                |             |

- **J5** – разъём **I/O**, D-образная розетка с 25 контактами, для подключения внешнего модуля **I/O** NC301-201;




| Номер контакта | Определение    | Номер контакта | Определение    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1              | IN0 (I27A16)   | 14             | IN8            |
| 2              | IN1            | 15             | IN9            |
| 3              | IN2            | 16             | IN10           |
| 4              | IN3            | 17             | IN11           |
| 5              | IN4            | 18             | IN12           |
| 6              | IN5            | 19             | IN13           |
| 7              | IN6            | 20             | IN14           |
| 8              | IN7            | 21             | IN15 (I27A31)  |
| 9              | OUT0 (U31A16)  | 22             | OUT2 (U31A18)  |
| 10             | OUT1 (U31A17)  | 23             | OUT3 (U31A19)  |
| 11             | NC             | 24             | Заземление 24V |
| 12             | Заземление 24V | 25             | 24V            |
| 13             | 24V            |                |                |

- **J15** – стандартный внешний разъём **VGA**, розетка с 15 контактами, для подключения **VGA**;




| Номер контакта | Определение | Номер контакта | Определение |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1              | VGA_R       | 2              | VGA_G       |
| 3              | VGA_B       | 4, 11          | NC          |
| 5, 6, 7, 8, 10 | GND         | 9              | +V5_VGA     |
| 12             | VGA_DDAT    | 13             | VGA_HS      |
| 14             | VGA_VS      | 15             | VGA_DCLK    |

- **J24** – **T**, входной разъём щупа, внешний входной разъём щупа;



| Номер контакта | Определение     | Номер контакта | Определение    |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1              | сигнал щупа 24V | 2              | сигнал щупа 5V |
| 3              | заземление щупа |                |                |

- **J26** – разъём питания +24В «**GND +24V**» (вилка **MSTBV 2,5/2-G-5,08**); дублирует контакты разъёма «**I/O**» БУ, на которые подаётся напряжение +24 В от внешнего источника питания;



- **J2, J3** – разъёмы канала **SSB** (розетка **DB-9F**) для подключения кабеля связи с БПМ NC400-81; выведены на панель разъемов БУ, где имеют маркировку «**SSB-1**» и «**SSB-2**»; сигналы разъемов приведены в таблице 4.10; расположение контактов разъемов представлено на рисунке 4.8;

Таблица 4.10 – Сигналы разъёма SSB-1 и SSB-2 (J2, J3)

| Контакт | Сигнал | Контакт | Сигнал |
|---------|--------|---------|--------|
| 1       | RX-    | 6       | RX+    |
| 2       | TX-    | 7       | TX+    |
| 3       | COMM1  | 8       | COMM3  |
| 4       | COMM2  | 9       | COMM4  |
| 5       | NC     | –       | –      |




Рисунок 4.8 – Расположение контактов разъемов J2, J3 (розетка DB-9F)

- **J22** – разъём питания вентилятора БУ NC400S-5G +12В (2 конт.);
- **J19** – разъём питания конвертора **TFT** NC400S-5E (вилка **PW 10-4-M**); сигналы разъёма приведены в таблице 4.11; расположение контактов разъёма представлено на рисунке 4.9;

Таблица 4.11 – Сигналы разъёма питания конвертора TFT (J19)

| Контакт | Сигнал | Контакт | Сигнал |
|---------|--------|---------|--------|
| 1       | +12V   | 3       | +5V    |
| 2       | GND    | 4       | +5V    |





Рисунок 4.9 – Расположение контактов разъёма J19 (вилка PW 10-4-M)

- **J16** – разъём связи с платой блока питания NC400S-5A (вилка **PW 10-4-M**); сигналы разъёма приведены в таблице 4.12; расположение контактов разъёма представлено на рисунке 4.10;

Таблица 4.12 – Сигналы разъёма J16


| Контакт | Сигнал | Контакт | Сигнал |
|---------|--------|---------|--------|
| 1       | WDT    | 3       | GND    |
| 2       | ALI0N  | 4       | +5V    |

Рисунок 4.10 – Расположение контактов разъёма J16  
(вилка PW 10-4-M)

- **J25** – разъём выводов НРК реле готовности УЧПУ **SPEPN U31** (вилка **MSTBV 2.5/2-G-5.08**); выведен на панель разъемов БУ, где имеет маркировку «**SPEPN**»;
- **J20** – переходной разъём интерфейса **Keyboard** (вилка **PW 10-5-M**) для связи с платой алфавитно-цифровой клавиатуры NC400S-59 (**J2**); сигналы разъёма указаны в таблице 4.13; расположение контактов разъёма представлено на рисунке 4.11;

Таблица 4.13 Сигналы разъёма J20

| Контакт | Сигнал  | Контакт | Сигнал |
|---------|---------|---------|--------|
| 1       | KB DATA | 4       | GND    |
| 2       | KB CLK  | 5       | +5V    |
| 3       | NC      | –       |        |

Рисунок 4.11 – Расположение контактов разъёма J20  
(вилка PW 10-5-M)

- **J23** – разъём питания (вилка **MF 10-M**), на который по кабелю питания поступает напряжение +5В, +12В, -12В от источника питания NC400S-5С; напряжение используется для питания всех составных частей УЧПУ; сигналы разъёма указаны в таблице 4.14;

Таблица 4.14 – Сигналы разъёма J23

| Контакт | Сигнал                  | Контакт | Сигнал      |
|---------|-------------------------|---------|-------------|
| 1       | +5V                     | 2       | +5V         |
| 3       | AGND (общий аналоговый) | 4       | GND (общий) |
| 5       | AGND (общий аналоговый) | 6       | GND (общий) |
| 7       | +12V                    | 8       | +12V        |
| 9       | +12V                    | 10      | -12V        |

- **J14** – Разъём **VGA**: для переключения сигнала **VGA** из платы **CPU**, подключен к разъёму **CN7** на **CPU**;



| Номер контакта | Определение | Номер контакта | Определение |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1, 5, 9, 12    | GND         | 2              | VGA_R       |
| 3              | VGA_G       | 4              | VGA_B       |
| 6              | +V5_VGA     | 7              | VGA_DDAT    |
| 8              | VGA_DCLK    | 10             | VGA_HS      |
| 11             | VGA_VS      |                |             |

- **J17** – шестиконтактный разъем, не установлен;
- **J18** – четырехконтактный разъем, не установлен;
- **J21** – пятиконтактный разъем **TOUCH CONTROL**, не установлен;
- **J27** – связь с платой контроля питания NC400S-5A и источником питания NC400S-5C (**J3**), сигналы разъема указаны на рисунке 4.1;
- **S1, S2, S3** – джамперы для отладки системы:



| Маркировка переключки               | Способ установки | Описание функции      |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|
| S1                                  | (1-2)*           | Проверка канала IO    |
| S2                                  | (1-2)*           | Готовность канала IO  |
| S3                                  | (1-2)*           | Выбор 16-битной ИС IO |
| * Обозначает настройку по умолчанию |                  |                       |

- **S4, S5** – джамперы для настройки обнаружения аварийных сигналов:



| Маркировка переключки | Способ установки | Описание функции                     |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|
| S4                    | ON               | SSB3 Обнаружение связи по шине       |
| S5                    | ON               | Обнаружение аварии источника питания |

При работе УЧПУ переключки джамперов **S4, S5** должны быть замкнуты;

- **S6** – настройка сброса программирования **FPGA**.



| Маркировка переключки | Способ установки | Описание функции                                       |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| S6                    | ON               | Сброс после программирования FPGA, для отладки системы |

- **S7** – блок из четырёх двухконтактных джамперов для выбора прерывания **IRQ11** от таймера 8254; переключатель 5-6 должен быть замкнут; расположение контактов блока джамперов представлено на рисунке 4.12;




Рисунок 4.12 – Расположение контактов блока джамперов S7

- **S8** – блок из четырёх двухконтактных джамперов для выбора прерывания **IRQ10** от датчика касания; переключатель 3-4 должен быть замкнут; расположение контактов блока джамперов представлено на рисунке 4.13;






Рисунок 4.13 – Расположение контактов блока джамперов S8

- **S10, S11** – настройка интерфейса электронного штурвала 1 пульта оператора



| Маркировка переключателя           | Способ установки | Описание функции      |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| S10, S11                           | (1-2) *          | Дифференциальный вход |
| S10, S11                           | 2-3              | Одиночный вход        |
| *Обозначает настройку по умолчанию |                  |                       |


- **S12, S13** – настройка интерфейса электронного штурвала 2



| Маркировка переключателя | Способ установки | Описание функции      |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| S12, S13                 | (1-2) *          | Дифференциальный вход |

|                                    |     |                |
|------------------------------------|-----|----------------|
| S12, S13                           | 2-3 | Одиночный вход |
| *Обозначает настройку по умолчанию |     |                |

- **S14, S15** – переключики настройки системного индикатора RUN. Режимы **SPEPN** и **IO**. По умолчанию установлен режим **SPEPN**. Режим **IO** используется при отладке.



- **S9** – **JTAG** интерфейс для программирования **FPGA**;
- **U49** – переключатель, на панели разъемов БУ имеет маркировку «**STN**». Переключателем «**STN**» тарируется точное количество всех модулей, установленных во всех последовательно подключенных БПМ. Модули, установленные в БПМ сверх тарированных, переключателем «**STN**» не обслуживаются в БУ. Тарирование переключателем «**STN**» количества модулей больше, чем установлено в БПМ, может привести к потерям времени на обслуживание не существующих в БПМ модулей.

#### 4.3.3.2 Канал электронного штурвала

Канал электронного штурвала имеет следующие характеристики:

- |                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| а) напряжение питания штурвала                         | (5,00±0,25)В                                                    |
| б) входа канала                                        | дифференциальный/<br>одиночный                                  |
| в) сигналы от штурвала:                                |                                                                 |
| – основной                                             | A+, A-/A+                                                       |
| – смещённый                                            | B+, B-/B+                                                       |
| г) уровень сигнала:                                    |                                                                 |
| – логическая «1»                                       | (2,40-5,25)В                                                    |
| – логический «0»                                       | (0,00-0,50)В                                                    |
| д) частота сигналов <b>A</b> и <b>B</b> до учетверения | 200кГц, не более                                                |
| е) дискретность шага                                   | 1/(4N), где N –<br>число импульсов<br>на один оборот<br>датчика |

Канал штурвала позволяет работать как со штурвалами, имеющими прямые и инверсные сигналы **A+**, **A-** и **B+**, **B-** (дифференциальный вход), так и со штурвалами, имеющими только прямые сигналы **A+** и **B+** (одиночный вход). Выбор типа входа штурвала производится переключками **S10-S13** на плате NC400S-53 (см. п.4.3.3.1).

В станочном пульте NC400S-7 УЧПУ установлен штурвал NC400S-75 типа **ZBG-003-100**, который имеет дифференциальные выходные сигналы.

#### 4.3.3.3 Канал датчика касания

Характеристики канала датчика касания (щупа):

- а) входной сигнал: напряжение постоянного тока  
 б) уровень входного сигнала:

|                |             |
|----------------|-------------|
| логический «0» | (0,0-0,8) В |
| логическая «1» | (2,4-4,5) В |

Канал датчика касания имеет на плате контроллера **SSB NC400S-53** внешний разъём **J24**, который на панели разъёмов БУ имеет маркировку

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>T24V</b><br><b>T5V</b><br><b>COM</b> |
|-----------------------------------------|

Тип разъёма **J24** и его сигналы указаны в п.4.3.3.1. Иллюстрация работы датчика касания приведена на рисунке 4.31.




Рисунок 4.31 – Иллюстрация работы датчика касания

Подключение щупа к УЧПУ через канал датчика касания требует выделения дискретного входа модуля **I/O** (сигнал пакета «**A**»). Дискретный вход модуля **I/O** предназначен для обеспечения механической безопасности щупа. Адрес входного канала модуля **I/O**, к которому подключается датчик касания, должен быть объявлен в инструкции **TAS** файла характеристики **PGCFIL** для циклов **G72** и/или **G73**, или в инструкции **INU** файла характеристики **PGCFIL** для цикла **G74**. Вопросы характеристики щупа рассмотрены в документах «Руководство по характеристике».

ДК следует подключать к УЧПУ через элемент гальванической развязки, например, через оптрон. Подключение ДК к УЧПУ через канал датчика касания в общем случае показано на рисунке 4.32. Конкретные примеры подключения ДК к УЧПУ через канал датчика касания представлены на рисунках 4.33-4.35.

Существует второй способ подключения ДК к УЧПУ – через дискретный вход модуля **I/O** (сигнал пакета «**A**»). В этом случае сигнал дискретного входа модуля **I/O** является сигналом логики, используемым для измерения координаты точки. Подключать ДК к УЧПУ в этом случае следует также через модуль оптронной развязки.

Примеры подключения ДК к УЧПУ через дискретный вход модуля **I/O** аналогичны примерам рисунков 4.32-4.35, в которых используется только связь ДК с модулем **I/O**. Адрес входного канала модуля **I/O**, к которому подключается датчик касания, должен быть объявлен в инструкции **TAS** файла характеристики **PGCFIL** для циклов **G72** и/или

**G73.** Характеризация щупа указана в документе «Руководство по характеристизации».




Рисунок 4.32 - Подключение датчика касания к УЧПУ NC-400




Рисунок 4.33 – Подключение датчика касания с НРК




Рисунок 4.34 – Подключение датчика касания с TTL выходом




Рисунок 4.35 – Подключение датчика касания с HTL выходом

#### 4.3.3.4 Реле готовности УЧПУ

На плате контроллера **SSB NC400S-53** расположено реле готовности УЧПУ **U31 (SPEPN)**. Реле **SPEPN** имеет пару НРК. НРК реле **U31** выведены на разъем **J25**, который на панели разъемов БУ имеет маркировку «**SPEPN**». Тип разъема **J25** указан в п.4.3.3.1.

НРК реле **SPEPN** фиксируют готовность УЧПУ к включению управляющего напряжения станка. Разомкнутые контакты реле означают отсутствие готовности УЧПУ. Контакты реле замкнуты – УЧПУ готово. НРК реле **SPEPN** должны быть задействованы в цепи включения/выключения управляющего напряжения станка. Выключение управляющего напряжения станка может быть как стандартным, так и аварийным. В процедуре включения/выключения реле **SPEPN** участвуют сигналы интерфейса **PLC**. Переключение контактов реле производится:

- сигналом **U10K20 (ASPEPN)** из ПЛ;
- при авариях осей, указанных в слове **W06K3**;
- при блокирующих ошибках **SWE** или **NMI**.

Алгоритм процедуры и сигналы интерфейса **PLC** указаны в документе «Программирование интерфейса **PLC**».

#### ВНИМАНИЕ!

**ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ НА ВНЕШНИХ РЕЛЕЙНЫХ МОДУЛЯХ НЕОБХОДИМО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ КОНТАКТЫ РЕЛЕ SPEPN В СХЕМЕ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ 24В ОТ УПРАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ К УЧПУ.**

Причины отсутствия сигнала готовности УЧПУ **SPEPN** указаны в таблице 4.26.

Таблица 4.26 – Причины отсутствия сигнала готовности УЧПУ **SPEPN**

| Ошибка                                                                                                                                                                                                               | Индикатор ПО | Информация на дисплее (вторая строка) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>Временные ошибки на шине.</b> Отсутствует или не отвечает модуль, установленный на шине.                                                                                                                          | <b>ER</b>    | ТАЙМ-АУТ                              |
| <b>WATCH DOG.</b> Ошибка возникает вследствие ошибки ПрО, в том числе, из-за неисправности модулей УЧПУ.                                                                                                             | <b>ER</b>    | ОШ. ОЖИДАНИЯ                          |
| <b>Сбой питания</b>                                                                                                                                                                                                  | –            | Сбой питания                          |
| <b>Аварийный останов.</b> Ошибка возникает, если кнопка « <b>АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ</b> » обрабатывается ПрО, в этом случае перед включением УЧПУ кнопка должна быть отжата.                                              | –            | Аварийный останов                     |
| <b>Сбой УЧПУ.</b> Ошибка возникает, если причину сбоя УЧПУ не определить по причинам, перечисленным в данной таблице.                                                                                                | –            | NMI -> ошибка УЧПУ                    |
| Не хватает памяти в ОЗУ ( <b>UMB</b> )                                                                                                                                                                               | –            | Нет свобод пам                        |
| <b>Ошибка сервоцикла.</b> Следует увеличить тик в инструкции <b>TIM</b> файла <b>AXCFIL</b> .                                                                                                                        | –            | Ош сервоцикла                         |
| <b>Ошибка инициализации энкодера</b>                                                                                                                                                                                 | –            | Ош иниц энкод                         |
| Ошибка чтения файла <b>SVDOLD</b> при установленной инструкции <b>OLD</b> в файле <b>PGCFIL</b> (проверить диск программой <b>scandisk.exe</b> ). Выключение УЧПУ всегда должно выполняться после отключения станка. | –            | Ош чтения OLD                         |

#### 4.3.3.5 Синхронный последовательный канал SSB

Канал **SSB** обеспечивает связь платы контроллера **SSB** NC400S-53 с блоком периферийных модулей NC310-9 по кабелю NC310-81. Синхронный последовательный канал **SSB** позволяет, при необходимости, подключать к БУ NC400S-5 последовательно до восьми БПМ NC310-9, при этом:

- 1) количество управляемых координат и число каналов дискретных входов/выходов не должно превышать значений, указанных в разделе 2;
- 2) скорость обмена информацией в канале составляет 4 Мбит/с;
- 3) общая длина кабелей **SSB** NC310-81 зависит от типа применяемого кабеля:

- одиночные проводники - 20м, не более;
- витые пары - 50м, не более;
- витые пары с высокочастотной стабилизацией - 100м, не более.

Канал **SSB** имеет на плате NC400S-53 два внешних разъёма **J2** и **J3**, которые на панели разъёмов БУ имеют маркировку «**SSB-1**» и «**SSB-2**», соответственно, смотри п.4.3.3.1. Одновременно можно использовать только один из каналов **SSB**, «**SSB-1**» или «**SSB-2**», по выбору пользователя.

Схема соединения УЧПУ NC-400 представлена на рисунке 3.6. Электрическая схема кабеля канала **SSB** NC310-81 представлена на рисунке 4.36.




Рисунок 4.36 - Электрическая схема кабеля канала SSB NC310-81

#### 4.3.3.6 Канал связи 422

Канал **422** обеспечивает связь платы контроллера **SSB NC400S-53** со станочным пультом NC400S-7 по кабелю NC310-82. Канал связи **422** объединяет сигналы интерфейса **RS-422 (COM2)**, сигналы электронного штурвала NC310-75 и питание +12В.

По каналу **422** в СП подаётся напряжение питания +12В, которое конвертор питания в СП преобразует в напряжение +5В для питания электронного штурвала и плат, входящих в состав СП.

Канал **422** имеет на плате выходной разъём **J7**, который на панели разъемов БУ имеет маркировку «**C15-422**». Тип разъёма **J7** и его сигналы приведены в п.4.3.3.1.

К разъёму «**C15-422**» подключается кабель канала **422 NC310-82**. Схема соединения УЧПУ NC-400 представлена на рисунке 3.6.

Электрическая схема кабеля канала **422 NC310-82** приведена на рисунке 4.37.




Рисунок 4.37 - Электрическая схема кабеля канала 422 NC310-82

#### 4.3.4 Плата разъемов USB NC400S-56

4.3.4.1 Плата разъемов NC400S-56 служит для вывода сигналов интерфейсов **USB1-USB4** с платы контроллера **SSB NC400S-53** на внешние разъемы УЧПУ, которые расположены в нише лицевой панели ПО. Расположение и обозначение элементов платы разъемов NC400S-56 приведено на рисунке 4.38.




Рисунок 4.38 – Расположение разъемов платы NC400S-56

#### 4.3.4.2 Назначение разъемов платы NC400S-56:

- **J3-J6** – стандартные разъемы универсальных последовательных портов **USB1, USB2, USB3, USB4** выведенных в нишу разъемов ПО (см. рисунок 3.2)
- **J1, J2** – разъем для соединения с платой **CPU CN13, CN16**.

## 4.4 Пульт оператора

### 4.4.1 Элементы управления ПО

4.4.1.1 В УЧПУ NC-400 функции ПО выполняют следующие составные части:

- блок дисплея:

- дисплей TFT NC400S-5D;
- стеклянная плата TouchScreen NC400S-5D1;
- блок управления TouchScreen NC400S-5D2;

- блок клавиатуры:

- плата функциональной клавиатуры (ФК) «**F1**»-«**F8**» NC400S-57;
- плата функциональной клавиатуры (ФК) «**F11**»-«**F18**» NC400S-58;
- плата внешнего разъема KEY NC400S-581.

Наличие NC400S-5D1 и NC400S-5D2 определяется заказом.

Все составные части ПО установлены на внутренней стороне лицевой панели УЧПУ. Элементы управления и контроля ПО через отверстия в лицевой панели выведены на её наружную поверхность. Таким образом, лицевая панель УЧПУ представляет собой панель ПО. Расположение элементов ПО показано на рисунке 3.2.

4.4.1.2 Пластмассовая накладка делит ПО на четыре секции. Элементы ПО расположены в секциях следующим образом:

- секция дисплея:
  - дисплей – цветной, плоский экран, LCD TFT 15", (**LQ150X1LX91**);

- секция ФК «F1»–«F8»:
  - 8 функциональных клавиш «F1»–«F8»;
- секция ФК «F11»–«F18»:
  - 8 функциональных клавиш «F11»–«F18»;
  - 2 специальные клавиши «ПРОКРУТКА» и «ПЕРЕХОД»;

4.4.1.3 Описание назначения функциональной клавиатуры представлено в документе «Руководство оператора».

4.4.1.4 В правом верхнем углу ПО нанесено обозначение УЧПУ – «NC-400».

Все клавиши ПО имеют съемные пластиковые промаркированные накладки-кнопки.

4.4.1.5 Экран дисплея **LQ150X1LX91** имеет следующие характеристики:

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Панель Модель      | LQ150X1LX91                            |
| Панель Марка       | SHARP                                  |
| Description        | a-Si TFT-LCD ,15.0 inch, 1024×768      |
| Тип панели         | a-Si TFT-LCD                           |
| Режим отображения  | ASV, Normally Black, Transmissive      |
| Активная область   | 304.1×228.1 mm                         |
| Контур             | 326.5×253.5×10.1 mm                    |
| поверхность        | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
| Контрастность      | 1500:1 (Typ.)                          |
| Показать Цвета     | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) , CIE1931 70%   |
| Время отклика      | 35 (Typ.)(Tr+Td)                       |
| Угол обзора        | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D)    |
| частота            | 60Hz                                   |
| Тип лампы          | WLED Embedded (LED Driver)             |
| Интерфейс сигнала  | LVDS (1 ch, 8-bit) , 20 pins           |
| Входное напряжение | 3.3V (Typ.)                            |

#### 4.4.2 Блок клавиатуры

4.4.2.1 Функции блока клавиатуры в пульте оператора БУ NC400S-5 выполняют платы ФК NC400S-57 (рисунок 4.41) и NC400S-58 (рисунок 4.42) .



Рисунок 4.41 – Расположение разъемов платы ФК NC400S-57




Рисунок 4.42 – Расположение разъемов платы ФК NC400S-58

#### 4.4.2.2 Назначение разъемов плат NC400S-57 и NC400S-58:

- J1-J1** – связь между платами;
- J2** – разъем для подключения платы NC400S-581.

4.4.2.2 плата NC400S-581 (рисунок 4.43) предназначена для выведения внешнего разъема **KEY** на заднюю панель БУ.

- J1** – внешний разъем **KEY**;
- J2** – разъем для подключения к плате NC400S-58.




Рисунок 4.43 – Расположение разъемов платы KEY NC400S-581

## 5 БЛОК ПЕРИФЕРИЙНЫХ МОДУЛЕЙ NC310-9

### 5.1 Блок питания NC310-1 (POWER)

#### 5.1.1 Назначение блока питания NC310-1

5.1.1.1 Блок периферийных модулей NC310-9 имеет свой блок питания NC310-1 (**POWER**). Сетевое питание ~220В должно подаваться на БП от электрооборудования объекта управления. БП не имеет сетевого выключателя. Включение/выключение БП должно производиться выключателем электрооборудования системы.

5.1.1.2 БП NC310-1 обеспечивает подачу сетевого напряжения ~220В на вентилятор БПМ, обеспечивает модули БПМ набором питающих напряжений: +5В, +12В, -12В, а также обеспечивает питанием +5В внешние энкодеры.

Кроме этого, через БП осуществляется связь БУ с БПМ по каналу SSB.

#### 5.1.2 Технические характеристики блока питания NC310-1

##### 5.1.2.1 Технические характеристики:

- входное напряжение - (190-260)В
- частота сети - (47-63)Гц
- ток потребления - 1,25А
- максимальное время выдержки при потере сетевого напряжения, при нагрузке 6А - 100мс
- выходное напряжение:
  - регулируемое - плюс (5,00±0,25)В/5А
  - нерегулируемое - плюс 15В/1А
  - нерегулируемое - минус 15В/1А

#### 5.1.3 Состав и устройство блока питания NC310-1

##### 5.1.3.1 Блок питания (БП) NC310-1 БПМ включает:

- 1) источник питания (RT-85С или HF 55W-T-B) - NC310-11;
- 2) сетевой фильтр (DZFT1200-3) - NC310-12;
- 3) плату блока питания - NC310-13.

Линейный источник питания NC310-11 и сетевой фильтр NC310-12 установлены на плате блока питания NC310-13. Плата блока питания винтами крепится к уголкам лицевой панели. На лицевую панель выведены внешние разъёмы и элементы индикации БП. Вид лицевой панели БП NC310-1 представлен на рисунке 5.1.

5.1.3.2 Расположение и обозначение основных элементов платы блока питания NC310-13 показано на рисунке 5.2.

Назначение элементов платы блока питания NC310-13:




Рисунок 5.1 – Лицевая панель блока питания NC310-1




Рисунок 5.2 – Плата блока питания NC310-13

- DL1** – сетевой фильтр NC310-12 (**DZFT1200-3**) в первичной цепи питания: ~250В, 3А, 50/60Гц; служит для подавления сетевых помех на входе БПМ;
- F1** – предохранитель 250V/3A в фазном проводе **L** первичной цепи питания; защищает первичную цепь от токов перегрузки и короткого замыкания;
- LED1-LED4** – светодиоды зелёного цвета на лицевой панели БП; индицируют соответственно:
- **LED1** – исправность сетевого питания, имеет маркировку «**AC**» на лицевой панели БП,
  - **LED2-LED4** – исправность вторичных источников питания, имеют маркировку на лицевой панели БП соответственно: «**+5V**», «**+12V**», «**-12V**»;
- P1** – линейный источник питания NC310-11 (**RT-85C** или **HF55W-T-B**); имеет низкую амплитуду пульсаций и низкий уровень излучаемых помех, обладает высокой надёжностью в работе. Напряжения и токи, вырабатываемые источником питания NC310-11, указаны в п.5.1.2. Связь источника питания с платой NC310-13 осуществляется гибкими проводами через контактные площадки «**L**», «**N**», «**PE**», «**-15V**», «**AGND**», «**+15V**», «**GND**», «**+5V**»;
- VR1** – переменное сопротивление (в линейном источнике питания NC310-11) предназначено для регулировки напряжения +5V;
- J1** – разъём сетевого питания БПМ ~220В (вилка **MSTB 2.5/3-GF-5.08**); на лицевой панели имеет маркировку: «**L**», «**N**», «**PE**»;
- J2** – составной разъём канала **SSB**, состоит из вилки и розетки, на лицевой панели БП имеет маркировку «**SSB**»:
- «**IN**» – вход канала **SSB** (вилка **DMR 9S**), служит для подключения кабеля канала **SSB** NC310-81, обеспечивающего связь БПМ с БУ или с предыдущим БПМ; сигналы разъёма «**IN**» приведены в таблице 5.1.
  - «**OUT**» – выход канала **SSB** (розетка **DMR 9P**); служит для подключения кабеля NC310-81, обеспечивающего последовательную связь одного БПМ с другим; сигналы разъёма «**OUT**» приведены в таблице 5.1.

**Внимание!** Выбор установки источника питания **RT-85C** или **HF55W-T-B** – делается производителем. При заказе источника питания (ИП) NC310-11, отдельно от УЧПУ, необходимо указать, какой именно тип ИП нужен, т.к. они имеют разные крепления к корпусу УЧПУ. Наименование ИП указано на наклейке, находящейся на боковой части корпуса ИП. Установка производителем, того или иного типа ИП, не дает разницы в работе УЧПУ.

Электрическая схема кабеля канала **SSB** NC310-81 приведена в п.4.3.3.5.

Таблица 5.1 – Сигналы разъёмов канала **SSB**: «IN» и «OUT»

| SSB     |        |         |        |         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| IN      |        |         |        | OUT     |        |         |        |
| Контакт | Сигнал | Контакт | Сигнал | Контакт | Сигнал | Контакт | Сигнал |
| 1       | TX-    | 6       | TX+    | 1       | RX-    | 6       | RX+    |
| 2       | RX-    | 7       | RX+    | 2       | TX-    | 7       | TX+    |
| 3       | NC     | 8       | NC     | 3       | NC     | 8       | NC     |
| 4       | NC     | 9       | NC     | 4       | NC     | 9       | NC     |
| 5       | NC     | –       |        | 5       | NC     | –       |        |

- J3** – Разъём интерфейса УЧПУ (вилка **CM96abcR**), обеспечивает связь с модулем шины УЧПУ NC310-91.
- J4** – Разъём питания вентилятора блока управления, 220V.

В плате NC310-13 сигналы канала **SSB** от разъёма «IN» и «OUT» разделены. Последовательное соединение входных и выходных линий канала **SSB** производится на разъёме **J6** модуля шины БПМ NC310-91, как указано в п.5.6.

## 5.2 Модули энкодер-ЦАП NC310-32 и NC310-32A (ECDA)

### 5.2.1 Назначение модуля ECDA

5.2.1.1 Модуль энкодер-ЦАП (**ECDA**) обеспечивает связь между следящими электроприводами подач и главного движения управляемого оборудования и преобразователями угловых или линейных перемещений фотоэлектрического типа (энкодерами), выполняющими функции датчиков обратной связи (**ДОС**). Каждому каналу, к которому подключён **ДОС**, соответствует определённый канал **ЦАП**, который соединён с электроприводом. Эта связь устанавливается инструкцией **NTC** в файле **AXCFIL** в соответствии с «Руководством по характеристикам».

Каналы энкодеров связывают **ДОС** с **CPU**. Связь модуля **ECDA** с **CPU** обеспечивает канал **SSB**. **CPU** обрабатывает информацию, полученную от **ДОС**, и результат обработки в виде кода передаёт в **ECDA** на **ЦАП**. **ЦАП** преобразует код в аналоговое напряжение и передаёт полученное воздействие на электроприводы управляемого оборудования.

5.2.1.2 Про УЧПУ позволяет работать с двумя независимыми штурвалами. Любой канал энкодера в модуле **ECDA** можно использовать для подключения дополнительного внешнего электронного штурвала. Описание электронного штурвала NC310-75A **ZBG-003-100** приведено в п. 6.2.3. Информация о штурвале NC110-75B **LGF 12-003B-100/SM-003B** изложена в приложении **Б**. Указанные электронные штурвалы можно заказать в фирме-изготовителе УЧПУ.

### 5.2.2 Состав и устройство модуля ECDA

5.2.2.1 Модуль **ECDA** имеет варианты исполнения, которые приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Варианты исполнения модуля ECDA

| Обозначение модуля ECDA | Количество каналов датчика перемещений (энкодера) | ЦАП                |             | Установка номера модуля |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|                         |                                                   | количество каналов | разрядность |                         |
| NC310-32                | 4                                                 | 4                  | 16          | U20, U22                |
| NC310-32A               | 1 (3 абсолютных)                                  | 4                  | 16          |                         |

5.2.2.2 Модуль **ECDA** состоит из печатной платы, которая крепится винтами к уголкам с обратной стороны лицевой панели модуля. Внешний вид лицевой панели модуля **ECDA** представлен на рисунке 5.3. Где расположены два светодиода **IN** и **OUT**. Мигающий светодиод **IN** показывает наличие связи с предыдущей платой. Мигающий светодиод **OUT** показывает наличие связи со следующей платой.




Рисунок 5.3 – Лицевая панель модуля ECDA NC310-32





Рисунок 5.4 – Расположение разъемов и перемычек модуля ECDA


5.2.2.3 Расположение разъемов, перемычек и переключателей модуля **ECDA** приведено на рисунке 5.4.

- **U20** – переключатель для выбора порядка тарировки модулей **ECDA**. Модули **ECDA** устанавливаются в **БПМ** начиная с первого платоместа, имеющего маркировку «1» на каркасе **БПМ**. Модули **ECDA** и **ECDP**, при их тарировке, должны иметь номера меньше, чем у модулей **I/O** и **A/D**. Модули **ECDA** могут быть установлены в любом **БПМ**, но должны иметь непрерывную нумерацию, устанавливаемую переключателем **U20**.

Пример тарировки модулей **ECDA** переключателем **U20**:



1-й БПМ




2-й БПМ

Здесь, в первом модуле **ECDA** (слева на право), на **U20** стрелка ставится на «3»; во втором модуле, на «4»; в третьем, на «5».

Положение «0», «1», «2», на переключателе **U20**, всегда остается за **БП** (**POWER**); таким образом, нумерация периферийных модулей начинается с «3».

- **U22** – переключатель, всегда в положении «0».
- **S2** – перемычка сброса внутренних логических схем.




- **J1** – Только для программистов.
- **J2** – Подключение разъема каналов ЦАП.
- **J7** – Разъем интерфейса УЧПУ (вилка **CM96abcR**), обеспечивает связь с модулем шины УЧПУ NC310-91.
- **S1** – Данной перемычкой выбирают режим аппаратного контроля обрыва сигналов энкодера, см. рисунок 5.5.



Рисунок 5.5

- **S3, S4, S5, S6** – Перемычки для выбора типа каскадного включения, смотри рисунок 5.6.



Переход к следующему модулю, в пределах одного БПМ.

Так должны быть установлены перемычки на последнем модуле первого БПМ, что обеспечит связь со вторым, подключенным БПМ.

Рисунок 5.6

### 5.2.3 Канал энкодера

5.2.3.1 Модуль **ECDA** работает с четырьмя (NC310-32) преобразователями угловых/линейных перемещений фотоэлектрического типа с прямоугольными импульсными дифференциальными выходными сигналами – энкодерами. Питание энкодеров +5В подаётся на разъёмы энкодеров от УЧПУ.

5.2.3.2 Канал энкодера имеет следующие характеристики:

- |                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| а) напряжение питания энкодера:             | (5,00±0,25)В                                                      |
| б) вход канала:                             | дифференциальный                                                  |
| в) номенклатура входных сигналов:           |                                                                   |
| – основной                                  | A+, A-                                                            |
| – смещённый                                 | B+, B-                                                            |
| – ноль-метка                                | Z+, Z-                                                            |
| г) тип входных сигналов:                    | прямоугольные импульсы                                            |
| д) частота входных сигналов до учетверения: | 200кГц, не более                                                  |
| е) дискретность шага входного сигнала:      | $1/(4 \times N)$ , где N – число импульсов на один оборот датчика |
| ж) уровни входных сигналов:                 |                                                                   |
| – логический «0»                            | 0,50В, не более                                                   |
| – логическая «1»                            | 2,50В, не менее                                                   |
| и) длина соединительного кабеля:            | 50м, не более.                                                    |

5.2.3.3 Канал работает с энкодерами, которые имеют только дифференциальные выходные сигналы. Временная диаграмма сигналов энкодера приведена на рисунке 5.7.




Рисунок 5.7 – Временная диаграмма работы энкодера

Преобразователь угловых/линейных перемещений фотоэлектрического типа преобразует измеряемое перемещение в последовательность электрических сигналов, которая несёт в себе информацию о величине и направлении перемещения.

Два выходных канала преобразователя **A** и **B** выдают периодические импульсные последовательности, сдвинутые относительно друг друга по фазе на  $(90 \pm 3)^\circ$ . Каждый канал выдаёт дифференциальные сигналы **A+**, **A-** и **B+**, **B-**. Кроме этого, преобразователь формирует дифференциальный сигнал **Z** («ноль-метка») или сигнал начала отсчёта.



### 5.2.4 Цифро-аналоговый преобразователь

5.2.4.1 Плата **ECDA** NC310-32 имеет 4 канала **ЦАП** (16 разрядов), что позволяет УЧПУ управлять четырьмя приводами, имеющими аналоговый вход управления. Каждый канал **ЦАП** построен на базе 16 разрядной м/схемы **ЦАП AD5453** с последовательным входным интерфейсом. Канал **ЦАП** имеет следующие характеристики:

- |                                                                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| а) разрешающая способность                                                                                                          | 16 разрядов<br>(15 разрядов + зн.разряд) |
| б) диапазон выходного сигнала                                                                                                       | $\pm 10,0\text{В}$                       |
| в) линейный участок                                                                                                                 | $\pm 8,5\text{В}$                        |
| г) номинальная дискретность:                                                                                                        |                                          |
| в диапазоне минус 10 – минус 5В                                                                                                     | 0,610мВ                                  |
| в диапазоне минус 5 – плюс 5В                                                                                                       | 0,305мВ                                  |
| в диапазоне плюс 5 – плюс 10В                                                                                                       | 0,610мВ                                  |
| д) выходное сопротивление                                                                                                           | 0,20м                                    |
| е) выходной ток                                                                                                                     | 5мА                                      |
| ж) основная погрешность преобразования:                                                                                             |                                          |
| в диапазоне $\pm 0,15\text{В}$                                                                                                      | 2,5мВ, не более                          |
| в остальном диапазоне                                                                                                               | $\pm 1\%$                                |
| и) дополнительная погрешность преобразования,<br>вызванная изменением температуры<br>окружающего воздуха на каждые $10^0\text{C}$ : | не превышает основную                    |

5.2.4.2 **ЦАП** преобразует корректирующие воздействия, выдаваемые **СРУ** в 16 разрядном цифровом коде, в аналоговое напряжение. Напряжение поступает на приводы управляемого оборудования. Соответствие цифровых кодов выходным сигналам **ЦАП** (16 разр.) приведено в таблице 5.6. График выходного сигнала 16 разрядного **ЦАП** представлен на рисунке 5.10.




Рисунок 5.10 – График выходного напряжения ЦАП (16 разр.)

Таблица 5.6 – Соответствие кодов выходному напряжению ЦАП

| Номинальное напряжение, мВ | Шестнадцатиричный код (Hex) |
|----------------------------|-----------------------------|
|                            | ЦАП 16 разрядов             |
| -10000.00                  | FFFC                        |
| - 9000.24                  | F33C                        |
| - 8500.00                  | ECD4                        |
| - 8000.48                  | E66C                        |
| - 7500.00                  | E008                        |
| - 7000.73                  | D9A0                        |
| - 6000.97                  | CCD8                        |
| - 5000.00                  | BFFC                        |
| - 4000.24                  | B33C                        |
| - 3000.48                  | A660                        |
| - 2500.00                  | A004                        |
| - 2000.73                  | 999C                        |
| - 1000.93                  | 8CD0                        |
| - 500.48                   | 8650                        |
| - 200.18                   | 8290                        |
| - 100.09                   | 8148                        |
| - 78.12                    | 8100                        |
| - 39.06                    | 8080                        |
| - 19.53                    | 8040                        |
| - 9.76                     | 8020                        |
| - 4.88                     | 8010                        |
| - 2.44                     | 8008                        |
| - 1.22                     | 8004                        |
| 0.00                       | 0000                        |
| + 1.22                     | 0004                        |
| + 2.44                     | 0008                        |
| + 3.66                     | 000C                        |
| + 6.10                     | 0014                        |
| + 10.98                    | 0024                        |
| + 20.75                    | 0044                        |
| + 39.06                    | 0080                        |
| + 79.34                    | 0104                        |
| + 100.97                   | 0148                        |
| + 200.19                   | 0290                        |
| + 500.19                   | 0668                        |
| + 1000.95                  | 0CD0                        |
| + 2000.73                  | 199C                        |
| + 2500.00                  | 2004                        |
| + 3000.00                  | 2660                        |
| + 4000.24                  | 333C                        |
| + 5000.00                  | 3FFC                        |
| + 6000.97                  | 4CD8                        |
| + 7000.73                  | 59A0                        |
| + 7500.00                  | 6008                        |
| + 8000.48                  | 666C                        |
| + 8500.00                  | 6CD4                        |
| + 9000.24                  | 733C                        |
| + 9998.77                  | 7FFC                        |

5.2.4.3 Каналы **ЦАП** выведены на разъём «5» лицевой панели модуля **CPU ECDA**. Тип разъёма указан в таблице 3.2. Расположение контактов разъёма показано на рисунке 5.11. Сигналы каналов **ЦАП** приведены в таблице 5.7.

Таблица 5.7

| Контакт | Канал          | Контакт | Канал                |
|---------|----------------|---------|----------------------|
| 5       | ЦАП1 (канал 1) | 9       | Общий ЦАП1 (канал 1) |
| 4       | ЦАП2 (канал 2) | 8       | Общий ЦАП2 (канал 2) |
| 3       | ЦАП3 (канал 3) | 7       | Общий ЦАП3 (канал 3) |
| 2       | ЦАП4 (канал 4) | 6       | Общий ЦАП4 (канал 4) |
| 1       | –              | –       | –                    |




Рисунок 5.11

5.2.4.4 **RP1-RP12** – регулируемые потенциометры, необходимы для установки опорных напряжений  $\pm 5$ – $\pm 10$ V. Назначение потенциометров приведено в таблице 5.8.

Таблица 5.8

| Потенциометр | Описание функции                       | Потенциометр | Описание функции                       |
|--------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| RP1          | -10V опорное напряжение                | RP7          | Баланс опорного напряжения 3-го канала |
| RP2          | -5V опорное напряжение                 | RP8          | Баланс опорного напряжения 4-го канала |
| RP3          | +10V опорное напряжение                | RP9          | Регулировка «0» 1-го канала            |
| RP4          | +5V опорное напряжение                 | RP10         | Регулировка «0» 2-го канала            |
| RP5          | Баланс опорного напряжения 1-го канала | RP11         | Регулировка «0» 3-го канала            |
| RP6          | Баланс опорного напряжения 2-го канала | RP12         | Регулировка «0» 4-го канала            |

### 5.2.5 Модуль абсолютный энкодер ЦАП NC310-32A

#### 5.2.5.1 Общие сведения

Модуль **NC310-32A** представляет собой действующий при выборе функциональный блок УЧПУ NC310 для конфигурации параметров осей. Плата управления осями (**ABS**), основанная на абсолютном энкодере, составляет исполнительную часть УЧПУ в управлении осями и включает в себя обратную связь одноканального инкрементального энкодера, трехканального абсолютного энкодера (синхронный последовательный интерфейс) и четырехканальный **D/A**. С помощью данной платы УЧПУ принимает импульсные сигналы из инкрементального энкодера или сигналы последовательной связи, из синхронного последовательного интерфейса, в качестве обратной связи о положении осей, и образует закрытый регулирующий контур для управления осями в реальном времени, согласно передаваемому из **D/A** в сервопривод аналогового напряжению, определяющему скорость электродвигателя. Плата управления осями (**ABS**), основанная на абсолютном энкодере, совершает обмен информацией с основными устройствами УЧПУ через синхронную шину.



Модуль **NC310-32A** состоит из следующих частей:

1. Цепь обратной связи одноканального инкрементального энкодера;
2. Цепь обратной связи трехканального абсолютного энкодера;
3. Выходная цепь четырехканального **D/A**;

Зеленая индикация, имеющая маркировку **IN**, индицирует состояние соединения данного модуля с модулем предыдущего уровня. Зеленая индикация, имеющая маркировку **OUT**, индицирует состояние соединения данного модуля с модулем следующего уровня. Если индикация мигает, то связь в синхронном последовательном канале исправна. Если индикация горит непрерывно, то соединение синхронного последовательного канала не исправно.

Разъем 1 является входным интерфейсом одноканального инкрементального энкодера. Разъемы 2-4 являются входным интерфейсом трехканального абсолютного энкодера. Разъем 5 является выходным интерфейсом **DA** (аналоговое напряжение). Лицевая панель **NC310-32A** изображена на рисунке 5.12.




Рисунок 5.12






Рисунок 5.13 Расположение разъемов и перемычек платы NC310-32A

\* Плата NC310S-CONTROL V2.10 конструктивно отличается от NC310S-CSI V1.00 только наличием перемычки S12 и резистора R309 4,7 КОм (0603).


5.2.5.2 Место расположения джамперов и разъемов платы **NC310-32A** представлено на рисунке 5.13, далее следует их описание:

**S1:** Джампер разрешения контроля обрыва связи в каналах энкодера.




**S2:** не используется

**S3:** Способ соединения текущего модуля с модулем следующего уровня.



Установка по умолчанию: каскадное соединение с модулем следующего уровня.



Касательно последнего модуля в блоке управления: каскадное соединение со следующим блоком управления.

**S9-S12:**

1) Установка джамперов для абсолютных линейных и угловых энкодеров, версия платы **V1.00**:

|      |      |        |
|------|------|--------|
| S11  | S10  | S9     |
| open | open | closed |

Допустимо подключение абсолютных линейных и угловых энкодеров с разрядностью до 30 Bit включительно.

**Внимание!**

Для версии платы NC310-32A NC310S-CSI **V1.00** прошивка пульта оператора (ПО) должна быть не более **4024**. Номер прошивки можно посмотреть так: войти в редактор, набрать команду **MLV**, выбрать в меню опцию «В СТРОКУ НОМЕР N» клавишей **F6**, высветится «3102 4024».

2) Установка джамперов для абсолютных линейных и угловых энкодеров, версия платы **V2.10**:

|        |        |        |      |
|--------|--------|--------|------|
| S9     | S10    | S11    | S12  |
| closed | closed | closed | open |

Допустимо подключение абсолютных линейных и угловых энкодеров с разрядностью до 32 Bit включительно.

**Внимание!**

Для версии платы NC310-32A NC310S-CSI **V2.10** прошивка пульта оператора (ПО) должна быть **4026**. Номер прошивки можно посмотреть так: войти в редактор, набрать команду **MLV**, выбрать в меню опцию «В СТРОКУ НОМЕР N» клавишей **F6**, высветится «3102 4026».

**J1**: разъем программируемой логической интегральной схемы (**JTAG**); предназначается для программирования и отладки логического устройства.

**J2**: выходной интерфейс четырехканального **D/A**. Вилка **DB-9M**, имеющая маркировку 5 на внешнем корпусе. Сигналы контактов представлены в таблице 5.9:




Таблица 5.9

| Номер контактов | Наименование сигнала | Сигнал                                          |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 1               | NC                   | Нет связи                                       |
| 2               | DAOUT4               | Аналоговый сигнал команды скорости              |
| 3               | DAOUT3               | Аналоговый сигнал команды скорости              |
| 4               | DAOUT2               | Аналоговый сигнал команды скорости              |
| 5               | DAOUT1               | Аналоговый сигнал команды скорости              |
| 6, 7, 8, 9      | GND                  | Заземление аналогового сигнала команды скорости |
| корпус разъема  | FG                   | экран                                           |

**J3, J4, J5** : входной интерфейс каналов 1–3 абсолютного энкодера. Розетка **DB-9F**, имеющая маркировки 2–4 на внешнем корпусе. Сигналы контактов представлены в таблице 5.10:




Таблица 5.10

| Номер контактов | Наименование сигнала | Сигнал                           |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| 1               | DATA+                | Положительный сигнал данных      |
| 6               | DATA-                | Отрицательный сигнал данных      |
| 2               | CLK+                 | Положительный тактовый сигнал    |
| 7               | CLK-                 | Отрицательный тактовый сигнал    |
| 3, 8            | NC                   | Нет связи                        |
| 4, 9            | VCC                  | +5В питания энкодера             |
| 5               | GND                  | Заземление питания энкодера (0В) |
| корпус разъема  | FG                   | экран                            |

**J6**: входной интерфейс одноканального энкодера. Розетка **DB-9F**, имеющая маркировку 1 на внешнем корпусе. Сигналы контактов представлены в таблице 5.11:




Таблица 5.11

| Номер контактов | Наименование сигнала | Сигнал                           |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| 1               | A                    | Сигнал фазы-A+ энкодера          |
| 6               | A/                   | Сигнал фазы-A- энкодера          |
| 2               | B                    | Сигнал фазы-B+ энкодера          |
| 7               | B/                   | Сигнал фазы-B- энкодера          |
| 3               | Z                    | Сигнал фазы-Z+ энкодера          |
| 8               | Z/                   | Сигнал фазы-Z- энкодера          |
| 4, 9            | VCC                  | +5В питания энкодера             |
| 5               | GND                  | Заземление питания энкодера (0В) |
| корпус разъема  | FG                   | экран                            |

### 5.2.5.3 Вход абсолютного энкодера


#### 5.2.5.3.1 Синхронный последовательный интерфейс.

Для абсолютного энкодера применяется синхронный последовательный интерфейс связи. Абсолютный энкодер управляет выходным тактовым сигналом модуля, а энкодер передает сигналы данных обратно. Тактовый сигнал и сигнал данных передаются в виде дифференциальных сигналов. Максимум расстояния передачи – 25 метров. Смотри сигналы **J3–J5**.

#### 5.2.5.3.2 Пояснения к циклу передачи сигналов синхронного последовательного интерфейса.

Во время отсутствия передачи, тактовый сигнал и сигнал данных находятся на высоком уровне. На протяжении первого заднего фронта тактового сигнала сохраняется текущее положение энкодера, потом на

протяжении последовательного нарастающего фронта передается сохраненная информация. После того как завершается передача полного слова данных, сигнал данных находится на низком уровне в определенное время (период  $t_m$ ), т.е., до того, как энкодер подготовит для поиска следующие данные. Если в данный период получается задний фронт тактового сигнала, то одинаковые данные будут отправляться еще раз. Если тактовый сигнал находится на высоком уровне дольше периода  $t_m$ , то прерывается передача данных. В таком случае на протяжении заднего фронта следующего тактового сигнала, новое значение положения будет сохраняться и отправляться во время последующего нарастающего фронта тактового сигнала. Смотри рисунок 5.14.



Где:

$T$  = время периода сигнала ( $1/T=781.25\text{kHz}$ )

$T_p$  = время паузы

$t_m$  = перевод тайм-аут (12 to 35us)

MSB = Значащий бит выходных данных

LSB = Наименее значимый бит вывода данных

Рисунок 5.14 Временная диаграмма синхронного последовательного интерфейса

### 5.2.6 Канал энкодера

Модуль может подключиться к инкрементальному или абсолютному энкодеру фотоэлектрического типа, инкрементальной или абсолютной решетке и инкрементальной или абсолютной магнитной шкале. Хотя для данного устройства может использоваться одиночный входной сигнал, но мы настоятельно рекомендуем использовать дифференциальный выходной сигнал. Сигналы представлены на рисунке 5.15.




Рисунок 5.15

Сигналы каналов А и В представляют прямоугольные импульсы. Разница в фазе составляет  $90^\circ (\pm 3^\circ)$ . Данные два сигнала являются сигналами флага. Сигнал канала «нуль-метки» эффективен лишь при условии, если эффективны сигналы обоих каналов А и В. Ширина сигнала «нуль-метки» составляет  $90^\circ$  или  $180^\circ$ . Смотри рисунок 5.16.




Рисунок 5.16

Если выходные сигналы инкрементального энкодера, инкрементальной решетки и инкрементальной магнитной шкалы не удовлетворяют вышеизложенных требований, то следует заказать их у завода-изготовителя.

Канал энкодера имеет следующие характеристики:

Дискретность шага входного сигнала -  $1/(N \times 4)$ , где N—число импульсов на один оборот энкодера.

Типы совместимого энкодера - энкодер с одиночным или дифференциальным входным сигналом.

Сигналы энкодера - разница фазы сигнала А и сигнала В -  $90^\circ$ ; ширина сигнала «нуль-метки» -  $90^\circ$  или  $180^\circ (\pm 3^\circ)$ ; Сигнал канала «нуль-метки» эффективен только при эффективности сигналов обоих каналов А и В.

Частота входных сигналов - 200 KHZ (канал А и канал В)

(2,147,483,683 число импульсов/оборот)×C2DD шаг ходового винта (дюйм)

Длина соединительного кабеля - для энкодера с дифференциальным входным сигналом 50М, не более.

- для энкодера с одиночным входным сигналом 15М, не более.

### Подключение энкодера

Подключение энкодера с дифференциальным входным сигналом к УЧПУ производится по схеме, представленной на рисунке 5.17.




Рисунок 5.17

### 5.2.7 Выход D/A

ЦАП модуля NC310-32A пользуется одноканальным выходом. Данный ЦАП представляет собой 14-разрядный цифро-аналоговый преобразователь, микросхема AD5453.

Диапазон выходного сигнала: +/-10В.

Номинальная дискретность:

в диапазоне 0-5В-----0.305 мВ

в диапазоне 5-10В-----0.61мВ

#### 5.2.7.1 Технические характеристики каналов D/A

- Число каналов : 2
- микросхема : AD5453
- Номинальная дискретность : 14bit
  - 10В - -5В : 0.61мВ/bit
  - 5В - 0В : 0.305мВ/bit
  - 0 - 5В : 0.305мВ/bit
  - +5В - +10В : 0.61мВ/bit

- Диапазон выходного сигнала :  $\pm 10\text{В}$ ; 0–8.5V,
- тип выходного сигнала : одиночный
- выходное сопротивление : 0,2 Ом
- выходной ток : 5 мА




Рисунок 5.18 График выходного напряжения 14-разрядного ЦАП.

Пояснение к регулируемым потенциометрам приведено в таблице 5.12.

Таблица 5.12 Перечень назначения потенциометров

| Потенциометр | Назначение                     | Потенциометр | Назначение                    |
|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|
| RP1          | Опорный источник питания -10В  | RP9          | Нулевой потенциометр канала 1 |
| RP2          | Опорный источник питания -5В   | RP10         | Нулевой потенциометр канала 2 |
| RP3          | Опорный источник питания +10В  | RP11         | Нулевой потенциометр канала 3 |
| RP4          | Опорный источник питания +5В   | RP12         | Нулевой потенциометр канала 4 |
| RP5          | Линейный потенциометр канала 1 |              |                               |
| RP6          | Линейный потенциометр канала 2 |              |                               |
| RP7          | Линейный потенциометр канала 3 |              |                               |
| RP8          | Линейный потенциометр канала 4 |              |                               |

#### 5.2.7.2 Метод испытания D/A

Средство измерения: цифровой вольтметр (5.5 bit)

- Проверьте соответствие выходного напряжения модуля D/A диапазону  $\pm 15\text{В}$
- Проверьте опорные источники питания +5В, +10В, -5В, 10В и отладьте потенциометры RP1, RP2, RP3 и RP4, чтобы опорные источни-

ки питания не выходили из пределов +5.0100В, +10.0200В, -5.0100В, -10.0200В соответственно.

- Опираясь на выход канала 1, проверьте опорные источники питания 0В, +5В, +10В, -5В, 10В и проверьте потенциометры RP9, RP2, RP1, RP4 и RP3 (Примечание: выходное напряжение +5В соответствует потенциометру -5В, выходное напряжение +10В соответствует потенциометру -10В).

- После отладки выхода канала 1 приступайте к отладке канала 2. В данном случае не нужно отлаживать опорные источники питания, требуется лишь отладка нулевого и линейного потенциометров каждого канала.

Таблица 5.13 Соответствие цифрового входа выходному напряжению

| Цифровой вход | Выходное напряжение |
|---------------|---------------------|
| 0000H         | 0V                  |
| 3FFFH         | 5V                  |
| 4000H         | 5.001V              |
| 7FFFH         | 10V                 |
| 8000H         | 0V                  |
| BFFFH         | -5V                 |
| C000H         | -5.001V             |
| FFFFH         | -10V                |
| 2000H         | 2.5V                |

## 5.2.8 Необходимая информация по обращению с модулем

### 5.2.8.1 Установка и изъятие модуля

Данный модуль следует хранить в антистатическом пакете, когда он не используется. При обращении с ним необходимо принять определенные меры, чтобы снять статический заряд с рук и одежды. Когда нужно взять модуль в руки, нельзя трогать контакты микросхемы, т.к. тело носит статический заряд, и соприкосновение рук с контактами микросхемы может повлечь за собой повреждение микросхемы. На это надо обращать особое внимание зимой, когда окружающий воздух более сухой.

### 5.2.8.2 Установка модуля

Установка модуля в блок управления должна производиться в соответствии со следующими шагами:

- 1) Отключить провод источника переменного питания(+220В).
- 2) Надеть антистатические перчатки во избежание повреждения, вызванного действием статического заряда.
- 3) Вплотную вставить модуль питания в предназначенный слот.
- 4) Завинтить четыре винта, расположенные на нижней и верхней частях.

### 5.2.8.3 Изъятие модуля

Изъятие модуля из блока управления должно производиться согласно следующей процедуре:

- 1) Повернуть выключатель пульта оператора до щелчка и выключить питание.
- 2) Снять розетку источника переменного питания(+220В) и соединительную розетку питания для УЧПУ.
- 3) Надеть антистатические перчатки и подготовить антистатический пакет для хранения модуля.
- 4) Отсоединить модуль.

5) Снять модуль.

#### 5.2.8.4 Соединение входного и выходного сигнала.

При соединении внешнего источника с контактами входного и выходного сигнала, надо обратить внимание на полярность проводов питания. Нельзя путать полярность, причем напряжение питания должно быть не выше нормы, иначе модуль испортится.

### 5.3 Модуль АЦП NC310-34 (A/D)

#### 5.3.1 Назначение модуля A/D

5.3.1.1 Модуль аналого-цифрового преобразователя NC310-34 (A/D) предназначен для связи УЧПУ с электрическими элементами управляемого оборудования, имеющими аналоговый выходной сигнал  $\pm 10\text{В}$ . Информация аналоговых каналов анализируется и обрабатывается **СРУ**. По результатам обработки аналоговой информации формируются управляющие действия, доступные **УП** и **ПЛ**. Функциональная схема модуля **A/D** представлена на рисунке 5.13.

5.3.1.2 Работа с аналоговыми каналами УЧПУ требует их характеристики для определения номеров доступных каналов **АЦП** в инструкции **ADC** секции 3 файла **IOCFIL**. Определение параметров модуля **A/D** при характеристике логики управляемого оборудования приведено в документе «Руководство по характеристике».




Рисунок 5.13 – Функциональная схема модуля A/D

### 5.3.2 Технические характеристики модуля A/D

5.3.2.1 Модуль **A/D** имеет следующие технические характеристики:

- |                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| а) количество входных аналоговых каналов     | - 8                                         |
| б) тип входа                                 | - дифференциальный                          |
| в) диапазон входного сигнала                 | - $\pm 10\text{В}$                          |
| г) разрешающая способность                   | - 12 разрядов<br>(11 разрядов + зн. разряд) |
| д) точность преобразования                   | - $\pm 1$ мл. разряд                        |
| е) время преобразования                      | - 8мкс                                      |
| ж) входное сопротивление                     | - 10Мом, не менее                           |
| и) уровень срабатывания защиты от перегрузки | - $\pm 35\text{В}$                          |

5.3.2.2 Соотношение аналого-цифровых входов модуля **A/D** показано в таблице 5.9.

### 5.3.3 Состав и устройство модуля A/D

5.3.3.1 Конструктивно модуль **A/D** состоит из печатной платы, которая крепится винтами к уголкам с обратной стороны лицевой панели модуля. Лицевая панель модуля представлена на рисунке 5.14. Где расположены два светодиода **IN** и **OUT**. Мигающий светодиод **IN** показывает наличие связи с предыдущей платой. Мигающий светодиод **OUT** показывает наличие связи со следующей платой.

5.3.3.2 Модуль **A/D** имеет 8 входных аналоговых каналов. Базовым преобразовательным элементом канала является микросхема **ADS774**, обеспечивающая непрерывную аппроксимацию.

5.3.3.3 На лицевой панели расположен разъём с маркировкой «1», на который выведены прямые (**АЦП1+**, ....., **АЦП8+**) и инверсные (**АЦП1-**, ....., **АЦП8-**) входы аналоговых каналов. Тип разъёма указан в таблице 3.2 «Внешние разъёмы УЧПУ». Расположение контактов разъёма «1» показано на рисунке 5.15. Сигналы разъёма «1» представлены в таблице 5.10.

Таблица 5.9 – Соотношение аналого-цифровых входов

| Аналоговое значение входного сигнала | Цифровое значение входного сигнала | Номинальная дискретность |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| +10V                                 | FFEH TO FFFH                       | 20/4096=4,88mv           |
| 0V                                   | 7FFH TO 800H                       |                          |
| -10V                                 | 000H TO 001H                       |                          |




Рисунок 5.14




Рисунок 5.15

Таблица 5.10 - Сигналы разъёма АЦП

| Контакт | Сигнал       | Контакт | Сигнал       |
|---------|--------------|---------|--------------|
| 1       | АЦП1+        | 14      | АЦП1-        |
| 2       | АЦП2+        | 15      | АЦП2-        |
| 3       | АЦП3+        | 16      | АЦП3-        |
| 4       | АЦП4+        | 17      | АЦП4-        |
| 5       | АЦП5+        | 18      | АЦП5-        |
| 6       | АЦП6+        | 19      | АЦП6-        |
| 7       | АЦП7+        | 20      | АЦП7-        |
| 8       | АЦП8+        | 21      | АЦП8-        |
| 9       | Общ.А (AGND) | 22      | Общ.А (AGND) |
| 10      | Общ.А (AGND) | 23      | Общ.А (AGND) |
| 11      | Общ.А (AGND) | 24      | Общ.А (AGND) |
| 12      | Общ.А (AGND) | 25      | Общ.А (AGND) |
| 13      | Общ.А (AGND) | -       | -            |





Рисунок 5.16 – Расположение разъемов и перемычек модуля A/D


5.3.3.4 Расположение разъемов, перемычек и переключателей модуля **A/D** приведено на рисунке 5.16. Обозначение и назначение разъемов, перемычек и переключателей модуля **A/D**:

- **U17** – переключатель для выбора порядка тарировки модуля **A/D**. Модуль **A/D** устанавливается в **БПМ**, по порядку, после модулей **ECDA**, **ECDP** и **I/O**. Модуль **A/D**, при тарировке, должен иметь номер больше, чем у модулей **ECDA**, **ECDP** и **I/O**. Нумерация прерываться не должна.

Пример тарировки модуля **A/D** переключателем **U17**:



1-й БПМ




2-й БПМ

Здесь, на **U17**, стрелка ставится на «10».


Положение «0», «1», «2», на переключателе **U17**, всегда остается за **БП (POWER)**; таким образом, нумерация периферийных модулей начинается с «3».

В данном примере платоместа «5» и «6», в первом и во втором **БПМ**, остались свободными, в этом случае на них ставятся заглушки NC310-0.

- **U18** – переключатель, всегда в положении «0».
- **S3, S4, S5, S6** – Перемычки для выбора типа каскадного включения.




Переход к следующему модулю, в пределах одного БПМ.



Так должны быть установлены перемычки на последнем модуле первого БПМ, что обеспечит связь со вторым, подключенным БПМ.

- **S2** – перемычка сброса внутренних логических схем.




- **J1** – Аналоговые входные сигналы, смотри таблицу 5.10.
- **J2** – Разъем интерфейса УЧПУ (вилка **CM96abcR**), обеспечивает связь с модулем шины УЧПУ NC310-91.
- **J3** – Только для программистов.

#### 5.3.4 Калибровочное сопротивление R1, R2.

Резистор **R1** регулирует значение **0V**. При подаче **0V** на контакты 1-14 разъема **J1**, выходное значение должно соответствовать 2048, 2049.

Резистор **R2** регулирует значение **9,9927V**. При подаче **9,9927V** на контакты 1-14 разъема **J1**, выходное значение должно соответствовать 4094, 4095.

#### 5.3.5 Способ соединения аналого-цифрового сигнала с разъемом J1 модуля А/D.



## 5.4 МОДУЛЬ ЭНКОДЕР-ЦИП NC310-38 (ECDP) и NC310-38A (CSI-DP)

### 5.4.1 Назначение модуля ECDP

5.4.1.1 Модуль энкодер-ЦИП NC310-38 (**ECDP**) управляет:

- цифровыми приводами подач с импульсным входом управления и обратной связью через **ДОС** фотоэлектрического типа (энкодеры);
- приводами шаговых двигателей с импульсным входом управления без обратной связи.

Модуль **ECDP** в своём составе имеет:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| - канал <b>ЦИП</b> : | 4 |
| - канал энкодера     | 4 |

5.4.1.2 Каждому каналу **ЦИП**, соединённому с приводом, имеющим обратную связь, должен соответствовать канал энкодера, соединённый с **ДОС**, который включён в цепь обратной связи привода. Эта связь устанавливается инструкцией **NTC** в файле **AXCFIL** в соответствии с документом «Руководство по характеристике». Каждому каналу **ЦИП**, соединённому с приводом без датчика обратной связи, должен быть установлен номер канала датчика в инструкции **NTC**, равный номеру канала **ЦИП**, в котором модуль **ECDP** будет имитировать работу датчика.

Кроме своего основного назначения любой канал энкодера может быть использован для подключения к УЧПУ дополнительного внешнего штурвала, помимо штатного штурвал NC310-75 в составе **СП**, так как **Про** УЧПУ позволяет работать с двумя независимыми штурвалами. Ха-

рактеристики поставляемых фирмой штурвалов, вопросы их характеристики и подключения к УЧПУ приведены в приложении **A**.

#### 5.4.2 Состав и устройство модуля **ECDP**

5.4.2.1 Модуль **ECDP** состоит из печатной платы, которая крепится винтами к уголкам с обратной стороны лицевой панели модуля. Внешний вид лицевой панели модуля **ECDP** представлен на рисунке 5.20. Где «1»-«4» разъемы служат для подключения энкодеров, разъем «5», для вывода канала ЦИП. Также на лицевой панели расположены два светодиода **IN** и **OUT**. Мигающий светодиод **IN** показывает наличие связи с предыдущей платой. Мигающий светодиод **OUT** показывает наличие связи со следующей платой.





Рисунок 5.20 – Лицевая панель модуля **ECDP**

5.4.2.2 Расположение разъемов, перемычек и переключателей модуля **ECDP** приведено на рисунке 5.21.


- **U20** – переключатель для выбора порядка тарировки модулей **ECDP**. Модули **ECDP** устанавливаются в **БПМ** сразу после модулей **ECDA** или, при их отсутствии, начиная с первого платоместа, имеющего маркировку «1» на каркасе **БПМ**. Модули **ECDP**, при их тарировке, должны иметь номера меньше, чем у модулей **I/O** и **A/D**. Модули **ECDP**

могут быть установлены в любом **БПМ**, но должны иметь непрерывную нумерацию, устанавливаемую переключателем **U20**.

Пример тарировки модулей **ECDP** переключателем **U20**:



1-й БПМ



2-й БПМ

Здесь, в первом модуле **ECDP** (слева на право), на **U20** стрелка ставится на «6»; во втором модуле, на «7».

Положение «0», «1», «2», на переключателе **U20**, всегда остается за **БП (POWER)**; таким образом, нумерация периферийных модулей начинается с «3».

- **U22** – переключатель, всегда в положении «0».
- **J1** – Только для программистов.
- **J7** – Разъем интерфейса УЧПУ (вилка **CM96abcR**), обеспечивает связь с модулем шины УЧПУ NC310-91.





Рисунок 5.21 Расположение разъемов и перемычек модуля ECDP NC310-38


- **S1** – Данной перемычкой выбирают режим аппаратного контроля обрыва сигналов энкодера:




- **S2** – перемычка сброса внутренних логических схем:



- **S3, S4, S5, S6** – Перемычки для выбора типа каскадного включения:



Переход к следующему модулю, в пределах одного БПМ.



Так должны быть установлены перемычки на последнем модуле первого БПМ, что обеспечит связь со вторым, подключенным БПМ.

### 5.4.3 Подключение энкодеров

5.4.3.1 Модуль **ECDP** имеет два/четыре канала энкодера. Каждый канал работает с преобразователем угловых или линейных перемещений фотоэлектрического типа с прямоугольным импульсным выходным сигналом (**TTL**). Питание энкодера производится от УЧПУ через его канал подключения.


Канал энкодера модуля **ECDP** по техническим характеристикам и принципу действия аналогичен каналу энкодера модуля **ECDA**, сведения о котором приведены в п.4.3.2. В данном пункте указаны только отличия, которые связаны с обозначением и маркировкой конкретных разъемов и переключателей в модуле **ECDP**. Подключение энкодеров производится по схеме, представленной на рисунке 5.9.

- **J3, J4, J5, J6** – Для подключения энкодеров в модуле **ECDP** используются четыре/две розетки **DBR 9-F** (разъемы «1»-«4»/«1»-«2»). Расположение контактов розетки **DBR 9-F** указано на рисунке 5.22. Сигналы разъема энкодера приведены в таблице 5.13.

Таблица 5.13 - Сигналы разъёма энкодера

| Контакт | Назначение  |
|---------|-------------|
| 1       | A+          |
| 2       | B+          |
| 3       | Z+          |
| 4       | +5V         |
| 5       | Общий (GND) |
| 6       | A-          |
| 7       | B-          |
| 8       | Z-          |
| 9       | +5V         |

5.4.3.2 Временная диаграмма сигнала энкодера с дифференциальными выходными сигналами приведена на рисунке 5.23.



Два выходных канала

преобразователя **A** и **B** выдают периодические импульсные последовательности, сдвинутые относительно друг друга по фазе на  $(90 \pm 3)^\circ$  или  $(180 \pm 3)^\circ$ . Каждый выходной канал выдает дифференциальные сигналы **A+**, **A-** и **B+**, **B-**. Кроме этого, преобразователь формирует дифференциальный сигнал **Z** («ноль-метка») или сигнал начала отсчета. Сигнал «ноль-метка» при правильной фазировке сигналов **A** и **B** должен появляться 1 раз за полный оборот вала, на котором преобразователь установлен.




Рисунок 5.23 - Временная диаграмма работы энкодера

Канал энкодера работает с датчиками, которые имеют только дифференциальные выходные сигналы **A+**, **A-**, **B+**, **B-**, **Z+**, **Z-**.

Канал энкодера имеет следующие характеристики:

- а) напряжение питания энкодера -  $(5,00 \pm 0,25) \text{ В}$ ;
- б) вход канала - дифференциальный;
- в) номенклатура входных сигналов:
  - сигнал канала A - A+, A-;
  - сигнал канала B - B+, B-;
  - сигнал канала нуль-метки - Z+, Z-;
- г) тип вх. сигналов - прямоугольные импульсы;
- д) частота вх. сигналов до учетверения - 200 кГц, не более;
- е) дискретность шага входного сигнала -  $1/(4 \times N)$ , где N-число импульсов на один оборот датчика;

ж) уровни входных сигналов:

- логический «0» - 0,50В, не более;
- логическая «1» - 2,50В, не менее;

и) длина соединительного кабеля

- 50м, не более.

#### 5.4.4 Цифро-импульсный преобразователь

##### 5.4.4.1 Технические характеристики ЦИП:

- 1) число каналов ЦИП: 2/4
- 2) разрядность ЦИП: 14/16 разрядов
- 3) выход канала ЦИП: дифференциальный/одиначный
- 4) тип обслуживаемого привода: без обратной связи/  
с обратной связью
- 5) режимы импульсного задания  
движения привода:
  - одна серия импульсов и направление nP (серия1), nDIR (направление)
  - две серии импульсов nP (серия1), nPP (серия2)
- 6) номенклатура выходных  
сигналов канала в режиме:
  - серия1, направление (nP+, nP-)/(nP-),  
(nDIR+, nDIR-)/(nDIR-),  
где n - номер канала (1-4)
  - серия1, серия2 (nP+, nP-)/(nP-),  
(nPP+, nPP-)/(nPP-),  
где n -номер канала (1-4)
- 7) тип выходных сигналов:
  - nP, nPP (меандр) прямоугольные импульсы
  - nDIR напряжение постоянного тока
- 8) уровни выходных сигналов:
  - логический «0» 0,5В, не более при  $I_{\text{ВЫХ}}=20\text{мА}$
  - логическая «1» 2,5В, не менее при  $I_{\text{ВЫХ}}=20\text{мА}$
- 9) рабочая частота импульсных  
сигналов nP, nPP:
  - а) для 14 разр. ЦИП:
    - дискретность 7,625Гц: 7,625Гц- 62500Гц
    - дискретность 15,250Гц: 15,250Гц-125000Гц
    - дискретность 30,500Гц: 30,500Гц-250000Гц
    - дискретность 61,000Гц: 61,000Гц-500000Гц

б) для 16 разр. ЦИП:

- дискретность 7,625Гц: 7,625Гц- 250000Гц
- дискретность 15,250Гц: 15,250Гц- 500000Гц
- дискретность 30,500Гц: 30,500Гц-1000000Гц
- дискретность 61,000Гц: 61,000Гц-2000000Гц

10) выходной ток канала: 20мА, не более

11) длина кабеля связи: 50м, не более

#### 5.4.4.2 Сигналы каналов ЦИП.

- **J9** – Сигналы каналов ЦИП выведены на розетку **DBRH 26-F** лицевой панели модуля **ЕСDP**, которая имеет маркировку «5». Расположение контактов розетки **DBRH 26-F** показано на рисунке 5.24. Сигналы каналов **ЦИП** приведены в таблице 5.14.

Таблица 5.14 – Сигналы каналов ЦИП

| Контакт | Сигнал     | Контакт | Сигнал     |
|---------|------------|---------|------------|
| 1       | 1PP+/1DIR+ | 14      | 3PP-/3DIR- |
| 2       | 1P+        | 15      | 3P-        |
| 3       | 2PP+/2DIR+ | 16      | 4PP-/4DIR- |
| 4       | 2P+        | 17      | 4P-        |
| 5       | 3PP+/3DIR+ | 18      | Общий      |
| 6       | 3P+        | 19      | Общий      |
| 7       | 4PP+/4DIR+ | 20      | Общий      |
| 8       | 4P+        | 21      | Общий      |
| 9       | -          | 22      | Общий      |
| 10      | 1PP-/1DIR- | 23      | Общий      |
| 11      | 1P-        | 24      | Общий      |
| 12      | 2PP-/2DIR- | 25      | Общий      |
| 13      | 2P-        | 26      | Общий      |




Рисунок 5.24

#### 5.4.4.3 Выбор типа выходных сигналов канала ЦИП.

- **S7-S14** – Данными переключками производится выбор типа выходных сигналов канала **ЦИП**, в соответствии с таблицей 5.15. По умолчанию устанавливается дифференциальный выход (прямой и инверсный сигналы). **ЦИП** имеет четыре канала. Каждый канал **ЦИП** выдаёт две импульсные последовательности сигналов **nP** и **nPP/nDIR**. Структура выходов канала **ЦИП** представлена на рисунке 5.25. Выходные импульсные сигналы могут быть либо дифференциальными (**nP+**,

**nP-**) и (**nPP+**, **nPP-**) / (**nDIR+**, **nDIR-**) , либо одиночными (**nP-**) и (**nPP-** / **nDIR-**) .



Рисунок 5.25 - Структура выходов канала ЦИП

Таблица 5.15 - Выбор типа выходных сигналов канала ЦИП

| Сигнал                                                                                                | № канала | Переключатель |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Сигнал nP: (nP+, nP-) / (nP-),<br>где n - № канала от 1 до 4                                          | 1        | S7            |
|                                                                                                       | 2        | S8            |
|                                                                                                       | 3        | S9            |
|                                                                                                       | 4        | S10           |
| Сигнал nPP/nDIR: (nPP+, nPP-) / (nPP-) или<br>(nDIR+, nDIR-) / (nDIR-),<br>где n - № канала от 1 до 4 | 1        | S11           |
|                                                                                                       | 2        | S12           |
|                                                                                                       | 3        | S13           |
|                                                                                                       | 4        | S14           |

Подключение канала **ЦИП** к электроприводу при выборе дифференциальных сигналов показано на рисунке 5.26.




Рисунок 5.26 - Подключение дифференциальных сигналов ЦИП

При выборе одиночных сигналов перемычками **S7-S14** на контакты сигналов **nP+** и **nPP+** разъёма «5» модуля **ECDP** коммутируется напряжение +5В, для обеспечения передачи одиночных сигналов на электропривод через оптронную развязку. Подключение канала **ЦИП** к электроприводу при выборе одиночных сигналов показано на рисунке 5.27.




Рисунок 5.27 – Подключение дифференциальных сигналов ЦИП

5.4.4.4 Выбор рабочей частоты сигналов **ЦИП**.

- **S15, S16** – Данными переключками выбирают дискретность преобразователя (масштаб преобразования). Смотри рисунок 5.28 и таблицу 5.16. По умолчанию устанавливают дискретность 30,5Гц.





Рисунок 5.28

Таблица 5.16 – Выбор рабочей частоты ЦИП

| Переключатель |     | Дискретность | 14 разр. ЦИП |                   | 16 разр ЦИП |                    |
|---------------|-----|--------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|
| S16           | S15 |              | число бит    | рабочая частота   | число бит   | рабочая частота    |
| 0             | 0   | 7,625Гц      | 1-8191       | 7,625Гц-62,5 кГц  | 1-32767     | 7,625Гц-250,0 кГц  |
| 0             | 1   | 15,250Гц     |              | 15,250Гц-125,0кГц |             | 15,250Гц-500,0 кГц |
| 1             | 0   | 30,500Гц     |              | 30,500Гц-250,0кГц |             | 30,500Гц-1000,0кГц |
| 1             | 1   | 61,000Гц     |              | 61,000Гц-500,0кГц |             | 61,000Гц-2000,0кГц |

- **S17** – Данная переключка служит для выбора разрядности ЦИП. По умолчанию устанавливают 14 разрядов **ЦИП**:



5.4.4.5 Выбор режима импульсного задания движения привода.

- **S18** – Данная перемычка служит для выбора режима импульсного задания движения привода. По умолчанию выбирается 1 серия импульсов **nP** и направление движения **DIR**, смотри рисунок 5.29. Модуль **ECDP NC310-38** обеспечивает два режима импульсного задания движения привода, иллюстрация которых показана в таблице 5.17.




Рисунок 5.29

Таблица 5.17 – Режимы импульсного задания движения привода

| Режим импульсного задания движения                    | Вращение по часовой стрелке (прямое) | Вращение против часовой стрелки (обратное) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 серия импульсов + направление вращения:<br>nP, nDIR | <p>nP </p> <p>nDIR </p>              | <p>nP </p> <p>nDIR </p>                    |
| 2 серии импульсов:<br>nP, nPP                         | <p>nP </p> <p>nPP </p>               | <p>nP </p> <p>nPP </p>                     |

5.4.4.6 Выбор типа обслуживаемого привода.

- **S19, S20, S21, S22** – Данными перемычками производится выбор типа обслуживаемого привода в соответствии с таблицей 5.18 и рисунком 5.30. По умолчанию выбирается привод с обратной связью.

**ВНИМАНИЕ !**

**В РЕЖИМЕ РАБОТЫ С ПРИВОДОМ БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ РАБОТА КАНАЛОВ ЭНКОДЕРА БЛОКИРУЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, И В ПРОГРАММЕ DEBUG.**

Таблица 5.18 – Выбор типа обслуживаемого привода

| № канала | Переключатель |                       | Тип привода        |
|----------|---------------|-----------------------|--------------------|
|          | обозначение   | установлена перемычка |                    |
| 1        | <b>S19</b>    | 1-2                   | без обратной связи |
|          |               | 2-3                   | с обратной связью  |
| 2        | <b>S20</b>    | 1-2                   | без обратной связи |
|          |               | 2-3                   | с обратной связью  |
| 3        | <b>S21</b>    | 1-2                   | без обратной связи |
|          |               | 2-3                   | с обратной связью  |
| 4        | <b>S22</b>    | 1-2                   | без обратной связи |
|          |               | 2-3                   | с обратной связью  |



Рисунок 5.30

#### 5.4.5 Модуль абсолютный энкодер ЦИП NC310-38A (CSI-DP)

##### 5.4.5.1 Общие сведения

Модуль **NC310-38A** является одним из дополнительных модулей настройки осей в системе УЧПУ. Шаблон управления осью абсолютного энкодера (**CSI-DP**) является исполнительным элементом управления движением оси в системе УЧПУ. Он включает в себя 1 канал обратной связи с инкрементным датчиком, 3 канала абсолютного датчика (Интерфейс **SSI**) обратной связи и 4 канала цифровых импульсов.

С помощью этого модуля, система УЧПУ получает импульсный сигнал от инкрементального энкодера или сигнал последовательной связи от интерфейса **SSI**, в качестве обратной связи по положению оси (передавая инструкции по скорости сервоприводу через импульсный сигнал). И осуществляет управление каждой осью по замкнутому циклу в режиме реального времени. Модуль управления осью абсолютного энкодера (**CSI-DP**) и главное системное устройство обмениваются информацией по синхронной шине.

**NC310S-CSI-DP** является основным исполнительным модулем системы. Основные составные части модуля:

- Одноканальная схема обратной связи с инкрементным импульсным кодированием (**1EFB**);
- Трехканальная схема обратной связи абсолютного энкодера;
- Четырехканальная схема импульсного выхода.

5.4.5.2 Лицевая панель **NC310-38A** изображена на рисунке 5.28. Зеленый светодиодный индикатор **IN** используется для индикации состояния подключения данного модуля к предыдущему модулю, а мигание указывает на то, что **SSB**-соединение работает нормально. Зеленый индикатор **OUT** указывает на состояние соединения данного модуля и модуля следующего уровня, а мигающий индикатор указывает на то, что **SSB**-соединение работает нормально.

Разъем **1** представляет собой 1-канальный входной интерфейс инкрементального энкодера,

разъемы **2-4** представляют собой 1-3-канальный входной интерфейс абсолютного энкодера,  
 разъем **5** представляет собой интерфейс цифрового импульсного выхода.





Рисунок 5.28 Лицевая панель NC310-38A

5.4.5.3 Расположение разъемов, переключек и переключателей модуля **NC310S-CSI-DP** приведено на рисунке 5.29.

**S1** - переключек разрешения контроля обрыва связи в каналах энкодера



Контроль обрыва связи в каналах энкодера **запрещен**



Контроль обрыва связи в каналах энкодера **разрешен**






Рисунок 5.29 Расположение разъемов и перемычек платы NC310-38A

**S2** – не используется;

**S3–S6** – настройка соединения текущего модуля с модулем следующего уровня;



Настройка по умолчанию. Каскадное соединение с модулем следующего уровня.



Если это последний модуль в Блоке Периферийных Модулей (БПМ) – такое положение джамперов обеспечивает каскадным переходом к следующему БПМ.

**S9-S12** – Выбор разрешения абсолютного энкодера. Далее в таблице приведено соответствие между положением переключки и количеством битов энкодера:

| S9     | S10    | S11    | S12    | Bit |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| closed | closed | closed | closed | 24  |
| open   | closed | closed | closed | 25  |
| closed | open   | closed | closed | 26  |
| open   | open   | closed | closed | 27  |
| closed | closed | open   | closed | 28  |
| open   | closed | open   | closed | 29  |
| closed | open   | open   | closed | 30  |
| open   | open   | open   | closed | 31  |
| closed | closed | closed | open   | 32  |

**S23-S30** – Выберите независимый двух-импульсный режим (дифференциальный выход) или одно-импульсный режим (несимметричный выход), с подачей импульса возбуждения на каждую ось в направлении +/- . Выходной сигнал управляющего импульса этого модуля является дифференциальным выходным сигналом драйвера (**26LS31**). Для неинвертирующего выхода (**nPP+**, **nPM+**) в направлении +/- каждой оси можно выбрать выход +5В в соответствии с настройкой переключки, как показано на рисунке 5.30, где:

**S24, S26, S28, S30** соответствуют **PP+** каналов 1, 2, 3 и 4 соответственно;

**S23, S25, S27, S29** соответствуют **PM+** каналов 1, 2, 3 и 4 соответственно.







Рисунок 5.30 Структура выходов канала


**S15, S16** – данными переключателями выбирают значение частоты импульсов, представленное каждым битом данных.



**S17** – Данная переключатель служит для выбора разрядности **ЦП**. По умолчанию устанавливают 14 разрядов **ЦП**:



**S18** – Данная переключатель служит для выбора режима импульсного задания движения привода. По умолчанию выбирается 1 серия импульсов **nP** и направление движения **DIR**.



2 серии импульсов  
nP, nPP

1 серия импульсов  
nP и DIR

**S19** – I строки метода обратной связи канала инкрементального энкодера. Метод обратной

связи делится на внутреннюю обратную связь и внешнюю обратную связь. По умолчанию используется внешняя обратная связь.

**Внутренняя обратная связь:**

Сигнал обратной связи преобразуется в выходной сигнал последовательности импульсов и используется для подключения шагового двигателя.

**Внешняя обратная связь:**

Сигнал обратной связи поступает с интерфейса энкодера и используется для подключения цифрового серводвигателя. Только инкрементальный энкодер первого канала поддерживает внутреннюю обратную связь, а абсолютный энкодер не поддерживает внутреннюю обратную связь.



Внешняя обратная связь



Внутренняя обратная связь

**J1** – разъем **JTAG** – используется для программирования и отладки устройства;

**J7** – 96-контактный разъем системной шины;

**J2** – 26-контактный разъем 4-х канального импульсного выхода. Имеет маркировку «5» на лицевой панели модуля **CSI-DP**. Определение сигналов разъема приведены в таблице 5.19;





Таблица 5.19 – определение сигналов разъема **J2**.

| контакт | определение | контакт | определение |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 1       | 1PM+        | 14      | 3PM-        |
| 2       | 1PP+        | 15      | 3PP-        |
| 3       | 2PM+        | 16      | 4PM-        |
| 4       | 2PP+        | 17      | 4PP-        |
| 5       | 3PM+        | 18      | Заземление  |
| 6       | 3PP+        | 19      |             |
| 7       | 4PM+        | 20      |             |
| 8       | 4PP+        | 21      |             |
| 9       | NC          | 22      |             |
| 10      | 1PM-        | 23      |             |
| 11      | 1PP-        | 24      |             |
| 12      | 2PM-        | 25      |             |
| 13      | 2PP-        | 26      |             |


**J3, J4, J5** – разъемы для подключения 1-3-канальных энкодеров. На лицевой панели модуля **CSI-DP** имеют маркировку «4», «3», «2» (соответственно);



| контакт | сигнал | определение                   |
|---------|--------|-------------------------------|
| 1       | DATA+  | Сигнал прямой передачи данных |

|        |       |                                          |
|--------|-------|------------------------------------------|
| 6      | DATA- | Сигнал реверса данных                    |
| 2      | CLK+  | Прямой тактовой сигнал                   |
| 7      | CLK-  | Обратный тактовой сигнал                 |
| 3, 8   | NC    | Нет определения                          |
| 4, 9   | VCC   | Источник питания энкодера +5 В           |
| 5      | GND   | Заземление источника питания энкодера 0В |
| корпус | FG    | Блокировать                              |

**Ј6** – разъем для подключения 1-канального энкодера. На лицевой панели модуля **CSI-DP** имеет маркировку «1».




| контакт | сигнал | определение                             |
|---------|--------|-----------------------------------------|
| 1       | A      | Сигнал энкодера А фаза                  |
| 6       | A/     | Сигнал энкодера А/ фаза                 |
| 2       | B      | Сигнал энкодера В фаза                  |
| 7       | B/     | Сигнал энкодера В/ фаза                 |
| 3       | Z      | Сигнал энкодера Z фаза                  |
| 8       | Z/     | Сигнал энкодера Z/фаза                  |
| 4, 9    | VCC    | Источник питания энкодера+5V            |
| 5       | GND    | Источник питания энкодера Заземление 0V |
| корпус  | FG     | Блокировать                             |

5.4.6 Вход абсолютного энкодера

5.4.6.1 Абсолютный энкодер использует стандартный коммуникационный интерфейс **SSI**. Шаблон управления осью абсолютного энкодера выдает тактовый сигнал, а энкодер возвращает сигнал данных. Как тактовый сигнал, так и сигнал передачи данных передаются с помощью дифференциального сигнала. Для этого используются разъемы «Ј3», «Ј4», «Ј5».

Когда передача отсутствует, то тактовая частота и скорость передачи данных, находятся на высоком уровне мощности. На первом спадающем фронте тактового сигнала сохраняется текущее значение положения датчика, а на последующем нарастающем фронте тактового сигнала передаются сохраненные данные. После передачи полного слова данных, в строке данных остается низкий уровень в течение некоторого периода времени (**tm**), пока энкодер не будет готов (запрошен) для следующего значения. Если во время **tm** получен спадающий фронт тактового сигнала, то-же значение передается снова. Если тактовая частота остается высокой в течение более длительного времени, чем цикл **tm**, вывод данных будет прерван. В этом случае при падении фронта следующего тактового сигнала новое значение положения сохраняется и передается при последующем повышении фронта тактового сигнала.



### Диаграмма последовательности сигнала интерфейса SSI

$T$ =Clock Signal Period ( $1/T=\text{kHz}$ )

$T_p$ =Pause time


$T_m$ =Transfer Timeout (12 to 35us)

MSB = Most Significant Bit of data output


LSB = Least Significant Bit of data output

#### 5.4.6.2 Вход энкодера

Шаблон можно использовать в сочетании с одним источником питания 5В, инкрементным или абсолютным фотоэлектрическим датчиком, инкрементной или абсолютной оптической линейкой и инкрементной или абсолютной магнитной логарифмической линейкой. Хотя на плате может использоваться односторонний метод ввода, но рекомендовано использовать дифференциальный метод ввода. Для вышеуказанных измерительных элементов должны подаваться следующие сигналы, как показано ниже на рисунке.




Все сигналы **A** и **B** представляют собой прямоугольные волны, погрешность находится в пределах  $\pm 3^\circ$ , а сигнал **AB** имеет разницу в  $90^\circ$ . Эти два сигнала являются сигналами флага. Когда сигналы **A** и **B** действительно одновременно, сигнал нулевого флага действителен, а его ширина составляет  $90^\circ$  или  $180^\circ$ .



Если в случае специальных инкрементных фотоэлектрических датчиков выходной сигнал инкрементной оптической линейки и инкрементной магнитной логарифмической линейки не соответствует вышеуказанным требованиям, вы можете обратиться к производителю за специальной настройкой.

#### 5.4.6.3 Подключение энкодера

На следующем рисунке показан шаблон и схема дифференциального подключения.



#### 5.4.7 Цифровой импульсный выход

Блок управления осью **NC310S-CSI-DP** выдает четыре внешних управляющих импульса.

1. С помощью переключек **S23–S30** можно выбрать выход серии импульсов в дифференциальном или несимметричном режиме.

2. С помощью переключки **S19** вы можете выбрать использование внутренней или внешней обратной связи.

Внутренняя обратная связь:

Сигнал обратной связи непосредственно преобразуется в выходной сигнал серии импульсов и используется для подключения шагового двигателя.

Внешняя обратная связь:

Сигнал обратной связи поступает с интерфейса энкодера и используется для подключения цифрового серводвигателя. (Обратите внимание, что только инкрементальные энкодеры поддерживают внутреннюю обратную связь, абсолютные энкодеры не поддерживают внутреннюю обратную связь)

3. С помощью перемычки **S18** выход серии импульсов может быть выбран как двухимпульсный режим или как режим с одним импульсом – **DIR**.

4. С помощью перемычек **S15**, **S16** можно выбрать значение частоты импульсов, представленное каждым битом данных. Существует четыре варианта значения частоты импульсов, представленного каждым битом данных: 61 Гц, 30,5 Гц, 15,25 Гц и 7,625 Гц.

5. С помощью перемычки **S17** вы можете выбрать разрядность – 14 бит или 16 бит.

Минимальная выходная частота импульсов – это значение частоты импульсов, представленное каждым выбранным битом данных.

Максимальная выходная частота – это значение частоты импульсов, представленное каждым выбранным битом данных, помноженное на максимальное значение длины выбранных данных.

**Например:**


Выберите значение частоты импульсов, представленное каждым битом данных, равным 61 Гц, а длину выбранных данных – 14 бит (что соответствует 14-разрядному **DA**).

Минимальная частота импульсного выхода составляет: 61 Гц.

Максимальная частота импульсного выхода составляет:  $61 \times 8191$  (1FFFH) = 499651 Гц

Можно видеть, что минимальная выходная частота импульсов системы составляет 7,625 Гц. Максимальная выходная частота составляет:  $61 \times 32767$  (7FFF) = 1998787 Гц.

Для управляющего импульса в положительном/отрицательном направлении каждой оси продолжительность включения высокого и низкого уровней импульсного цикла составляет 50%. Погрешность составляет +/-62,5нс.



Блок управления осью **NC310S-CSI-DP** имеет 2 способа импульсного вывода. Независимый режим 2-импульсного выхода (прямой импульс/отрицательный импульс) и режим одиночного импульса (импульс/уровень направления). Его можно выбрать с помощью перемычки **S18**.




При движении в положительном направлении в независимом 2-импульсном режиме управляющий импульс выводится с терминала **PP**, а при движении в отрицательном направлении импульс выводится с терминала **PM**. При использовании режима одиночного импульса управляющий импульс выводится с клеммы **PP**, а сигнал направления – с клеммы **PM**.

| Режим импульсного вывода       | Направление движения          | Форма выходного сигнала |                          |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                |                               | РР сигнал               | РМ сигнал                |
| Независимый 2-импульсный режим | выход привода в направлении + |                         | Низкий уровень мощности  |
|                                | выход привода в направлении - | Низкий уровень мощности |                          |
| режим одиночного импульса      | выход привода в направлении + |                         | Низкий уровень мощности  |
|                                | выход привода в направлении - |                         | высокий уровень мощности |

Блок управления осью **NC310S-CSI-DP** выдает импульсный сигнал, а дифференциальный выходной сигнал реализуется драйвером. **PP+** – это неинвертирующий выходной сигнал **PP**, а **PP-** – инвертирующий выходной сигнал **PP**. **PM+** – это неинвертирующий выходной сигнал **PM**, а **PM-** – это инвертирующий выходной сигнал **PM**.





Дифференциальный выход




Заземленный выход

Синфазный выходной сигнал (**nPP+**, **nPM+**) для каждого направления оси +/- может быть выбран +5V выхода в соответствии с настройками перемычек **S23-S30**. Когда значения напряжения высокого уровня мощности на управляющих импульсных выходах **nPP+** и **nPM+** не соответствуют требованиям импульсного входа на стороне привода двигателя, используется выход +5V. Перемычки **S24**, **S26**, **S28** и **S30** соответствуют **PP+** каналов 1, 2, 3 и 4 соответственно. Перемычки **S23**, **S25**, **S27** и **S29** соответствуют **PM+** каналов 1, 2, 3 и 4 соответственно, как показано на рисунке ниже.



+5V выход



Импульсный выход

На рисунке 5.31 приведены примеры подключения **NC310** с входными линиями фотоэлектрической связи и приводами от двигателей с приемными линиями привода.

на стороне NC310

на стороне привода двигателя




Рисунок 5.31 – Принципиальная схема подключения привода двигателя к входной линии фотоэлектрической связи

На рисунке 5.32 приведены примеры подключения с входными линиями фотоэлектрической связи и приводами от двигателей с приемными линиями привода.

на стороне NC310

на стороне привода двигателя




Рисунок 5.32 – Принципиальная схема подключения привода двигателя, который управляет входной линией приемника

## 5.5 Модуль дискретных входов/выходов NC310-4 (I/O)

### 5.6.1 Назначение модуля I/O NC310-4

5.6.1.1 Модуль дискретных входов/выходов NC310-4 (I/O) обеспечивает двунаправленную связь (опрос/управляющее воздействие) между УЧПУ и аппаратной частью логики управляемого объекта по каналам дискретных входов/выходов. Обмен информацией происходит под управлением ПрО через интерфейс **PLC**. Для реализации взаимодействия между УЧПУ и объектом управления в каждом конкретном случае составляют ПЛ. УП обеспечивает передачу информации как от управляемого оборудования к ПЛ, так и в обратном направлении через интерфейс **PLC**.

5.5.1.2 Сигналы входа/выхода являются сигналами физического пакета «А» – одного из компонентов интерфейса **PLC**, который описан в документе «Программирование интерфейса PLC».

За входными сигналами модулей **I/O** программным обеспечением УЧПУ закреплены следующие разъёмы физического пакета «А»: **00-03, 08-11, 16-19** и **24-27**, а за выходными – разъёмы **04, 05, 12, 13, 20, 21, 28, 29**.

5.5.1.3 Работа с дискретными каналами входов/выходов требует их характеристики в инструкциях **INn/OUTn** Секции 1 файла **IOCFIL**. Определение параметров модуля **I/O** при характеристике логики управляемого оборудования приведено в документе «Руководство по характеристике».

5.5.1.4 Для обеспечения помехозащищённости УЧПУ каждый канал входа/выхода имеет оптронную развязку, позволяющую исключить влияние цепей питания УЧПУ и объекта управления друг на друга.

5.5.1.5 Подключать каналы дискретных входов/выходов УЧПУ к объекту управления и подавать внешнее питание +24В на модуль **I/O** следует через внешние модули входов/выходов. Перечень внешних модулей входов/выходов, разработанных для УЧПУ, их характеристики, схема подключения к УЧПУ и таблицы распайки кабелей связи приведены в приложении **В**.




Рисунок 5.31 – Лицевая панель модуля NC310-4 (I/O)




Рисунок 5.32 – Расположение разъемов и перемычек модуля I/O NC310-4

#### ВНИМАНИЕ !

**ПИТАНИЕ НА ВНЕШНИЕ МОДУЛИ ВХОДА/ВЫХОДА СО СТОРОНЫ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНО ПОДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ КОНТАКТЫ РЕЛЕ «SPERN», ТАК КАК МОМЕНТ ПОДАЧИ/СНЯТИЯ ПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММНОУПРАВЛЯЕМЫМ.**

### 5.5.1 Технические характеристики модуля I/O NC310-4

#### 5.5.2.1 Характеристики входов:

- |                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| а) количество входных каналов           | - 48              |
| б) входное напряжение логического «0»   | - (0-7) В         |
| в) входное напряжение логической «1»    | - (15-30) В       |
| г) номинальный входной ток              | - 12мА/24В        |
| д) постоянная времени входного фильтра  | - 5мс             |
| е) электрическая прочность оптоизоляции | - 1500В, не менее |

#### 5.5.2.2 Характеристики выходов:

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| а) количество выходных каналов | - 32        |
| б) выходное напряжение         | - 15-30В    |
| в) номинальный выходной ток    | - 100мА/24В |

### 5.5.2 Состав и устройство модуля I/O NC310-4


5.5.3.1 Модуль NC310-4 состоит из печатной платы, которая крепится винтами к уголкам с обратной стороны лицевой панели модуля. Внешний вид лицевой панели модуля **I/O** представлен на рисунке 5.31.

На лицевую панель модуля выведены два разъема, разъём входных каналов с маркировкой «**1**» и разъём выходных каналов с маркировкой «**2**». Также на лицевой панели расположены два светодиода **IN** и **OUT**. Мигающий светодиод **IN** показывает наличие связи с предыдущей платой. Мигающий светодиод **OUT** показывает наличие связи со следующей платой.

5.5.3.2 Расположение разъёмов и перемычек модуля **I/O** приведено на рисунке 5.32. Обозначение и назначение разъёмов и перемычек модуля **I/O**:

- **U110** – переключатель для выбора порядка тарировки модулей **I/O**. Модули **I/O** устанавливаются в **БПМ** сразу после модулей **ECDA** и **ECDP**. Модули **I/O**, при их тарировке, должны иметь номера больше, чем у модулей **ECDA** и **ECDP**, но меньше, чем у модуля **A/D**. Модули **I/O** могут быть установлены в любом **БПМ**, но должны иметь непрерывную нумерацию, устанавливаемую переключателем **U110**.


Пример тарировки модулей **ECDA** переключателем **U110**:



Здесь, в первом модуле **I/O** (слева на право), на **U110** стрелка ставится на «**8**»; во втором модуле, на «**9**».

Положение «**0**», «**1**», «**2**», на переключателе **U110**, всегда остается за **БП** (**POWER**); таким образом, нумерация периферийных модулей начинается с «**3**».


- **U111** – переключатель, всегда в положении «**0**».
- **J4** – Только для программистов.
- **S1** – перемычка сброса внутренних логических схем:




- **J3** – Разъём интерфейса УЧПУ (вилка **CM96abcR**), обеспечивает связь с модулем шины УЧПУ NC310-91.

5.5.3.3 На разъём **J2**, который имеет маркировку «1» на лицевой панели модуля, выведены 48 входных каналов. На разъём **J1**, который имеет маркировку «2» на лицевой панели модуля, выведены 32 выходных канала. Тип разъёмов указан в таблице 3.2.

5.5.3.4 **S3, S4, S5, S6** – Перемычки для выбора типа каскадного включения:



Переход к следующему модулю, в пределах одного БПМ.



Так должны быть установлены перемычки на последнем модуле первого БПМ, что обеспечит связь со вторым, подключенным БПМ.

5.5.3.5 Общее число входов/выходов УЧПУ в зависимости от числа установленных модулей **I/O** указано в таблице 5.20.

Таблица 5.20 – Выбор числа входов/выходов УЧПУ

| Число модулей<br>I/O | Количество |         |
|----------------------|------------|---------|
|                      | входов     | выходов |
| 1                    | 48         | 32      |
| 2                    | 96         | 64      |
| 3                    | 144        | 96      |
| 4                    | 192        | 128     |
| 5                    | 240        | 160     |
| 6                    | 288        | 192     |
| 7                    | 336        | 224     |
| 8                    | 384        | 256     |

### 5.5.3 Тарировка модуля I/O

Соответствие сигналов интерфейса **PLC** контактам входных каналов модуля **I/O** приведено в таблице 5.21.

Таблица 5.21

| контакт | Обозначение сигнала | Сигнал PLC | контакт | Обозначение сигнала | Сигнал PLC |
|---------|---------------------|------------|---------|---------------------|------------|
| 1       | IN00                | I00A00     | 14      | IN13                | I00A13     |
| 2       | IN01                | I00A01     | 15      | IN14                | I00A14     |
| 3       | IN02                | I00A02     | 16      | IN15                | I00A15     |
| 4       | IN03                | I00A03     | 17      | IN16                | I00A16     |
| 5       | IN04                | I00A04     | 18      | IN17                | I00A17     |
| 6       | IN05                | I00A05     | 19      | IN18                | I00A18     |
| 7       | IN06                | I00A06     | 20      | IN19                | I00A19     |
| 8       | IN07                | I00A07     | 21      | IN20                | I00A20     |
| 9       | IN08                | I00A08     | 22      | IN21                | I00A21     |
| 10      | IN09                | I00A09     | 23      | IN22                | I00A22     |
| 11      | IN10                | I00A10     | 24      | IN23                | I00A23     |
| 12      | IN11                | I00A11     | 25      | 24V заземления      |            |

|    |      |        |    |                |        |
|----|------|--------|----|----------------|--------|
| 13 | IN12 | I00A12 |    |                |        |
| 26 | IN24 | I00A24 | 39 | IN37           | I01A05 |
| 27 | IN25 | I00A25 | 40 | IN38           | I01A06 |
| 28 | IN26 | I00A26 | 41 | IN39           | I01A07 |
| 29 | IN27 | I00A27 | 41 | IN40           | I01A08 |
| 30 | IN28 | I00A28 | 43 | IN41           | I01A09 |
| 31 | IN29 | I00A29 | 44 | IN42           | I01A10 |
| 32 | IN30 | I00A30 | 45 | IN43           | I01A11 |
| 33 | IN31 | I00A31 | 46 | IN44           | I01A12 |
| 34 | IN32 | I01A00 | 47 | IN45           | I01A13 |
| 35 | IN33 | I01A01 | 48 | IN46           | I01A14 |
| 36 | IN34 | I01A02 | 49 | IN47           | I01A15 |
| 37 | IN35 | I01A03 | 50 | 24V заземления |        |
| 38 | IN36 | I01A04 |    |                |        |

Соответствие сигналов интерфейса **PLC** контактам выходных каналов модуля **I/O** приведено в таблице 5.22.

Таблица 5.22

| контакт | Обозначение сигнала | Сигнал PLC | контакт | Обозначение сигнала | Сигнал PLC |
|---------|---------------------|------------|---------|---------------------|------------|
| 1       | OU00                | U04A00     | 11      | OU10                | U04A10     |
| 2       | OU01                | U04A01     | 12      | OU11                | U04A11     |
| 3       | OU02                | U04A02     | 13      | OU12                | U04A12     |
| 4       | OU03                | U04A03     | 14      | OU13                | U04A13     |
| 5       | OU04                | U04A04     | 15      | OU14                | U04A14     |
| 6       | OU05                | U04A05     | 16      | OU15                | U04A15     |
| 7       | OU06                | U04A06     | 17      | +24V                |            |
| 8       | OU07                | U04A07     | 18      | +24V                |            |
| 9       | OU08                | U04A08     | 19      | 24V заземления      |            |
| 10      | OU09                | U04A09     | 20      | 24V заземления      |            |
|         |                     |            |         |                     |            |
| 21      | OU16                | U04A16     | 31      | OU26                | U04A26     |
| 22      | OU17                | U04A17     | 32      | OU27                | U04A27     |
| 23      | OU18                | U04A18     | 33      | OU28                | U04A28     |
| 24      | OU19                | U04A19     | 34      | OU29                | U04A29     |
| 25      | OU20                | U04A20     | 35      | OU30                | U04A30     |
| 26      | OU21                | U04A21     | 36      | OU31                | U04A31     |
| 27      | OU22                | U04A22     | 37      | +24V                |            |
| 28      | OU23                | U04A23     | 38      | +24V                |            |
| 29      | OU24                | U04A24     | 39      | 24V заземления      |            |
| 30      | OU25                | U04A25     | 40      | 24V заземления      |            |

## 5.6 Модуль шины УЧПУ NC310-91

5.6.1 Модуль шины NC310-91 имеет 7 платомест, он конструктивно и электрически объединяет блок питания NC310-1 (**POWER**) и 6 периферийных модулей **БПМ**: NC310-32 (**ECDA**), NC310-38 (**ECDP**), NC310-4 (**I/O**) и NC310-34 (**A/D**). На модуле шины установлено 7 розеток на 96 контактов. Расположение разъемов модуля шины NC310-91 показано на рисунке 5.35.

Обозначение и назначение разъемов модуля шины NC310-91:

**Ј0** - разъем (розетка 96 конт.) для установки блока питания NC310-1;

- J1-J6** - 6 разъемов (розетка 96 конт.) для установки периферийных модулей NC310-32, NC310-34, NC310-38 и NC310-4;
-  - заземление.




Рисунок 5.35 - Расположение разъемов модуля шины NC310-91

5.6.2 На разъем **J0** модуля шины NC310-91 из платы NC310-1 блока питания NC310-1 поступает сетевое напряжение ~220В, вторичное напряжение питания +5В, +12В, -12В, шины **GND** и **AGND**, защитная цепь **PE** и входные сигналы канала **SSB** от разъема «IN SSB»: **CS1**, **CS2**, **DIN1**, **DIN2**, **DATA1**, **DATA2**, **CLK1** и **CLK2**. Через разъем **PWR BUS** модуля шины NC310-91 в блок питания NC310-1 поступают выходные сигналы канала **SSB** для разъема «OUT SSB»: **BCS1**, **BCS2**, **BDIN1**, **BDIN2**, **BDATA1**, **BDATA2**, **BCLK1** и **BCLK2**.

5.6.2.1 Сетевое напряжение ~220В с разъема **PWR BUS** поступает на разъем **JP2** для питания вентилятора NC310-92 (**SF23092A**).

5.6.2.2 Вторичное напряжение питания +5В, +12В, -12В, шины **GND** и **AGND** от разъема **PWR BUS** разводятся параллельно по контактам разъемов **J1-J6**. Дополнительно питание +5В выводится на контрольный разъем **PWR1**, питание +12В и -12В выводится на контрольный разъем **PWR2**.

5.6.2.3 На плате NC310-91 шины **GND** и **AGND** перемычками соединяются с цепью защиты **PE**. Цепь защиты **PE** соединяется с металлизированным установочным отверстием в плате модуля шины. Под установочный винт этого отверстия подводится провод защитного заземления, который соединяет защитную цепь **PE** модуля шины NC310-91 с элементом заземления «» на корпусе **БПМ**.

5.6.2.4 Восемь входных сигналов канала **SSB** от разъема **PWR BUS** разводятся параллельно по контактам (**C11**, **D11**)-(**C18**, **D18**) разъемов

**J1-J6**, образуя входные линии канала. Восемь выходных сигналов канала **SSB** от разъёма **PWR BUS** разводятся параллельно по контактам **(C1, D1)–(C8, D8)** разъёмов **J1-J6**, образуя выходные линии канала. Последовательное соединение входных и выходных линий канала **SSB** производится на разъёме **J6**:

|       |            |   |        |           |
|-------|------------|---|--------|-----------|
| CS1   | (C11, D11) | – | BCS1   | (C8, D8), |
| CS2   | (C12, D12) | – | BCS2   | (C7, D7), |
| DIN1  | (C13, D13) | – | BDIN1  | (C6, D6), |
| DIN2  | (C14, D14) | – | BDIN2  | (C5, D5), |
| DATA1 | (C15, D15) | – | BDATA  | (C4, D4), |
| DATA2 | (C16, D16) | – | BDATA2 | (C3, D3), |
| CLK1  | (C17, D17) | – | BCLK1  | (C2, D2), |
| CLK2  | (C18, D18) | – | BCLK2  | (C1, D1). |

## 6 СТАНОЧНЫЙ ПУЛЬТ NC400S-7

### 6.1 Элементы управления и подключения СП

6.1.1 Станочный пульт NC400S-7 предназначен для управления конкретным объектом в ручном режиме. Внешний вид и основные размеры СП NC400S-7 представлены на рисунке 3.4. Схема соединения УЧПУ приведена на рисунке 3.6. Электрическая схема кабеля NC310-82 приведена в п.4.3.3.6.

6.1.2 Элементы управления СП выведены на его лицевую панель, в которой установлены элементы управления:

- 24 клавиш выбора режимов работы (обрабатываются базовым ПрО);
- 1 клавиша «1» (**ПУСК**) зелёного цвета с индикацией, круглой формы (обрабатывается базовым ПрО);
- 1 клавиша «0» (**СТОП**) красного цвета с индикацией, круглой формы (обрабатывается базовым ПрО);
- 12 клавиш с индикацией, программируемых пользователем через программу интерфейса **PLC**;
- корректор ручных подач «**F**»;
- корректор подачи «**JOG**»;
- корректор подачи «**MODE**»;
- корректор скорости вращения шпинделя «**S**»;
- 1 клавиша «1» (**ПУСК**) зелёного цвета, прямоугольной формы, включение станка;
- 1 клавиша «0» (**СТОП**) красного цвета, прямоугольной формы, выключение станка;
- выключатель аварийный (кнопка-грибок красного цвета с одним НЗК и одним НРК);
- 63 клавиши АЦК;
- разъем **USB**.

6.1.3 Лицевая панель СП, обеспечивает герметизацию всей клавиатуры. Все 99 клавиш СП имеют съёмные промаркированные пластиковые крышки. Пользователю необходимо самому использовать клавиши в соответствии с программируемыми функциями (внешние крышки можно менять местами). Кроме этого, нанесены обозначения и шкалы переключателей «**F**», «**S**», «**JOG**» и «**MODE**».

6.1.4 На задней стенке СП, как показано на рисунке 3.4, расположены элемент заземления «», разъемы **KEY** и **KEY-USB**, разъём **RS-422** для связи СП с платой контроллера **SSB NC400S-53**, разъем для подключения штурвала, разъем **USB**, разъем для подключения к питанию.

#### ВНИМАНИЕ !

**ВЫВОДЫ КОНТАКТОВ АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАДЕЙСТVOВАНЫ В ЦЕПИ АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ СТАНКА.**

## 6.2 Составные части СП NC400S-7

### 6.2.1 Состав и схема соединений СП NC400S-7:

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| NC400S-71          | - контроллер клавиатуры СП;            |
| NC400S-72          | - плата клавиатуры СП;                 |
| NC400S-74          | - плата разъема подключения к питанию; |
| NC400S-76          | - выключатель аварийный;               |
| NC400S-36/37/38/39 | - переключатели MODE, F%, S%, JOG;     |
| NC400S-77          | - лицевая панель СП;                   |
| NC400S-79          | - кожух СП;                            |
| NC400-3A/3B        | - кнопки циклического пуска/останова;  |
| NC400-3C/3D        | - кнопки вкл./выкл. питания;           |
| NC400S-59          | - плата АЦК;                           |
| NC400S-59A         | - плата контроллера АЦК.               |




Рисунок 6.1 - Схема соединений и состав СП NC400S-7

На рисунке 6.1 показаны взаимосвязи внутренних разъемов и составных частей СП. А также, внешние разъемы СП.

6.2.2 Внешний разъём СП «RS422» (вилка **DB 15-M**) служит для подключения кабеля канала **422** NC310-82 (рисунок 6.5). Назначение канала **422** приведено в п.4.3.3.6.

Разъём «RS422» расположен на плате NC400S-71 и выведен на внешнюю сторону кожуха СП. Сигналы внешнего разъёма СП «RS422» приведены в таблице 6.1. Тип и назначение разъёма указаны в таблице 3.2.

Таблица 6.1 – Сигналы разъёма «RS422»

| Контакт | Сигнал | Контакт | Сигнал |
|---------|--------|---------|--------|
| 1       | +12V   | 9       | +12V   |
| 2       | +12V   | 10      | GND    |
| 3       | GND    | 11      | GND    |
| 4       | NC     | 12      | B+     |
| 5       | A+     | 13      | B-     |
| 6       | A-     | 14      | RXD-   |
| 7       | RXD+   | 15      | TXD-   |
| 8       | TXD+   | -       | -      |

6.2.3 Внешний разъём СП «5V 0V A A/ B B/» расположен на плате NC400S-71, выведен на внешнюю сторону кожуха СП NC400S-79, служит для подключения штурвала (Рисунок 6.5). Тип и назначение разъёма указаны в таблице 3.2.

6.2.4 Функции блока клавиатуры в СП NC400S-7 выполняют: контроллер клавиатуры СП NC400S-71, плата клавиатуры СП NC400S-72, плата АЦК NC400S-59, плата контроллера АЦК NC400S-59А и переключатели NC400-36/37/38/39. Блок клавиатуры СП NC400S-7 имеет 99 клавиш, выход **USB** и четыре переключателя, которые выведены на лицевую панель СП. Расположение разъёмов в платах блока клавиатуры СП представлены на рисунках 6.2-6.5. Описание применения клавиш представлено в документе «Руководство оператора».





Рисунок 6.2 – Расположение разъёмов контроллера клавиатуры СП NC400S-71



Элементы, изображённые пунктиром, расположены с обратной стороны платы.

Рисунок 6.3 – Расположение разъемов платы клавиатуры СП NC400S-72 и внешнего разъема канала USB



Элементы, изображённые пунктиром, расположены с обратной стороны платы.

Рисунок 6.4 – Расположение разъемов платы разъема подключения к питанию NC400S-74




Рисунок 6.5 – Расположение разъемов платы АЦК NC400S-59 и платы контроллера АЦК NC400S-59A

6.2.5 Описание применения переключателей «F», «S», «MODE» и «JOG» представлено в документе «Руководство оператора».

6.2.6 Контроллер клавиатуры NC400S-71 обеспечивает взаимодействие блока клавиатуры СП с платой процессора NC400S-51 в БУ через интерфейс **RS-422**.

6.2.7 Плата NC400S-74 (рисунок 6.4) включает в себя:

- кнопки вкл./выкл. питания NC400-3C/3D, установленные на лицевую панель СП NC400S-77. Кнопка включения имеет зеленый цвет и маркировку «**I**», кнопка выключения имеет красный цвет и маркировку «**O**». Обе кнопки имеют откидывающиеся защитные прозрачные крышки;
- внешний разъем для удаленного подключения/отключения питания (**J4**).

6.2.8 Кнопки циклического пуска/останова NC400-3A/3B имеют круглую форму, встроенную лампочку подсветки и выведены на лицевую панель СП:

- NC400-3A кнопка циклического пуска зеленого цвета (**YW1L-MF2E10Q3G**), имеет маркировку «**I**»;
- NC400-3B кнопка циклического останова красного цвета (**YW1L-MF2E10Q3R**), имеет маркировку «**O**».

Работа каждой кнопки программируется, управление производится базовым ПрО. Функции кнопок указаны в документе «Руководство оператора».

6.2.9 Кнопка-грибок аварийного выключателя (красного цвета) NC400S-76 установлена на лицевую панель СП NC400S-77. Аварийный выключатель имеет одну пару НРК (NO) и одну пару НЗК (NC). Выводы контактов аварийного выключателя необходимо использовать в цепи аварийного отключения станка. Кнопка при нажатии на неё должна отключать управляющее напряжение со станка. Для подготовки повторного включения станка после аварийного отключения необходимо повернуть кнопку до щелчка в направлении, указанном стрелками на кнопке. Действия, выполняемые по данной кнопке на станке, и их порядок обеспечивает разработчик системы.

## 7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 К обслуживанию УЧПУ может быть допущен квалифицированный персонал, ознакомленный с данным руководством, прошедший инструктаж по технике безопасности и аттестованный по первой квалификационной группе.

7.2 Корпус БУ, БПМ, СП УЧПУ, а также все составные части управляемого оборудования перед подключением к сети напряжением 220В/50Гц должны быть заземлены.

7.2.1 Сопротивление между заземляющим элементом (болтом, винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью УЧПУ, которая может оказаться под напряжением, должно быть не более 0,1 Ом.

7.2.2 Сопротивление заземляющих элементов УЧПУ и составных частей управляемого оборудования должно быть не более 4 Ом.

7.3 Сопротивление изоляции между электрическими цепями сети питания и заземляющими элементами составных частей УЧПУ и управляемого оборудования должно быть не менее 20 МОм.

7.4 Ток утечки между каждой клеммой подключения питающей цепи и заземляющими элементами УЧПУ и управляемого оборудования не должен превышать 3,5 мА.

7.5 Токосоведущие части УЧПУ и управляемого оборудования должны иметь надёжную рабочую изоляцию, обеспечивающую отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий изоляции при испытательном напряжении 1500В (амплитудное значение).

7.6 Съёмные части УЧПУ перед работой под напряжением должны быть установлены на место и закреплены винтами для исключения случайного открывания. Работа УЧПУ при включенном питании осуществляется при закрытых дверях шкафа в случае размещения устройства в шкафу.

7.7 Ремонтные работы, замену модулей, установку переключателей в модулях и отсоединение внешних кабелей УЧПУ необходимо проводить при отключённом питании, так как скачки напряжения могут вывести из строя электронные компоненты или всё устройство.

7.8 Необходимо подождать 10 секунд после отключения питания УЧПУ, чтобы устройство вернулось в статическое состояние.

### **ВНИМАНИЕ!**

**ИС СЕМЕЙСТВА МОП, КМОП И Т.Д. ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ. ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ДОТРОНУТЬСЯ ДО ЧЕГО-НИБУДЬ ВНУТРИ УЧПУ, ИЛИ ПЕРЕД РАБОТОЙ С МОДУЛЯМИ ВНЕ УСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО КОСНУТЬСЯ ЗАЗЕМЛЁННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРПУСА УЧПУ ДЛЯ СНЯТИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ВАШЕГО ТЕЛА.**

7.9 Необходимо соблюдать последовательность действий при изъятии модулей УЧПУ из каркаса:

- выключить УЧПУ;
- отключить УЧПУ от сети;
- отключить управляемое оборудование от сети;
- отсоединить внешние разъёмы модуля;
- равномерно выкрутить внешние крепящие винты;
- снять с тела электростатическое напряжение;
- изъять аккуратно модуль.

7.10 Монтажные работы в УЧПУ и модулях производить паяльником, рассчитанным на напряжение 36 В. Паяльник должен иметь исправную изоляцию токоведущих частей от корпуса. Корпус паяльника должен быть заземлён.



### **ВНИМАНИЕ !**

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства (УЧПУ или его составляющие), которые вышли из строя по причине нарушения технических требований эксплуатации, в том числе при подключении к внешним портам (LAN, USB, RS232 и др.) УЧПУ оборудования не предназначенного для этого.

## 8 ОСОБЕННОСТИ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

8.1 Надёжность работы комплекса «УЧПУ-объект управления» прямым образом зависит от прокладки кабелей между составными частями комплекса. Удалённое размещение УЧПУ от управляемого оборудования предполагает прокладку большого количества информационных кабелей, которые будут соседствовать с силовыми кабелями.

### 8.2 Классификация кабелей.

#### 8.2.1 К информационным кабелям следует отнести:

- кабели связи между БУ и БПМ, БУ и СП;
- кабели связи с ЦИП, ЦАП, АЦП и ДОС;
- кабели интерфейсов USB.

#### 8.2.2 К силовым кабелям следует отнести:

- кабели источников напряжения постоянного тока  $\pm 24\text{В}$ ;
- силовые кабели напряжением 220В/380В;
- кабели питания контакторов.

8.3 При прокладке кабелей необходимо руководствоваться требованиями МЭК 550 с учётом следующих рекомендаций:

1) расстояние между информационными и силовыми кабелями, прокладываемыми внутри шкафа, должно быть максимальным, минимально возможное расстояние между ними при параллельной прокладке должно быть не менее 20см; в случае невозможности выполнения этого требования необходимо обеспечить прокладку кабелей в экранирующих заземленных кабельных каналах, либо использовать экранирующие металлические коробки или перегородки;

2) внешние кабели, соединяющие составные части комплекса, должны прокладываться около стенок шкафов, металлических конструкций или металлических шин; держатели кабелей должны быть заземлены;

#### 3) информационные и силовые кабели не должны:

- проходить рядом с устройствами, имеющими сильное внешнее электромагнитное излучение;
- проходить рядом с кабелями, транслирующими импульсные сигналы;

4) информационные кабели должны быть экранированы и должны иметь специальные разъёмы, обеспечивающие соединение экрана с корпусом на обоих концах кабеля; исключением являются кабели аналоговых сигналов ЦАП  $\pm 10\text{В}$ , когда соединение экрана с корпусом производится только со стороны УЧПУ, что повышает помехоустойчивость;

5) в случае разрыва экранированного информационного кабеля место разрыва должно быть экранировано, экраны кабеля должны быть соединены между собой;

6) жилы кабеля дискретных сигналов входа/выхода (напряжение постоянного тока) могут располагаться между собой вплотную;

7) длина кабелей должна быть технологически оправданной; для повышения устойчивости к влиянию индуктивных и емкостных воздействий кабели не должны иметь избыточную длину, но они также не должны иметь натяжения в местах соединения и изгибов;

8) в информационных кабелях необходимо обеспечить выравнивание потенциалов дополнительным проводом, например, в кабеле, соединяющем УЧПУ и удаленный ПК; необходимо также обеспечить надёжное заземление этих устройств.

## **9 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ**

9.1 Обеспечить выполнение требований к условиям эксплуатации в части климатических и механических воздействий, а также требования к питающей сети в соответствии с требованиями раздела 1.

9.2 Принять меры для подавления помех от индуктивных нагрузок электроавтоматики в соответствии с МЭК 550.

9.3 Установить БУ, БПМ, СП в шкаф (корпус) со степенью защиты **IP54**. Габаритные и установочные размеры БУ, БПМ, СП приведены на рисунках 3.3–3.5.

9.3.1 Установить БПМ так, чтобы блок вентиляции находился в нижней части шкафа.

9.3.2 Разместить блоки с повышенным тепловыделением выше БПМ и БУ.

9.3.3 Закрепить ПО вертикально или под углом. Отвод тепла, выделяемого ПО, должен осуществляться за счёт систем вентиляции шкафа.

9.4 Заземлить устройство в соответствии с рекомендуемой схемой приложения **Д**. Сопротивление между заземляющим элементом (болтом, винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью УЧПУ, которая может оказаться под напряжением, должно быть не более 0,1 Ом. Сечение заземляющего проводника:

- гибкий провод - (0,75–1,00) мм<sup>2</sup>;
- другой провод - (1,00–2,50) мм<sup>2</sup>.

9.5 Подготовить кабели, соединяющие УЧПУ с управляемым оборудованием. Для изготовления кабелей использовать разъёмы, входящие в комплект поставки УЧПУ. Таблицы распайки выходных разъёмов модулей УЧПУ приведены в данном руководстве.

9.6 Произвести соединение БУ, БПМ, СП и составных частей управляемого оборудования кабелями, пользуясь таблицами 3.2, 3.3, описаниями и рисунками модулей данного руководства. При подключении учесть следующие требования:

- прокладку соединительных кабелей провести с учётом требований, изложенных в разделе 8;
- подключить разъём контактов аварийного выключателя в цепь аварийного отключения станка;
- напряжение +24В на внешние релейные модули подавать только через разъём «**SPEPN**».

9.7 При подключении сетевого питания на ПО и на лицевой панели модуля NC310-1 загорятся светодиоды «**АС**».

9.8 Ознакомиться с порядком включения/выключения УЧПУ и правилами управления УЧПУ с ПО, которые приведены в документе «Руководство оператора».

9.9 Подать напряжение на БПМ. Включить питание УЧПУ поворотом ключа в замке «**POWER**» на ПО в положение «**ON**», при этом запускается автодиагностика УЧПУ с выводом результатов диагностики на экран видеомонитора. Далее предлагается в течение двух-трёх секунд выбрать из меню нужную опцию режима работы **DEBUG/CNC32**. По умолчанию УЧПУ автоматически загружается в режиме **CNC32**, и на экране монитора появляется видеостраница **#1**.

9.10 В дальнейшей работе с УЧПУ пользоваться документом «Руководство оператора».

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

### **(справочное)**

### **BIOS AMI UEFI**

#### **А.1 BIOS. Общая информация**

А.1.1 **BIOS** (Basic Input/Output System) – базовая система ввода/вывода, является важным элементом системной платы устройства. **BIOS** представляет собой аппаратно встроенное, в системную плату, программное обеспечение (набор подпрограмм), которое доступно без обращения к диску. Программный код **BIOS** записывают в микросхему ПЗУ (**ROM** – Read Only Memory) системной платы, он необходим для управления клавиатурой, видеокартой, дисками, портами и другими аппаратными компонентами. При отключении питания устройства ПЗУ сохраняет занесённую в него информацию. Такая технология позволяет обеспечить постоянную доступность **BIOS** независимо от работоспособности внешних, по отношению к системной плате, аппаратных компонентов (например, загрузочных дисков).

А.1.2 В системной плате **PCM-3365**, которая входит в состав УЧПУ, используется **BIOS** фирмы **AMI** спецификации **UEFI 64Mbit. UEFI – Unified Extensible Firmware Interface** – унифицированный интерфейс расширяемой прошивки. **UEFI** – это интерфейс между микропрограммой, встроенной в материнскую плату, и непосредственно самой операционной системой **RTOS32**, встроенной в программное обеспечение УЧПУ. Режим загрузки **UEFI** дает более широкие возможности, он поддерживает жёсткие диски большего объёма, быстрее грузится, более безопасен, обладает графическим интерфейсом и поддерживает работу с клавиатурой и компьютерной мышью.

**ВНИМАНИЕ! Загрузка УЧПУ для работы на станке, на базе платы CPU PCM-3365, должна выполняться исключительно в режиме UEFI.**

Фирмой-изготовителем УЧПУ ООО «Балт-Систем», устройство уже настроено на загрузку в режиме **UEFI**. В УЧПУ должно быть установлено ПрО, номере версии которого должен быть записан индекс «**UEFI**», например: «**3.90.11P-UEFI**». Далее описаны настройки **UEFI**, при не соблюдении которых, работа УЧПУ в режиме реального времени не гарантируется.

#### **А.2 Назначение BIOS**

А.2.1 **BIOS** выполняет несколько функций:

- запускает устройство и процедуру самотестирования по включению питания **POST** (Power On-Self-Test);
- настраивает параметры устройства с помощью программы **BIOS «CMOS Setup»**;
- поддерживает функции ввода/вывода с помощью программных прерываний **BIOS**.

А.2.2 Первое устройство, которое запускается после включения питания УЧПУ – блок питания. Если все питающие напряжения окажутся в норме, вступает в работу центральный процессор (**CPU**), который

считывает содержимое м/схемы **BIOS** и начинает выполнять записанную в ней процедуру самотестирования **POST**.

Если в процессе тестирования **POST** выявляет ошибку, на экран дисплея выводится сообщение об этой ошибке. Ошибки могут быть критическими (непреодолимыми) или не критическими. При не критической ошибке на экране обычно появляется инструкция: **«press <F1> to Resume»** (нажать клавишу **<F1>** для продолжения). Следует записать информацию об ошибке и нажать клавишу **<F1>** для продолжения загрузки.

После того, как успешно завершилась процедура **POST**, запускается поиск загрузочного сектора, который может находиться на жёстком диске или сменном носителе, и производится загрузка ОС.

А.2.3 Все необходимые установки для работы программ с аппаратными компонентами УЧПУ содержатся в **BIOS**. Однако существует некоторая информация об устройстве, которая может меняться, это – информация о конфигурации устройства.

Параметры конфигурации устройства, которые могут меняться, заносятся в специальную микросхему памяти **CMOS** (далее – **CMOS**), которая расположена на системной плате и представляет собой ОЗУ (**RAM** – Random Access Memory) с низким энергопотреблением. При отключении питания УЧПУ **CMOS** сохраняет занесённую в неё информацию за счёт встроенной в плату контроллера **SSB** NC400S-53 литиевой батареи 3V/196мАН. Гарантийный срок службы литиевой батареи составляет 3 года.

Во время выполнения процедуры **POST** производится проверка конфигурации УЧПУ на соответствие параметрам, установленным в **CMOS**. Параметры конфигурации устройства, установленные в **CMOS**, в случае необходимости можно переустанавливать. Изменяя эти параметры, пользователь может настроить работу отдельных устройств и системы в целом по своим потребностям. Программа (утилита), которая выполняет редактирование параметров конфигурации устройства и их запись в **CMOS**, входит в состав **BIOS** и называется **«CMOS Setup Utility»** (далее – **Setup**).

А.2.4 Установка параметров конфигурации УЧПУ в **CMOS** производится фирмой-изготовителем УЧПУ ООО «Балт-Систем».

#### **ВНИМАНИЕ !**

1. В ПОСЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ ПРИ ОПИСАНИИ ОПЦИЙ ГЛАВНОГО МЕНЮ **SETUP** НА РИСУНКАХ УКАЗАНЫ ПАРАМЕТРЫ **CMOS**, УСТАНОВЛЕННЫЕ ФИРМОЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ УЧПУ.
2. В ОПИСАНИИ ОПЦИЙ **SETUP**, МЫ НЕ БУДЕМ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ВСЕХ ПУНКТАХ.

### **А.3 Вход в Setup. Главное меню BIOS «CMOS Setup Utility».**

А.3.1 Вход в **BIOS Setup** возможен только при включении УЧПУ следующим образом: включить УЧПУ и сразу же нажать клавишу **<Del>**. Удерживать клавишу **<Del>** в нажатом состоянии до момента входа в программу, пока на экране дисплея не появится окно Главного меню утилиты **BIOS «CMOS Setup Utility»** в соответствии с рисунком А.1.

А.3.2 Главное меню утилиты **Setup** включает 6 опций, расположенных вверху. При входе в главное меню курсор автоматически устанавливается на первой опции: первая опция выделяется белым цветом.




Рисунок А.1 - Главное меню утилиты BIOS Setup - Main

### А.3.3 Обозначение и назначение клавиш управления в меню опций Setup:

- |                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <←>, <→>                                                                                   | - выбор экрана;                                                                                                                                 |
| <↑>, <↓>                                                                                   | - выбор позиции;                                                                                                                                |
| <+>, <->                                                                                   | - изменение значения выбранного параметра в поле параметра;                                                                                     |
| <ENTER>                                                                                    | - открывает подменю;                                                                                                                            |
| <Esc>                                                                                      | - переход в вышестоящее меню из подменю; выход из <b>BIOS</b> , без сохранения параметров;                                                      |
| <F1>                                                                                       | - вызов справки по работе с <b>BIOS Setup</b> ;                                                                                                 |
| <F7>                                                                                       | - загрузка значений по умолчанию для всего <b>BIOS</b> ;                                                                                        |
| <F10>,  | - выход из <b>Setup</b> с сохранением всех внесённых изменений, при этом нужно подтвердить выполняемое действие с помощью клавиш <Y> и <Enter>; |
| <TAB>                                                                                      | - настройка времени и даты.                                                                                                                     |

## A.4 Меню Advanced Settings.

Данная функция позволяет конфигурировать параметры загрузки, параметры работы чипсета, перефирии и кеш-памяти. Меню **«Advanced Settings»** приведено на рисунке A.2. На рисунке A.3 приведено под-меню **«Advanced CSM Configuration»**.




Рисунок A.2 – Меню опции Advanced Settings

В подменю опции **«Advanced CSM Configuration»** (рисунок A.3), в строке

**Boot option filter** должно быть **[UEFI and Legacy]**

Если это не так, выбрать и перезагрузить УЧПУ.

Проверить и, при не совпадении, установить параметры в соответствии с рисунком A.3.




Рисунок А.3 – Подменю опции Advanced CSM Configuration

Настройка **COM1** для **RS232** выполняется в

**Advanced -> SCH3114 Super IO Configuration ->**

следующими параметрами:

**-> Serial Port 1 Configuration -> Change Setings**

**-> [IO=3F8h; IRQ=4]** (рисунки В.4-В.6);

**-> Serial Port 2 Configuration -> Change Setings**

**-> [IO=2F8h; IRQ=3]** (аналогично рисункам А.4-А.6).

Настройка **COM1** для **RS232** требуется для корректной работы выносного станочного пульта, подключенного по интерфейсу **RS232**.




Рисунок А.4 – Выбор параметра Serial Port 1 Configuration



Рисунок А.5 – Выбор параметра Change Settings




Рисунок А.6 – Выбор параметра [IO=3F8h; IRQ=4]

## А.5 Расширенные настройки Chipset

УЧПУ может иметь экраны с различным разрешением:

- 640x480 /LVDS/18Bit;
- 800x600 /LVDS/18Bit;
- 1024x768 /LVDS/18Bit.

В **SETUP BIOS** в

**Chipset -> North Bridge -> LCD Control -> LVDS Panel Type**

для каждого экрана должно быть установлено его разрешение, рисунки А.7–А.10.

В случае утери правильного значения «**LVDS Panel Type**» требуется подключить к разъему **VGA**, расположенного на панели разъемов УЧПУ или на плате **CPU**, внешний монитор, включить УЧПУ в **SETUP BIOS** и установить требуемое разрешение экрана.

В случае необходимости вывода изображения одновременно на 2 монитора следует сделать следующие установки:

**Chipset -> North Bridge -> LCD Control:**

- **Primary IGFX Boot Display** : [LVDS]
- **Secondary IGFX Boot Display** : [CRT]



Рисунок А.7 – Меню Chipset




Рисунок А.8 – Подменю настройки северного моста. Выбрать параметр LCD Control.




Рисунок А.9 – Выбор параметра LVDS Panel Type




Рисунок А.10 – Выбор разрешения экрана

## A.6 Меню настройки безопасности

Опция главного меню **Setup «Security Settings»** позволяет ограничить доступ, одновременно, в систему и в **Setup**, или только в **Setup**. Меню данной опции показано на рисунке A.11.




Рисунок A.11 – Меню Security Settings

### ВНИМАНИЕ!

При ошибке введения пароля, доступ к **BIOS** будет закрыт. Для разблокировки **BIOS** свяжитесь со службой поддержки в ООО «Балт-Систем». Без крайней необходимости пароль на **BIOS** не задавать! Установка пароля не ограничивает возможность загрузки со сторонних **USB-FLASH**.

## A.7 Основное меню загрузки системы

Основное меню загрузки системы **«Boot Settings»** показано на рисунке A.12.

Где, в строке

**Boot Option #1** должно быть –

**[UEFI OS (P1: SQF-SMSM2-8G-S9C)]**

Если это не так, то надо это выбрать, как показано на рисунке A.13.

Если нужно подключить **USB-FLASH**, то в меню **«Boot Settings»** должна быть строка **«Hard Drive BBS Priorities»**, рисунок Б.12. Если ее нет, это значит, что в подменю **«Advanced CSM Configuration»** не выбрано **[UEFI and Legacy]**, рисунок А.3.




Рисунок А.12 – Меню Boot Settings




Рисунок А.13 – выбор параметра [UEFI OS (P1: SQF-SMSM2-8G-S9C)]



Рисунок А.14 - Выбор опции Hard Drive BBS Priorities




Рисунок А.15 - Выбор опции Boot Option #1

Пояснения по рисункам А.14 и А.15 даны в пункте А.12.

## A.8 Параметры выхода, меню «Save & Exit»

На рисунке A.16 показано меню «Save & Exit» – выход из BIOS. Где:

- «Save Changes and Exit» – сохранить и выйти;
- «Discard Changes and Exit» – отменить изменения и выйти;
- «Save Changes and Reset» – сохранить изменения и сброс;
- «Discard Changes and Reset» – отменить изменения и сброс.




Рисунок A.16 – меню Save & Exit

### ВНИМАНИЕ!

**ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ УЧПУ В CMOS УСТАНОВЛЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ ООО «БАЛТ-СИСТЕМ». НЕ МЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕВЕРНОЙ РАБОТЫ ИЛИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ УЧПУ!**

## A.9 Загрузка параметров станка

**ВНИМАНИЕ!** Для первой загрузки не использовать распаковку на диск **C:** архива **FLASH.RAR (FLASH.R00,...)**, полученного на УЧПУ без режима загрузки **UEFI**.

Для первой установки параметров станка на диск **C:** требуется использовать операцию копирования файлов в используемом файловом менеджере.

## А.10 Структура логических дисков на модуле памяти «SQF-SMSM2-8G-S»

Если модуль памяти имеет объем более 2Гб (здесь **SQF-...-8G-S** объем 8Гб), то рекомендуется разбить его на 2 логических диска:

- 1) Логический диск **C:** – с объемом 2.047Гб (файловая система **FAT16**). Диск **C:** содержит все файлы, поддерживающие работу УЧПУ. Оставшийся объем на диске **C:** может быть использован для хранения управляющих программ.
- 2) Логический диск **D:** содержит весь оставшийся объем на модуле памяти. На диске **D:** рекомендуется создать файловую систему **FAT32** для хранения управляющих программ.

**Примечание.** Данная структура модуля памяти обусловлена необходимостью поддержки режима резервного копирования данных диска **C:** при загрузке УЧПУ с **USB-FLASH «СЕРВОДИСК»**, в котором применяется утилиты и программы, выполняемые в режиме **MS-DOS**.

## А.11 Доступ к дискам

Для доступа к дискам в файле **FCRSYS/MP0** в секции 2 по умолчанию сделаны следующие записи:

| Версия ПрО с оконным интерфейсом | Версия ПрО без оконного интерфейса | Рекомендуемое назначение                                                |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MP0=C:\CNC32 WIN \MP0            | MP0=C:\CNC32\MP0                   | Устройство для хранения системных файлов и файлов характеристики станка |
| MP1=C:\CNC32 WIN \MP1            | MP1=C:\CNC32\MP1                   | Устройство для хранения активно используемых управляющих программ (УП)  |
| MP2=C:\CNC32 WIN \MP2            | MP2=C:\CNC32\MP2                   | Устройство для хранения УП                                              |
| MP3=C:\CNC32 WIN \MP3            | MP3=C:\CNC32\MP3                   | Устройство для хранения УП                                              |
| MP4=C:\CNC32 WIN \MP4            | MP4=C:\CNC32\MP4                   | Устройство для хранения УП                                              |
| MP5=D:                           | MP5=D:                             | Устройство для хранения УП, УП большой длины и прочих файлов            |
| MP6=E:                           | MP6=E:                             | Устройство USB-FLASH                                                    |

**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется использовать версию ПрО с оконным интерфейсом, в котором встроена файловая оболочка для работы со всеми подключенными к УЧПУ дисками и со всеми файлами, расположенными на этих дисках. Версия ПрО без оконного интерфейса может отсутствовать в УЧПУ.

## A.12 Загрузка УЧПУ для резервного копирования/восстановления диска С:

- 1) Установить в **USB**-разъем устройство **USB-FLASH «СЕРВОДИСК»**;
- 2) Включить УЧПУ в режим **SETUP BIOS**;
- 3) В **SETUP BIOS** в разделе **Boot** выбрать опцию меню **Hard Drive BBS Priorities** (рисунки Б.12-Б.15);
- 4) Установить в разделе **Boot Options #1** значение **[TOSHIBA]**  
Где **TOSHIBA** – название производителя **USB-FLASH**, подключенного к УЧПУ;
- 5) Нажать клавишу **«Esc»** для возврата на предыдущий уровень;
- 6) В **SETUP BIOS** в разделе **Save & Exit**, в подразделе **Boot Override** выбрать устройство **TOSHIBA** и нажать клавишу **«Enter»**.

После автоматического перезапуска УЧПУ его загрузка будет выполнена с **USB-FLASH «СЕРВОДИСК»**.

Дальнейшие действия определяет пользователь выбором пункта меню **«СЕРВОДИСК»**, отображенного на экране УЧПУ.

## A.13 Загрузка УЧПУ после выполнения работы с **USB-FLASH «СЕРВОДИСК»**.

- 1) Снять из **USB**-разъема устройство **USB-FLASH «СЕРВОДИСК»**;
- 2) Включить УЧПУ в режим **SETUP BIOS**;
- 3) В **SETUP BIOS** установить раздел **«Boot»**;
- 4) Установить в опции **«Boot Options #1»** значение **[UEFI OS (P1: SQF-SMSM2-8G-...)]**  
где: **(P1: SQF-SMSM2-8G-...)** – название и объем (8Гб) модуля памяти УЧПУ;
- 5) Нажать клавишу **«Esc»** для возврата на предыдущий уровень;
- 6) В **SETUP BIOS** в разделе **«Save & Exit»** установить курсор на опцию **«Save Changes and Exit»** и нажать клавишу **«Enter»**.

После автоматического перезапуска УЧПУ его загрузка будет выполнена с диска **С:.**

## A.14 Алгоритм установки режима загрузки **UEFI**

Для определения существования **UEFI** и установки режима загрузки **UEFI** выполнить в УЧПУ следующие действия:

- 1) Загрузить УЧПУ в **SETUP BIOS**. Для этого после включения УЧПУ при появлении на экране сообщения **«PRESS <DEL> or <Esc> to enter setup»** нажать клавиши **<DEL>** или **<Esc>**;
- 2) В главном меню **SETUP BIOS** установить курсор на опцию **«Advanced»**;
- 3) В меню **«Advanced»** установить курсор на опцию **«CSM Configuration»** и нажать **<Enter>**;

- 4) Выполнить в опции «**CSM Configuration**» следующие установки параметров:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| CSM Support:        | [Enabled]         |
| GateA20 Active      | [Upon Request]    |
| Option ROM Messages | [Force BIOS]      |
| Boot option filter  | [UEFI and Legacy] |
| Network             | [Legacy]          |
| Storage             | [Legacy]          |
| Video               | [Legacy]          |
| Other PCI devices   | [Legacy]          |

В главном меню **SETUP BIOS** установить курсор на опцию «**Boot**». Установки в **SETUP BIOS** для загрузки в режиме **UEFI**:

```
Boot
...
Boot Options Priorities
Boot Options #1[UEFI OS (P1: SQF-SMSM2-8G-S9C)]
```

- 5) В главном меню **SETUP BIOS** установить курсор на опцию «**Save & Exit**»;
- 6) В меню «**Save & Exit**» установить курсор на опцию « **Save Changes and Exit**» и нажать <**Enter**>.

**ВНИМАНИЕ!** Если УЧПУ настроено на загрузку в режиме **UEFI**, то не рекомендуется изменять режим загрузки и актуальное дисковое устройство в разделе **Boot**, исключение – загрузка УЧПУ с **USB-FLASH «СЕРВОДИСК»** для работы в **MS-DOS** (создание резервной копии диска **C:**, работа с файлами).

## A.15 Причины утери информации **SETUP BIOS**

- 1) Установка нового значения для параметра, в том числе его изменение при выборе восстановления данных **SETUP BIOS** значениями по умолчанию (**Save & Exit -> Restore Defaults** или **Restore User Defaults**).
- 2) Выход из строя литиевой батареи, расположенной на модуле **CPU**.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### (справочное)

## ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТУРВАЛ

### Б.1 Назначение электронного штурвала

Б.1.1 Электронный штурвал (далее – штурвал) представляет собой преобразователь угловых перемещений фотоэлектрического типа и используется как дополнительная комплектация к УЧПУ типа NC. Штурвал применяется в УЧПУ для перемещения осей в ручном режиме **MANU** или **MANJ**: задаёт направление движения («+»/«-») и величину перемещения управляемой оси.

Б.1.2 В данном приложении представлены электронные штурвалы **WSA** и **WSB**, которые имеют на выходе прямоугольные импульсные сигналы, число периодов выходного сигнала – 100, внешнее питание +5В. Временная диаграмма работы этих штурвалов представлена на рисунке Б.1.




Рисунок Б.1 – Временная диаграмма работы штурвалов WSA и WSB

Б.1.3 Штурвалы **WSA** и **WSB** имеют идентичные функциональные характеристики, но отличаются габаритными и установочными размерами и весом. Штурвал **WSA** имеет диаметр корпуса 80 мм. Штурвал **WSB** имеет диаметр корпуса 60 мм.

### Б.2 Электронный штурвал WSG1FA NC110-75A

#### Б.2.1 Технические характеристики

Б.2.1.1 Электрические параметры штурвала **WSA** представлены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Электрические параметры штурвала WSA

| Условное обозначение штурвала | Напряжение питания, Vcc, В | Ток потребления, мА | Выходное напряжение, В |          | Число периодов выходного сигнала на 1 оборот | Длительность фронтов вых. сигнала, мкс | Частота вых. сигнала, кГц |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|                               |                            |                     | лог. «0»               | лог. «1» |                                              |                                        |                           |
|                               |                            |                     |                        |          |                                              |                                        |                           |

|            |              |            |            |            |     |            |     |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----|
| <b>WSA</b> | $5 \pm 0,25$ | $\leq 150$ | $\leq 0,5$ | $\geq 2,5$ | 100 | $\leq 0,1$ | 0-5 |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----|

Б.2.1.2 Механические и эксплуатационные параметры штурвала **WSA** представлены в таблице Б.2.

Таблица Б.2 – Механические и эксплуатационные параметры штурвала WSA

| Условное обозначение штурвала | Максим. скорость вращения вала, об/мин | Номин. скорость вращения вала, об/мин | Наработка на отказ градуированного диска                      | Диапазон рабочих температур, °С | Диапазон температур хранения °С | Защита оболочкой | Вес, г |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| <b>WSA</b>                    | 600                                    | $\leq 200$                            | $3 \times 10^5$ оборотов (при скорости вр. $\leq 200$ об/мин) | 0-60                            | от минус 10 до плюс 60          | IP50             | 250    |

## Б.2.2 Схема выходной цепи

Б.2.2.1 Тип выхода штурвала **WSA** указан в таблице Б.3.

Таблица Б.3 – Тип выхода штурвала WSA

| Условное обозначение | Напряжение питания, В | Элемент выходного канала | Тип выходных сигналов                    | Примечание |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
| <b>WSA</b>           | 5                     | Драйвер линии AM26LS31   | Дифференциальные сигналы: A+, A-, B+, B- | NC110-75A  |

Б.2.2.2 Схема выходов штурвала **WSA** представлена на рисунке Б.2.




Рисунок Б.2 – Выход штурвала WSA

Б.2.2.3 Временная диаграмма работы штурвалов **WSA** представлена на рисунке Б.1.

## Б.2.3 Конструкция штурвала

Б.2.3.1 Габаритные размеры штурвала **WSA** приведены на рисунке Б.3. Конструктивно штурвал имеет круглую форму. С лицевой стороны штурвала установлен подвижный маховик с градуированной шкалой на 100 делений.




Рисунок Б.3 – Габаритные размеры штурвала WSA

Корпус и маховик штурвала выполнены из металла, степень защиты оболочкой – **IP50**. Маховик имеет рукоятку, которая позволяет вращать его как по часовой (+), так и против часовой стрелки (-). На неподвижном металлическом корпусе нанесена чёрная риска – начало отсчёта. В центре маховика наклеена этикетка с логотипом фирмы-изготовителя ООО «Балт-Систем». На задней стороне корпуса по окружности наклеена резиновая кольцевая прокладка и установлены три винта M4x12 для крепления штурвала на плоскую поверхность. В комплект поставки штурвала **WSA** входят крепёжные детали:

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| - гайка M4        | - 3 шт.; |
| - шайба плоская   | - 3 шт.; |
| - шайба гроверная | - 3 шт.  |

Круглая пластмассовая крышка с задней стороны корпуса закрывает доступ к печатной плате штурвала. В крышке имеется прорезь, через которую выступают две контактные колодки под винт M3 на 4 и 2 контакта, установленные на печатной плате. Обозначение контактов указано на крышке. Колодка служит для подсоединения кабеля штурвала от УЧПУ. Расположение контактов колодки представлено на рисунке Б.4.




Рисунок Б.4 – Расположение выходных контактов штурвала WSA

Б.2.3.2 Штурвал **WSA** устанавливают на плоскую поверхность. Разметка отверстий для установки штурвала **WSA** показана на рисунке Б.5.




Рисунок Б.5 – Установочные размеры штурвала WSA

### Б.3 Электронный штурвал WSB NC310-75A

#### Б.3.1 Технические характеристики

Б.3.1.1 Электрические параметры штурвала **WSB** представлены в таблице Б.4.

Таблица Б.4 – Электрические параметры штурвала WSB

| Условное обозначение штурвала | Напряжение питания, Vcc, В | Ток потребления, мА | Выходное напряжение, В |            | Число периодов выходного сигнала на оборот | Длительность фронтов вых. сигнала, мкс | Частота вых. сигнала, кГц |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|                               |                            |                     | лог. «0»               | лог. «1»   |                                            |                                        |                           |
| <b>WSB</b>                    | $5 \pm 0,25$               | $\leq 120$          | $\leq 0,5$             | $\geq 2,5$ | 100                                        | $\leq 0,1$                             | 0–5                       |

Б.3.1.2 Механические и эксплуатационные параметры штурвала **WSB** представлены в таблице Б.5.

Таблица Б.5 – Механические и эксплуатационные параметры штурвала WSB

| Условное обозначение штурвала | Максим. скорость вращения вала, об/мин | Номин. скорость вращения вала, об/мин | Наработка на отказ градуированного диска                      | Диапазон рабочих температур, °C | Диапазон температур хранения, °C | Защита оболочкой | Вес, г |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| <b>WSB</b>                    | 600                                    | $\leq 200$                            | $3 \times 10^5$ оборотов (при скорости вр. $\leq 200$ об/мин) | 0–60                            | от минус 10 до плюс 60           | IP50             | 90     |

#### Б.3.2 Схема выходной цепи

Б.3.2.1 Тип выхода штурвала **WSB** указан в таблице Б.6.

Таблица Б.6 – Тип выхода штурвала WSB

| Условное обозначение | Напряжение питания, В | Элемент выходного канала | Тип выходных сигналов                    | Примечание |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
| <b>WSB</b>           | 5                     | Драйвер линии AM26LS31   | Дифференциальные сигналы: A+, A-, B+, B- | NC310-75A  |

Б.3.2.2 Схема выходов штурвала **WSB** представлена на рисунке Б.6.




Рисунок Б.6 – Выход штурвала WSB

Б.3.2.3 Временная диаграмма работы штурвала **WSB** представлена на рисунке Б.1.

### Б.3.3 Конструкция штурвала

Б.3.3.1 Габаритные размеры штурвала **WSB** показаны на рисунке Б.7. Штурвал имеет круглую форму, степень защиты оболочкой – **IP50**.




Рисунок Б.7 – Габаритные размеры штурвала WSB

Подвижный маховик с градуированной шкалой на 100 делений установлен с лицевой стороны штурвала. Маховик имеет рукоятку, которая позволяет вращать его как по часовой (+), так и против часовой стрелки (-). На неподвижном корпусе штурвала нанесена риска – начало отсчёта. В центре маховика наклеена этикетка с логотипом фирмы-изготовителя ООО «Балт-Систем».

На задней стенке корпуса штурвала по окружности наклеена резиновая кольцевая прокладка и установлены три винта М3х7 для крепления штурвала на плоскую поверхность. В комплект поставки штурвала входят крепёжные детали:

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| - гайка М3        | - 3 шт.; |
| - шайба плоская   | - 3 шт.; |
| - шайба гроверная | - 3 шт.  |

В задней части корпуса вырезано отверстие диаметром 41 мм, которое открывает печатную плату штурвала. На печатной плате установлены две контактные колодки под винт М3 на 2 и 4 контакта для подсоединения кабеля штурвала от УЧПУ. Маркировка контактов указана на печатной плате. Расположение выходных контактов штурвала приведено на рисунке Б.8.




Рисунок Б.8 – Выходные контакты штурвала серии ZBG

Б.3.4.2 Штурвал **WSB** устанавливают на плоскую поверхность. Разметка отверстий для установки штурвала **WSB** указана на рисунке Б.9.




Рисунок Б.9 – Установочные размеры штурвала **WSB**

## Б.4 Подключение штурвала к УЧПУ

Б.4.1 Подключение штурвала к УЧПУ можно производить:

- через канал штурвала УЧПУ;
- через канал энкодера УЧПУ.

УЧПУ NC-400 имеет в своём составе штатный штурвал. Штурвал установлен на лицевой панели СП NC400S-7 и подключен к каналу

штурвала. Канал штурвала может работать как с дифференциальными, так и с одиночными сигналами от штурвала. Режим работы канала штурвала устанавливается переключками, как указано в п.4.3.3.2.

Канал энкодера работает только с дифференциальными сигналами. Схема кабеля штурвала для подключения к каналу энкодера показана на рисунке Б.10. Максимальная длина кабеля штурвала зависит от типа используемого кабеля: (4х2х0,14) – 8 м, (4х2х0,22) – 40 м.




Рисунок Б.10 – Схема кабеля штурвала

#### ВНИМАНИЕ!

1. ПРИ ЛЮБОМ ВАРИАНТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПИТАНИЕ ШТУРВАЛА ПРОИЗВОДИТСЯ ОТ УЧПУ, ЧЕРЕЗ КАНАЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ШТУРВАЛА ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ. ПРОВОДА ПИТАНИЯ «+5В» и «ОБЩ» СО СТОРОНЫ ШТУРВАЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОДНОЗНАЧНО (ЧЁТКАЯ МАРКИРОВКА ИЛИ ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ). НЕДОПУСТИМО МЕНЯТЬ МЕСТАМИ ПРОВОДА ПИТАНИЯ «+5В» и «ОБЩ». НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ ВЕДЁТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ И МИКРОСХЕМЫ ШТУРВАЛА.

Б.4.2 Подключение штурвала через канал штурвала УЧПУ не требует характеристики. Методика работы со штурвалом в данном случае приведена в документе «Руководство оператора» в разделе «Ручное перемещение осей».

Подключение штурвала через любой канал энкодера требует определить штурвал как ось в файлах характеристики **AXCFIL** и **IOCFIL**.

В случае подключения штурвала через канал штурвала или через канал энкодера производится внутреннее управление штурвалом от Про.

Б.4.3 Про УЧПУ позволяет работать с двумя штурвалами по двум независимым каналам. Работа с двумя штурвалами требует характеристики в файлах **AXCFIL** (инструкция **CAS**) и **IOCFIL** (инструкция **ADV**).

При работе с двумя штурвалами производится внешнее управление штурвалами. Внешнее управление выполняется Про и активизируется ПЛ в любом режиме работы.

Б.4.4 Вопросы характеристики штурвала/штурвалов рассмотрены в документе «Руководство по характеристике». Сигналы внешнего управ-

ления штурвалами приведены в документе «Программирование интерфейса PLC».

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

## ВНЕШНИЕ МОДУЛИ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

## В.1 Назначение внешних модулей входов/выходов

В.1.1 Внешние модули дискретных сигналов вх./вых. обеспечивают согласование дискретных каналов вх./вых. модулей **И/О** УЧПУ с каналами электроавтоматики управляемого оборудования.

Внешние модули входов/выходов позволяют индцинировать прохождение сигналов входа/выхода, а также позволяют использовать для управления оборудованием внешние, более мощные сигналы как постоянного, так и переменного тока.

В.1.2 Для УЧПУ NC-400 используют следующие внешние модули входов/выходов:

- NC301-201 - модуль входов/выходов с релейной коммутацией и индикацией (**16IN/4OUT**) (кабель NC301-89);
- NC110-42 - модуль индикации входов (24) с кабелем входов NC310-87 (1 кабель на два модуля);
- NC110-43 - модуль релейной коммутации выходов (16) с кабелем выходов NC310-88 (1 кабель на два модуля);

В.1.3 Напряжение питания внешних модулей входов/выходов должно осуществляться от объекта управления через реле УЧПУ «**SPEPN**». Номинальное напряжение питания модулей:

NC301-201, NC110-42, NC110-43 - +24B

## В.2 Технические характеристики

### В.2.1 Характеристики модуля входов NC301-201:

- |                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| а) количество индицируемых вх. каналов   | - 16                                      |
| б) номинальный входной ток               | - 7мА/24В                                 |
| в) количество коммутируемых вых. каналов | - 4                                       |
| г) номинальный коммутируемый ток         | - 3,0А/+28В,<br>3,0А/~110В,<br>1,5А/~220В |
| д) уровень сигналов:                     |                                           |
| логический «0»                           | - (0-7)В                                  |
| логическая «1»                           | - (15-30)В                                |
| е) питание модуля (внешнее)              | - +24В                                    |

### В.2.2 Характеристики входов NC110-42:

- |    |                                         |             |
|----|-----------------------------------------|-------------|
| а) | количество индицируемых входных каналов | - 24        |
| б) | номинальный входной ток канала          | - 20 мА/24В |

### В.2.3 Характеристики выходов NC110-43:

- а) количество коммутируемых выходных каналов - 16

- б) коммутируемое напряжение  
в) коммутируемый ток:

постоянное/переменное  
– 3,0А/+28В,  
3,0А/~110В,  
1,5А/~220В.

### В.3 Модуль входов/выходов с релейной коммутацией и индикацией (16IN/4OUT) NC301-201

В.3.1 Модуль вх./вых. с релейной коммутацией и индикацией NC301-201 совмещает в себе каналы входов и каналы выходов. Каждый входной канал модуля имеет светодиод, который индицирует высокий уровень передаваемой информации. Каждый выходной канал модуля имеет светодиод и реле, управляемые сигналом выходного канала УЧПУ.

В.3.2 Лицевая сторона платы модуля NC301-201 (**GJ-TA-DZB-16IN4OUT V1.00 1-11-2008**) представлена на рисунке В.1. Максимальная высота разъёма **IP1** (с учётом высоты ответной части) –  $(41,0 \pm 0,2)$  мм. Установка модуля производится на **DIN** рейку.




Рисунок В.1 – Лицевая сторона модуля NC301-201

#### В.3.3 Обозначение и назначение элементов модуля NC301-201:

- IN1-IN16** – светодиоды индикации состояния входов 1-16;
- IP1** – двухрядный двухуровневый составной разъём на 16 конт. под винт для подключения 16 входных сигналов от управляемого оборудования (8 вилок **MDSTBV 2.5/2-G-5.08**); в комплект поставки модуля входят ответные части разъёма **IP1**: 8 розеток **MVSTBR 2.5/2-ST-5.08** на 2 конт. под винт;
- J1** – разъём (розетка **DPS 25-F**) для подключения кабеля вх./вых. NC301-89; в комплект поставки модуля входит ответная часть разъёма **J1**: вилка **DB 25-M**;
- J2** – разъём (вилка **MSTBV 2.5/2-G-5.08**) для подключения внешнего источника питания **+24В**; в комплект поставки модуля входит ответная часть

разъёма **J2**: 1 розетка **MVSTBR 2.5/2-ST-5.08** на 2 контакта под винт;

- RN1**                    - резисторы, ограничивающие ток в цепи светодиодов выходных каналов (резисторная сборка **A472G**: 4 резистора по 4,7кОм);
- RN2-RN3**            - резисторы, ограничивающие ток в цепи светодиодов входных каналов (2 резисторные сборки **A472G**: 8 резисторов по 4,7кОм);
- O1-O4**                - светодиоды индикации состояния выходов 1-4;
- OP1-OP2**            - 2 разъёма (2 вилки **MSTBV 2.5/4-G-5.08**) для коммутации 4 сигналов управления оборудованием; на 8 конт. выведены НРК реле **RL1-RL4**. В комплект поставки входят ответные части разъёмов **OP1-OP2**: 2 розетки **MVSTBR 2.5/4-ST-5.08** или **MSTB 2.5/4-ST-5.08** на 4 конт. под винт;
- R1C1-R4C4**           - четыре **RC**-цепочки установлены параллельно коммутирующим контактам реле;
- RL1-RL4**            - четыре штуки реле **NT73CS10DC24**; коммутируют 4 сигнала управления оборудованием; на контакты реле допускается подача напряжения: **28В/3А**; **~110В/3А** или **~220В/1,5А**;
- S1-S4**    - 4 перемычки для подключения/отключения **RC**-цепочек.

В.3.4 Схема кабеля входов/выходов NC301-89 представлена на рисунке В.2.




Рисунок В.2 - Схема кабеля входов/выходов NC301-89

В.3.5 Входные/выходные сигналы пакета «А» интерфейса **PLC** УЧПУ NC-310 и модуля NC301-201 приведены в таблице В.1.

Таблица В.1 – Вх./вых. сигналы УЧПУ NC-400 и модуля NC301-201

| Сигнал         | УЧПУ NC-400 |       | номер<br>по по-<br>рядку | Модуль NC301-201 |     |          |
|----------------|-------------|-------|--------------------------|------------------|-----|----------|
|                | разъём      |       |                          | разъём           |     |          |
|                | I/O 1       | I/O 2 |                          | J1               | IP1 | OP1-OP2  |
|                | контакт     |       |                          | контакт          |     |          |
| Вх00 (I00A00)  | 01          | –     | 1                        | 01               | 01  | –        |
| Вх01 (I00A01)  | 02          | –     |                          | 02               | 02  | –        |
| Вх02 (I00A02)  | 03          | –     |                          | 03               | 03  | –        |
| Вх03 (I00A03)  | 04          | –     |                          | 04               | 04  | –        |
| Вх04 (I00A04)  | 05          | –     |                          | 05               | 05  | –        |
| Вх05 (I00A05)  | 06          | –     |                          | 06               | 06  | –        |
| Вх06 (I00A06)  | 07          | –     |                          | 07               | 07  | –        |
| Вх07 (I00A07)  | 08          | –     |                          | 08               | 08  | –        |
| Вых00 (U04A00) | 09          | –     |                          | 09               | –   | OP1: 1-1 |
| Вых01 (U04A01) | 10          | –     |                          | 10               | –   | OP1: 2-2 |
| –              | 11          | –     |                          | 11               | –   | –        |
| 0В             | 12          | –     |                          | 12               | –   | –        |
| +24В           | 13          | –     |                          | 13               | –   | –        |
| Вх08 (I00A08)  | 14          | –     |                          | 14               | 09  | –        |
| Вх09 (I00A09)  | 15          | –     |                          | 15               | 10  | –        |
| Вх10 (I00A10)  | 16          | –     |                          | 16               | 11  | –        |
| Вх11 (I00A11)  | 17          | –     |                          | 17               | 12  | –        |
| Вх12 (I00A12)  | 18          | –     |                          | 18               | 13  | –        |
| Вх13 (I00A13)  | 19          | –     |                          | 19               | 14  | –        |
| Вх14 (I00A14)  | 20          | –     |                          | 20               | 15  | –        |
| Вх15 (I00A15)  | 21          | –     |                          | 21               | 16  | –        |
| Вых2 (U04A02)  | 22          | –     |                          | 22               | –   | OP2: 3-3 |
| Вых3 (U04A03)  | 23          | –     |                          | 23               | –   | OP2: 4-4 |
| 0В             | 24          | –     |                          | 24               | –   | –        |
| +24В           | 25          | –     |                          | 25               | –   | –        |
| Вх16 (I00A16)  | –           | 01    | 2                        | 01               | 01  | –        |
| Вх17 (I00A17)  | –           | 02    |                          | 02               | 02  | –        |
| Вх18 (I00A18)  | –           | 03    |                          | 03               | 03  | –        |
| Вх19 (I00A19)  | –           | 04    |                          | 04               | 04  | –        |
| Вх20 (I00A20)  | –           | 05    |                          | 05               | 05  | –        |
| Вх21 (I00A21)  | –           | 06    |                          | 06               | 06  | –        |
| Вх22 (I00A22)  | –           | 07    |                          | 07               | 07  | –        |
| Вх23 (I00A23)  | –           | 08    |                          | 08               | 08  | –        |
| Вых4 (U04A04)  | –           | 09    |                          | 09               | –   | OP1: 1-1 |
| Вых5 (U04A05)  | –           | 10    |                          | 10               | –   | OP1: 2-2 |
| –              | –           | 11    |                          | 11               | –   | –        |
| 0В             | –           | 12    |                          | 12               | –   | –        |
| +24В           | –           | 13    |                          | 13               | –   | –        |
| Вх24 (I00A24)  | –           | 14    |                          | 14               | 09  | –        |
| Вх25 (I00A25)  | –           | 15    |                          | 15               | 10  | –        |
| Вх26 (I00A26)  | –           | 16    |                          | 16               | 11  | –        |
| Вх27 (I00A27)  | –           | 17    |                          | 17               | 12  | –        |
| Вх28 (I00A28)  | –           | 18    |                          | 18               | 13  | –        |
| Вх29 (I00A29)  | –           | 19    |                          | 19               | 14  | –        |
| Вх30 (I00A30)  | –           | 20    |                          | 20               | 15  | –        |
| Вх31 (I00A31)  | –           | 21    |                          | 21               | 16  | –        |
| Вых6 (U04A06)  | –           | 22    |                          | 22               | –   | OP2: 3-3 |
| Вых7 (U04A07)  | –           | 23    |                          | 23               | –   | OP2: 4-4 |
| 0В             | –           | 24    |                          | 24               | –   | –        |
| +24В           | –           | 25    |                          | 25               | –   | –        |

## В.4 Модуль индикации входов (24) NC110-42

В.4.1 Внешний вид модуля NC110-42 (**DZB-24IN**) представлен на рисунке В.3. Высота модуля без ответной части разъёмов –  $(53,0 \pm 0,2)$  мм, с учётом высоты ответной части разъёмов –  $(57,0 \pm 0,2)$  мм. Крепление модуля производится на **DIN** рейку.




Рисунок В.3 – Модуль индикации входов NC110-42

В.4.2 Назначение элементов модуля NC110-42:

- **J1** – разъём (вилка **LBN 26-G**) для подключения плоского кабеля входов NC310-87;
- **J2** – разъём (вилка **MSTBV 2.5/2-G-5.08**) для подключения внешнего источника питания **+24В**; в комплект поставки модуля входит ответная часть разъёма **J2**: 1 розетка **MVSTBR 2.5/2-ST-5.08** на 2 контакта под винт;
- **IN1-IN24** – светодиоды индикации состояния 24 входов;
- **IP1-IP6** – 6 разъёмов (вилка **MSTBV 2.5/4-G-5.08**) на 24 контакта для подсоединения 24 входных сигналов от управляемого оборудования; в комплект поставки модуля входят ответные части разъёмов **IP1-IP6**: 6 розеток **MVSTBR 2.5/4-ST-5.08** на 4 контакта под винт;
- **RN1-RN6**: резисторы, ограничивающие ток в цепи светодиодов (6 резисторных сборок **B472J**: 8 резисторов по 4.7кОм).

В.4.3 Распределение дискретных входных сигналов по контактам разъёмов «**J1**» и «**IP1**»-«**IP6**» модуля NC110-42 и по контактам разъёма «**1**» модуля **I/O** УЧПУ NC-400 приведено в таблице В.2. Здесь же ука-

зана распайка кабеля входов NC310-87 для связи модуля **I/O** с двумя внешними модулями индикации входов NC110-42.


В.4.4 Схема подключения внешнего релейного модуля NC110-42 к УЧПУ NC-400 представлена на рисунке В.4. Один кабель NC310-87 используется для подключения двух модулей NC110-42.

Таблица В.2

| Сигнал PLC (пакет «А») |                    |                    |                    |         | Модуль NC110-42 |         |       |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------------|---------|-------|
| Модуль I/O NC310-4     |                    |                    |                    |         |                 |         |       |
| номер модуля           |                    |                    |                    | разъём  | №<br>п/п        | разъём  |       |
| 0<br>(4)               | 1<br>(5)           | 2<br>(6)           | 3<br>(7)           | 1       |                 | J1      | T1-T6 |
|                        |                    |                    |                    | контакт |                 | контакт |       |
| I00A00<br>(I16A00)     | I02A00<br>(I18A00) | I08A00<br>(I24A00) | I10A00<br>(I26A00) | 01      | 1               | 01      | 01    |
| I00A01<br>(I16A01)     | I02A01<br>(I18A01) | I08A01<br>(I24A01) | I10A01<br>(I26A01) | 02      |                 | 02      | 02    |
| I00A02<br>(I16A02)     | I02A02<br>(I18A02) | I08A02<br>(I24A02) | I10A02<br>(I26A02) | 03      |                 | 03      | 03    |
| I00A03<br>(I16A03)     | I02A03<br>(I18A03) | I08A03<br>(I24A03) | I10A03<br>(I26A03) | 04      |                 | 04      | 04    |
| I00A04<br>(I16A04)     | I02A04<br>(I18A04) | I08A04<br>(I24A04) | I10A04<br>(I26A04) | 05      |                 | 05      | 05    |
| I00A05<br>(I16A05)     | I02A05<br>(I18A05) | I08A05<br>(I24A05) | I10A05<br>(I26A05) | 06      |                 | 06      | 06    |
| I00A06<br>(I16A06)     | I02A06<br>(I18A06) | I08A06<br>(I24A06) | I10A06<br>(I26A06) | 07      |                 | 07      | 07    |
| I00A07<br>(I16A07)     | I02A07<br>(I18A07) | I08A07<br>(I24A07) | I10A07<br>(I26A07) | 08      |                 | 08      | 08    |
| I00A08<br>(I16A08)     | I02A08<br>(I18A08) | I08A08<br>(I24A08) | I10A08<br>(I26A08) | 09      |                 | 09      | 09    |
| I00A09<br>(I16A09)     | I02A09<br>(I18A09) | I08A09<br>(I24A09) | I10A09<br>(I26A09) | 10      |                 | 10      | 10    |
| I00A10<br>(I16A10)     | I02A10<br>(I18A10) | I08A10<br>(I24A10) | I10A10<br>(I26A10) | 11      |                 | 11      | 11    |
| I00A11<br>(I16A11)     | I02A11<br>(I18A11) | I08A11<br>(I24A11) | I10A11<br>(I26A11) | 12      |                 | 12      | 12    |
| I00A12<br>(I16A12)     | I02A12<br>(I18A12) | I08A12<br>(I24A12) | I10A12<br>(I26A12) | 13      |                 | 13      | 13    |
| I00A13<br>(I16A13)     | I02A13<br>(I18A13) | I08A13<br>(I24A13) | I10A13<br>(I26A13) | 14      |                 | 14      | 14    |
| I00A14<br>(I16A14)     | I02A14<br>(I18A14) | I08A14<br>(I24A14) | I10A14<br>(I26A14) | 15      |                 | 15      | 15    |
| I00A15<br>(I16A15)     | I02A15<br>(I18A15) | I08A15<br>(I24A15) | I10A15<br>(I26A15) | 16      |                 | 16      | 16    |
| I00A16<br>(I16A16)     | I02A16<br>(I18A16) | I08A16<br>(I24A16) | I10A16<br>(I26A16) | 17      |                 | 17      | 17    |
| I00A17<br>(I16A17)     | I02A17<br>(I18A17) | I08A17<br>(I24A17) | I10A17<br>(I26A17) | 18      |                 | 18      | 18    |
| I00A18<br>(I16A18)     | I02A18<br>(I18A18) | I08A18<br>(I24A18) | I10A18<br>(I26A18) | 19      |                 | 19      | 19    |
| I00A19<br>(I16A19)     | I02A19<br>(I18A19) | I08A19<br>(I24A19) | I10A19<br>(I26A19) | 20      |                 | 20      | 20    |
| I00A20<br>(I16A20)     | I02A20<br>(I18A20) | I08A20<br>(I24A20) | I10A20<br>(I26A20) | 21      |                 | 21      | 21    |
| I00A21<br>(I16A21)     | I02A21<br>(I18A21) | I08A21<br>(I24A21) | I10A21<br>(I26A21) | 22      |                 | 22      | 22    |
| I00A22<br>(I16A22)     | I02A22<br>(I18A22) | I08A22<br>(I24A22) | I10A22<br>(I26A22) | 23      |                 | 23      | 23    |
| I00A23<br>(I16A23)     | I02A23<br>(I18A23) | I08A23<br>(I24A23) | I10A23<br>(I26A23) | 24      |                 | 24      | 24    |
| 0В                     |                    |                    |                    | 25      |                 | 25      | –     |
| 0В                     |                    |                    |                    | –       |                 | 26      | –     |

## Продолжение таблицы В.2

| Сигнал PLC (пакет «А») |                    |                    |                    |         | Модуль NC110-42 |         |       |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------------|---------|-------|
| Модуль I/O NC310-4     |                    |                    |                    |         | №<br>п/п        | разъём  |       |
| номер модуля           |                    |                    |                    | разъём  |                 | разъём  |       |
| 0                      | 1                  | 2                  | 3                  | 1       |                 | J1      | T1-T6 |
| (4)                    | (5)                | (6)                | (7)                | контакт |                 | контакт |       |
| I00A24<br>(I16A24)     | I02A24<br>(I18A24) | I08A24<br>(I24A24) | I10A24<br>(I26A24) | 26      | 2               | 01      | 01    |
| I00A25<br>(I16A25)     | I02A25<br>(I18A25) | I08A25<br>(I24A25) | I10A25<br>(I26A25) | 27      |                 | 02      | 02    |
| I00A26<br>(I16A26)     | I02A26<br>(I18A26) | I08A26<br>(I24A26) | I10A26<br>(I26A26) | 28      |                 | 03      | 03    |
| I00A27<br>(I16A27)     | I02A27<br>(I18A27) | I08A27<br>(I24A27) | I10A27<br>(I26A27) | 29      |                 | 04      | 04    |
| I00A28<br>(I16A28)     | I02A28<br>(I18A28) | I08A28<br>(I24A28) | I10A28<br>(I26A28) | 30      |                 | 05      | 05    |
| I00A29<br>(I16A28)     | I02A29<br>(I18A29) | I08A29<br>(I24A29) | I10A29<br>(I26A29) | 31      |                 | 06      | 06    |
| I00A30<br>(I16A30)     | I02A30<br>(I18A30) | I08A30<br>(I24A30) | I10A30<br>(I26A30) | 32      |                 | 07      | 07    |
| I00A31<br>(I16A31)     | I02A31<br>(I18A31) | I08A31<br>(I24A31) | I10A31<br>(I26A31) | 33      |                 | 08      | 08    |
| I01A00<br>(I17A00)     | I03A00<br>(I19A00) | I09A00<br>(I25A00) | I11A00<br>(I27A00) | 34      |                 | 09      | 09    |
| I01A01<br>(I17A01)     | I03A01<br>(I19A01) | I09A01<br>(I25A01) | I11A01<br>(I27A01) | 35      |                 | 10      | 10    |
| I01A02<br>(I17A02)     | I03A02<br>(I19A02) | I09A02<br>(I25A02) | I11A02<br>(I27A02) | 36      |                 | 11      | 11    |
| I01A03<br>(I17A03)     | I03A03<br>(I19A03) | I09A03<br>(I25A03) | I11A03<br>(I27A03) | 37      |                 | 12      | 12    |
| I01A04<br>(I17A04)     | I03A04<br>(I19A04) | I09A04<br>(I25A04) | I11A04<br>(I27A04) | 38      |                 | 13      | 13    |
| I01A05<br>(I17A05)     | I03A05<br>(I19A05) | I09A05<br>(I25A05) | I11A05<br>(I27A05) | 39      |                 | 14      | 14    |
| I01A06<br>(I17A06)     | I03A06<br>(I19A06) | I09A06<br>(I25A06) | I11A06<br>(I27A06) | 40      |                 | 15      | 15    |
| I01A07<br>(I17A07)     | I03A07<br>(I19A07) | I09A07<br>(I25A07) | I11A07<br>(I27A07) | 41      |                 | 16      | 16    |
| I01A08<br>(I17A08)     | I03A08<br>(I19A08) | I09A08<br>(I25A08) | I11A08<br>(I27A08) | 42      |                 | 17      | 17    |
| I01A09<br>(I17A09)     | I03A09<br>(I19A09) | I09A09<br>(I25A09) | I11A09<br>(I27A09) | 43      |                 | 18      | 18    |
| I01A10<br>(I17A10)     | I03A10<br>(I19A10) | I09A10<br>(I25A10) | I11A10<br>(I27A10) | 44      |                 | 19      | 19    |
| I01A11<br>(I17A11)     | I03A11<br>(I19A11) | I09A11<br>(I25A11) | I11A11<br>(I27A11) | 45      |                 | 20      | 20    |
| I01A12<br>(I17A12)     | I03A12<br>(I19A12) | I09A12<br>(I25A12) | I11A12<br>(I27A12) | 46      |                 | 21      | 21    |
| I01A13<br>(I17A13)     | I03A13<br>(I19A13) | I09A13<br>(I25A13) | I11A13<br>(I27A13) | 47      |                 | 22      | 22    |
| I01A14<br>(I17A14)     | I03A14<br>(I19A14) | I09A14<br>(I25A14) | I11A14<br>(I27A14) | 48      |                 | 23      | 23    |
| I01A15<br>(I17A15)     | I03A15<br>(I19A15) | I09A15<br>(I25A15) | I11A15<br>(I27A15) | 49      |                 | 24      | 24    |
| 0B                     |                    |                    |                    | 50      |                 | 25      | -     |
| 0B                     |                    |                    |                    | -       |                 | 26      | -     |



**Примечание** - Для исключения самопроизвольного включения реле на модуле NC110-43 при включении УЧПУ питание на внешние модули необходимо подавать только через реле «**SPEPN**».

Рисунок В.4 - Схема подключения внешних модулей NC110-42 и NC110-43 к УЧПУ NC-400

## В.5 Модуль релейной коммутации выходов (16) NC110-43

В.5.1 Внешний вид модуля NC110-43 (**DZB-16OUT**) представлен на рисунке В.5. Высота модуля без ответной части разъёмов –  $(54,0 \pm 0,2)$  мм, с учётом высоты ответной части разъёмов –  $(57,0 \pm 0,2)$  мм. Крепление модуля производится на **DIN** рейку.




Рисунок В.5 – Модуль релейной коммутации выходов NC110-43

В.5.2 Обозначение и назначение элементов модуля:

- **D1-D16:** диоды (16 шт.), включены параллельно обмоткам реле;
- **J1** – разъём (вилка **LBN 20-G**) для подключения плоского кабеля выходов NC310-88;
- **J2** – разъём (вилка **MSTBV 2.5/2-G-5.08**) для подключения внешнего источника питания **+24В**; в комплект поставки модуля входит ответная часть разъёма **J2**: 1 розетка **MVSTBR 2.5/2-ST-5.08** на 2 контакта под винт;
- **O1-O16** – светодиоды индикации состояния 16 выходов;
- **OP1-OP8:** – 8 разъёмов (вилка **MSTBV 2.5/4-G-5.8** на 2 коммутируемых сигнала: 2 контакта на сигнал), на 24 контакта которых выведены НРК реле **RL1-RL16** для коммутации 16 сигналов управления оборудованием. В комплект поставки модуля входят ответные части разъёмов **OP1-OP8**: 8 розеток **MVSTBR 2.5/4-ST-5.08** на 4 контакта под винт;
- **R1C1-R16C16** – **RC**-цепочки (16 шт.) установлены параллельно коммутирующим контактам реле;

- **RL0-RL15** – реле **NT73CS10DC24** (16 шт.), коммутирующие 16 сигналов управления оборудованием; на контакты реле допускается подача напряжения постоянного или переменного тока: **+28В/3А; ~110В/3А** или **~220В/1,5А**;
- **S1-S16:** переключики (16 шт.) для включения/отключения **RC**-цепочек.

В.5.3 Распределение дискретных выходных сигналов по контактам разъёмов «**J1**» и «**OP1**»-«**OP8**» модуля NC110-43, а также по контактам разъёма «**2**» модуля **I/O** УЧПУ NC-400 приведено в таблице В.3. Здесь же указана распайка кабеля выходов NC310-88 для связи модуля **I/O** с двумя внешними модулями релейной коммутации выходов **NC110-43**.

Таблица В.3

| Сигнал PLC (пакет «А») |                    |                    |                    |              | Модуль NC110-43 |         |         |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|---------|
| Модуль I/O NC310-4     |                    |                    |                    |              | №<br>п/п        | разъём  |         |
| номер модуля           |                    |                    |                    | разъём       |                 | J1      | OP1-OP8 |
| 0<br>(4)               | 1<br>(5)           | 2<br>(6)           | 3<br>(7)           | 2<br>контакт |                 | контакт |         |
| U04A00<br>(U20A00)     | U05A00<br>(U21A00) | U12A00<br>(U28A00) | U13A00<br>(U29A00) | 01           | 1               | 01      | 01      |
| U04A01<br>(U20A01)     | U05A01<br>(U21A01) | U12A01<br>(U28A01) | U13A01<br>(U29A01) | 02           |                 | 02      | 02      |
| U04A02<br>(U20A02)     | U05A02<br>(U21A02) | U12A02<br>(U28A02) | U13A02<br>(U29A02) | 03           |                 | 03      | 03      |
| U04A03<br>(U20A03)     | U05A03<br>(U21A02) | U12A03<br>(U28A03) | U13A03<br>(U29A03) | 04           |                 | 04      | 04      |
| U04A04<br>(U20A04)     | U05A04<br>(U21A04) | U12A04<br>(U28A04) | U13A04<br>(U29A04) | 05           |                 | 05      | 05      |
| U04A05<br>(U20A05)     | U05A05<br>(U21A05) | U12A05<br>(U28A05) | U13A05<br>(U29A05) | 06           |                 | 06      | 06      |
| U04A06<br>(U20A06)     | U05A06<br>(U21A06) | U12A06<br>(U28A06) | U13A06<br>(U29A06) | 07           |                 | 07      | 07      |
| U04A07<br>(U20A07)     | U05A07<br>(U21A07) | U12A07<br>(U28A07) | U13A07<br>(U29A07) | 08           |                 | 08      | 08      |
| U04A08<br>(U20A08)     | U05A08<br>(U21A08) | U12A08<br>(U28A08) | U13A08<br>(U29A08) | 09           |                 | 09      | 09      |
| U04A09<br>(U20A09)     | U05A09<br>(U21A09) | U12A09<br>(U28A09) | U13A09<br>(U29A09) | 10           |                 | 10      | 10      |
| U04A10<br>(U20A10)     | U05A10<br>(U21A10) | U12A10<br>(U28A10) | U13A10<br>(U29A10) | 11           |                 | 11      | 11      |
| U04A11<br>(U20A11)     | U05A11<br>(U21A11) | U12A11<br>(U28A11) | U13A11<br>(U29A11) | 12           |                 | 12      | 12      |
| U04A12<br>(U20A12)     | U05A12<br>(U21A12) | U12A12<br>(U28A12) | U13A12<br>(U29A12) | 13           |                 | 13      | 13      |
| U04A13<br>(U20A13)     | U05A13<br>(U21A13) | U12A13<br>(U28A13) | U13A13<br>(U29A13) | 14           |                 | 14      | 14      |
| U04A14<br>(U20A14)     | U05A14<br>(U21A14) | U12A14<br>(U28A14) | U13A14<br>(U29A14) | 15           |                 | 15      | 15      |
| U04A15<br>(U20A15)     | U05A15<br>(U21A15) | U12A15<br>(U28A15) | U13A15<br>(U29A15) | 16           |                 | 16      | 16      |
| +24В                   |                    |                    |                    | 17           |                 | 17      | 17      |
| +24В                   |                    |                    |                    | 18           |                 | 18      | 18      |
| 0В                     |                    |                    |                    | 19           |                 | 19      | 19      |
| 0В                     |                    |                    |                    | 20           |                 | 20      | 20      |

Продолжение таблицы В.3

| Сигнал PLC (пакет «А») |                    |                    |                    |              | Модуль NC110-43 |         |         |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|---------|
| Модуль I/O NC310-4     |                    |                    |                    |              | №<br>п/п        | разъём  |         |
| Номер модуля           |                    |                    |                    | разъём       |                 | J1      | OP1-OP8 |
| 0<br>(4)               | 1<br>(5)           | 2<br>(6)           | 3<br>(7)           | 2<br>контакт |                 | контакт |         |
| U04A16<br>(U20A16)     | U05A16<br>(U21A16) | U12A16<br>(U28A16) | U13A16<br>(U29A16) | 21           | 2               | 01      | 01      |
| U04A17<br>(U20A17)     | U05A17<br>(U21A17) | U12A17<br>(U28A17) | U13A17<br>(U29A17) | 22           |                 | 02      | 02      |
| U04A18<br>(U20A18)     | U05A18<br>(U21A18) | U12A18<br>(U28A18) | U13A18<br>(U29A18) | 23           |                 | 03      | 03      |
| U04A19<br>(U20A19)     | U05A19<br>(U21A19) | U12A19<br>(U28A19) | U13A19<br>(U29A19) | 24           |                 | 04      | 04      |
| U04A20<br>(U20A20)     | U05A20<br>(U21A20) | U12A20<br>(U28A20) | U13A20<br>(U29A20) | 25           |                 | 05      | 05      |
| U04A21<br>(U20A21)     | U05A21<br>(U21A21) | U12A21<br>(U28A21) | U13A21<br>(U29A21) | 26           |                 | 06      | 06      |
| U04A22<br>(U20A22)     | U05A22<br>(U21A22) | U12A22<br>(U28A22) | U13A22<br>(U29A22) | 27           |                 | 07      | 07      |
| U04A23<br>(U20A23)     | U05A23<br>(U21A23) | U12A23<br>(U28A23) | U13A23<br>(U29A23) | 28           |                 | 08      | 08      |
| U04A24<br>(U20A24)     | U05A24<br>(U21A24) | U12A24<br>(U28A24) | U13A24<br>(U29A24) | 29           |                 | 09      | 09      |
| U04A25<br>(U20A25)     | U05A25<br>(U21A25) | U12A25<br>(U28A25) | U13A25<br>(U29A25) | 30           |                 | 10      | 10      |
| U04A26<br>(U20A26)     | U05A26<br>(U21A26) | U12A26<br>(U28A26) | U13A26<br>(U29A26) | 31           |                 | 11      | 11      |
| U04A27<br>(U20A27)     | U05A27<br>(U21A27) | U12A27<br>(U28A27) | U13A27<br>(U29A27) | 32           |                 | 12      | 12      |
| U04A28<br>(U20A28)     | U05A28<br>(U21A28) | U12A28<br>(U28A28) | U13A28<br>(U29A28) | 33           |                 | 13      | 13      |
| U04A29<br>(U20A29)     | U05A29<br>(U21A29) | U12A29<br>(U28A29) | U13A29<br>(U29A29) | 34           |                 | 14      | 14      |
| U04A30<br>(U20A30)     | U05A30<br>(U21A30) | U12A30<br>(U28A30) | U13A30<br>(U29A30) | 35           |                 | 15      | 15      |
| U04A31<br>(U20A31)     | U05A31<br>(U21A31) | U12A31<br>(U28A31) | U13A31<br>(U29A31) | 36           |                 | 16      | 16      |
| +24В                   |                    |                    |                    | 37           |                 | 17      | 17      |
| +24В                   |                    |                    |                    | 38           |                 | 18      | 18      |
| 0В                     |                    |                    |                    | 39           |                 | 19      | 19      |
| 0В                     |                    |                    |                    | 40           |                 | 20      | 20      |

В.5.4 Схема подключения внешнего релейного модуля NC110-43 к УЧПУ NC-400 представлена на рисунке В.4. Один кабель NC310-87 используется для подключения двух модулей NC110-43.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

### (справочное)

## ПУЛЬТ СТАНОЧНЫЙ ВЫНОСНОЙ

### Г.1 Назначение выносного станочного пульта

Г.1.1 Выносной станочный пульт (ВСП) предназначен для регулирования позиции инструмента, управления движением осей и автоматического управления станком.

Г.1.2 ВСП является программируемым устройством. Работой ВСП управляет УЧПУ. Для обеспечения совместной работы ВСП с УЧПУ разрабатывается ПЛ. Пользователь УЧПУ должен самостоятельно разработать ПЛ с учётом специфики системы, в которой будет использован ВСП. Принципы создания и отладки ПЛ изложены в документе «Программирование интерфейса PLC».

Функции элементов ВСП (кнопок, клавиш, селекторов) и алгоритм их работы определяются разработчиком ПЛ, исходя из требований управления конкретным оборудованием. Для организации связи ВСП с УЧПУ используются каналы дискретных входов/выходов УЧПУ, канал электронного штурвала/канал энкодера УЧПУ и внешний источник питания +24В.

Г.1.3 Принятые обозначения:

**HHPS** – выносной программируемый станочный пульт (Hand Hold Programmable Station);  
**HW** – штурвал (Hand Wheel).

### Г.2 Пульт станочный выносной NC110-78/NC110-78В

#### Г.2.1 Электрическая схема ВСП NC110-78В

Г.2.1.1 Электрическая схема ВСП NC110-78В (**HHPS-2**) приведена на рисунке Г.1. В схеме приняты следующие обозначения составных частей:

|              |                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>     | – плата выносного станочного пульта <b>NC-HHPS-2</b> ;                                                                                                             |
| <b>J1</b>    | – 16 контактных площадок для связи проводников внешнего кабеля ВСП с селекторами <b>S1</b> , <b>S2</b> , клавишами <b>K1-K3</b> и кнопками <b>T1</b> , <b>T2</b> ; |
| <b>J2</b>    | – разъём 26 контактов (вилка кабельная) на внешнем кабеле ВСП для связи с УЧПУ;                                                                                    |
| <b>J3</b>    | – разъём связи с кнопкой <b>T2</b> на правой стороне ВСП (вилка <b>PW 10-2-M</b> );                                                                                |
| <b>J4</b>    | – разъём связи с кнопкой <b>T1</b> на левой стороне ВСП (вилка <b>PW 10-2-M</b> );                                                                                 |
| <b>K1-K3</b> | – программируемые функциональные клавиши;                                                                                                                          |
| <b>S1</b>    | – программируемый селектор на пять позиций: <b>X</b> , <b>Y</b> , <b>Z</b> , <b>4</b> , <b>5</b> ;                                                                 |

- S2** – программируемый селектор на пять позиций: **0, 1, 10, 100, 1000**;
- HW** – электронный штурвал **ZBG-7-003-100**;
- S** – кнопка аварийного останова NC110-786 (кнопка-грибок красного цвета);
- T1, T2** – две параллельно соединённые программируемые кнопки, дублирующие друг друга; программируются как одна кнопка.

Г.2.1.2 На плате **A (NC-HHPS-2)** установлены селекторы **S1, S2** NC110-782 MRK112, клавиши **K1-K3** и разъёмы **J1, J3, J4**. Расположение элементов платы **A** представлено на рисунке Г.2. К плате подводится внешний кабель NC110-789. Каждый провод кабеля имеет цветовую маркировку. Конец кабеля на плате фиксируется металлическим хомутиком. На контактные площадки разъёма **J1** платы **A** распаиваются провода кабеля, обеспечивающие связь с селекторами **S1, S2**, клавишами **K1-K3** и кнопками **T1, T2**. Провода кабеля, обеспечивающие связь со штурвалом **HW** и кнопкой аварийного останова **S** NC110-786, подводятся прямо к указанным элементам.

На втором конце кабеля установлен разъём **J2** (кабельная вилка на 26 контактов), который обеспечивает связь ВСП с УЧПУ. Расположение контактов разъёма **J2** приведено на рисунке Г.3.

Распайка проводов кабеля производится в соответствии с таблицей Г.1.

Таблица Г.1 – Сигналы кабеля ВСП NC110-78В (HHPS-2)

| Контакт<br>разъёма<br>J2 | Контакт<br>подклю-<br>чения ВСП | Сигнал           |                                  | Связь с внешним<br>объектом                                                 |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                 | обозна-<br>чение | назначение                       |                                                                             |
| 25                       | A:J1-14                         | En               | кнопки T1, T2                    | Дискретные<br>входы УЧПУ                                                    |
| 1                        | A:J1-11                         | KEY1             | клавиши<br>K1-K3                 |                                                                             |
| 2                        | A:J1-12                         | KEY2             |                                  |                                                                             |
| 3                        | A:J1-13                         | KEY3             |                                  |                                                                             |
| 4                        | A:J1-15                         | +24V             | питание                          | Внешний<br>источник +24В                                                    |
| 11                       | A:J1-1                          | XAXIS            | селектор S1                      | Дискретные вхо-<br>ды УЧПУ                                                  |
| 12                       | A:J1-2                          | YAXIS            |                                  |                                                                             |
| 13                       | A:J1-3                          | ZAXIS            |                                  |                                                                             |
| 14                       | A:J1-4                          | 4AXIS            |                                  |                                                                             |
| 15                       | A:J1-5                          | 5AXIS            |                                  |                                                                             |
| 20                       | A:J1-10                         | X1000            | селектор S2                      |                                                                             |
| 19                       | A:J1-9                          | X100             |                                  |                                                                             |
| 18                       | A:J1-8                          | X10              |                                  |                                                                             |
| 17                       | A:J1-7                          | X1               |                                  |                                                                             |
| 16                       | A:J1-6                          | X0               |                                  |                                                                             |
| 10                       | S:P (NC1)                       | W2               | кнопка<br>аварийного<br>останова | Цепь аварийного<br>отключения<br>объекта управ-<br>ления (30В, не<br>более) |
| 5                        | S:V (NO1)                       | V1               |                                  |                                                                             |
| 6                        | S:R (NO1)                       | V2               |                                  |                                                                             |
| 7                        | S:W (NC1)                       | W1               |                                  |                                                                             |
| 8                        | HW:+5V                          | +5V              | электронный<br>штурвал           | Канал элек-<br>тронного штур-<br>вала/энкодера<br>УЧПУ                      |
| 9                        | HW: 0V                          | 0V               |                                  |                                                                             |
| 21                       | HW:A+                           | HA+              |                                  |                                                                             |
| 22                       | HW:B+                           | HB+              |                                  |                                                                             |
| 23                       | HW:A-                           | HA-              |                                  |                                                                             |
| 24                       | HW:B-                           | HB-              |                                  |                                                                             |
| 26                       | -                               | -                | -                                | -                                                                           |

**ВНИМАНИЕ :**

В документации допускается два равнозначных обозначения ВСП: NC110-78В и NC110-78. Разница в обозначении не влечет за собой разницы в конструкции и характеристиках.








Рисунок Г.1 - Электрическая схема ВСП NC110-78В



а) сторона элементов



в) сторона пайки

Рисунок Г.2 - Плата NC-HHPS-2 ВСП NC110-78В




Рисунок Г.3 – Расположение контактов разъёма ВСП

### Г.2.2 Конструкция ВСП NC110-78В

Г.2.2.1 Основные размеры и расположение элементов ВСП NC110-78В указаны на рисунке Г.4. ВСП NC110-78В имеет пластмассовый корпус. Корпус состоит из основания и крышки, которые соединяются шестью винтами М3х15. Крышка конструктивно является лицевой панелью ВСП.

Внешний пружинный кабель ВСП имеет длину 2м в скрученном состоянии, при растягивании пружинного кабеля его длина увеличивается до 4м. Вес ВСП NC110-78В с учётом кабеля – не более 1,2кг.

В верхней части основания корпуса вмонтирован магнит, который позволяет устанавливать ВСП на любую металлическую поверхность. Кроме этого, в комплект поставки ВСП входит подставка под пульт и три винта М4х20 для её крепления. Габаритные размеры подставки приведены на рисунке Д.5, установочные размеры – на рисунке Д.6

Лицевая панель имеет верхнюю и нижнюю секцию. В верхней секции установлена плата **A** (NC-ННPS-2), в нижней располагается штурвал **HW**. Кнопка аварийного останова **S** установлена на верхней поверхности корпуса, кнопки **T1** и **T2** установлены на его боковых поверхностях. В отверстие нижней торцевой части корпуса установлен кабельный ввод с защитным рукавом, через который внешний кабель вводится в корпус ВСП.

Г.2.2.2 Через отверстия в крышке корпуса в первый ряд верхней секции лицевой панели ВСП выводятся ручки селекторов **S1**, **S2** (слева направо), во второй ряд выводятся кнопки клавиш **K1-K3** (слева направо). Верхняя секция ВСП имеет плёночное покрытие, обеспечивающее герметизацию клавиш, на плёнке около каждого селектора указаны позиции переключения, а в нижней части секции для электронного штурвала указаны начальная точка отсчёта и направление перемещения: «+» – по часовой стрелке, «-» – против часовой стрелки.

Г.2.2.3 Электронный штурвал **HW** управляет перемещением осей станка в ручном режиме **MANU** или **MANJ** (задаёт направление движения «+»/«-» и величину перемещения). В ВСП NC110-78В установлен штурвал типа **ZBG-7-003-100**. Корпус и маховик штурвала выполнен из чёрной пластмассы. Шкала маховика (100 делений) отградуирована белой краской. На корпусе нанесена белая риска – начало отсчёта. Штурвал **ZBG-7-003-100** имеет дифференциальные выходные сигналы: **A+**, **A-**, **B+**, **B-**. Питание штурвала (5±0,25)В. Ток потребления – не более 120мА. Способы подключения штурвала описаны в приложении Б.




Рисунок Г.4 - Основные размеры и расположение элементов NC110-78В





Рисунок Г.5 - Габаритные размеры подставки ВСП NC110-78В





Рисунок Г.6 – Установочные размеры подставки ВСП NC110-78В

Г.2.2.4 Кнопка аварийного останова **S** имеет две группы контактов с фиксацией: НЗК (**NC1**) и НЗК (**NC1**). Коммутируемый ток – не более 2А/30В. Исходное положение – кнопка отжата. Кнопка аварийного останова должна быть связана с цепью аварийного отключения объекта управления (30В, не более). С нажатием кнопки в УЧПУ должен поступать сигнал аварийного останова. Режим аварийного останова УЧПУ снимается оператором вращением грибка по часовой стрелке, как показано стрелками на кнопке.

Г.2.2.5 Кнопки **T1** (левая) и **T2** (правая) имеют по одному НРК без фиксации. Коммутируемый ток – не более 200мА/24В. Контакты кнопок соединены параллельно. Контакты каждой кнопки соединены проводами, длиной 10см, с розеткой **PWC 10-2-F**, обеспечивающей связь с разъёмом **J4/J3** платы **A**.

Г.2.2.6 Через кабельный ввод в корпус ВСП вводится внешний пружинный кабель (25х0,14). Кабельный ввод позволяет зафиксировать положение кабеля в корпусе ВСП. Внешний конец кабеля имеет разъём (**J2**). Расположение контактов разъёма ВСП приведено на рисунке Г.3, сигналы разъёма указаны в таблице Г.1. В комплект поставки ВСП входит ответная часть разъёма: блочная розетка на 26 контактов без корпуса. Габаритные и установочные размеры блочной розетки на 26 контактов показаны на рисунке Г.7.



## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

### (справочное)

### КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА КОЖУХА ДЛЯ УЧПУ NC-400S

Д.1. Габаритные размеры кожуха представлены на рисунке Д.1.

- По бокам кожуха установлены вентиляторы с фильтровальной сеткой, образующие верхний и нижний воздухопроводы. Схема отверстий для монтажа системного вентилятора показана на рисунке Д.4.

- Задняя стенка кожуха представляет собой дверцу, которая фиксируется к корпусу с помощью шарнирных петель и двух задвижек, которые можно открыть прилагающимся ключом.

- На внутренней нижней стороне кожуха нужно установить винты заземления.**




Рисунок Д.1 – Габаритные размеры кожуха для УЧПУ NC-400S.

Д.2. На самом верху кожуха расположен поворотный механизм, смотри рисунок Д.2. С правого бока устанавливается ручка. С левого бока четыре отверстия  $\varnothing 6$  мм. Снизу четыре отверстия  $\varnothing 4$  мм. Все необходимые винты, гайки, прокладки, ручка, а также схема сборки, прилагаются.




Рисунок Д.2 – поворотный механизм.






Рисунок Д.4 - Схема отверстий для монтажа системного вентилятора.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Е**  
(справочное)  
**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЧПУ**

Е.1 Схема подключения **УЧПУ** к объекту управления приведена на рисунке Е.1.




Рисунок Е.1 – Схема подключения УЧПУ NC-400

